









CORTE B-B
ESC. 1:25




ARM. LAJE DE APOIO DO RES.
ESC. 1:25




ARM. LAJE DA BASE DO RES.
ESC. 1:25



VISTA A-A
PLANTA
ESC. 1:25



CORTE B-B
ARM. LAJES E COLUNA
ESC. 1:25




LISTA DE FERRO

N	ø	QUANT.	COMPRIM. unit.cm	COMPRIM. tot. m
1	8,0	8	575	46
2	6,3	52	70	36
3	8,0	12	VAR.	14
4	6,3	6	245	15
5	6,3	6	295	18
6	6,3	16	420	67
7	6,3	4	645	26
8	6,3	12	280	34
9	6,3	12	200	24
10	6,3	36	75	27
11	6,3	12	VAR.	18

RESUMO AÇO CA-50 fck=22MPa

ø	COMP. m	PESO kg	PESO+10%
8,0	60	23	25
6,3	265	66	72
TOTAIS		105	107



ARM. ESTACA BROCA
ESC. 1:25

JOHNE XAVIER DA SILVA:06864299660

Assinado de forma digital por JOHNE XAVIER DA SILVA:06864299660
Dados: 2026.08.28 16:51:26 -03'00'

	DATA	EXECUT.	VISTO	APROV.
a				
b				
c				

ALTERAÇÕES

NOTAS:
1 – DIÂMETROS EM MILÍMETRO, COTAS EM CENTÍMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2 – CONCRETO ESTRUTURAL fck=22MPa.
3 – A COLUNA DO RESERVATÓRIO TEM COMO OPÇÃO DUAS MEDIDAS 6,00m ou 4,00m.
4 – PARA O FUSTE DE 600m, TEREMOS A LISTA DE FERRO NORMAL.
PARA O FUSTE DE 400m, TEREMOS REDUÇÃO APENAS NO COMPRIMENTO DO FERRO.

PREF.MUNIC. DE JOANÉSIA
POÇO ARTESIANO

RT ASSINATURA CREA 122.331/D
NOME : Johne Xavier da Silva
CALCULO: CREA
DES.
APROV.
DATA

VISTO
MATR.
APROV
MATR.
DATA

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

PROJETOS PADRONIZADOS
PROJETO ESTRUTURAL
RESERVATÓRIO ELEVADO POLIETILENO – 10.000 L
VISTA FRONTAL, CORTES-FORMA E ARMAÇÃO

ESCALA INDICADA
FORM.
Nº 03
FOLHA 03 DE 04
DES