

Laudo de Análise de Amostra

DE: Secretaria de Infraestrutura, Pesca e Meio Ambiente

PARA: Setor de Licitações

ASSUNTO: Análise das amostras dos móveis, cadeiras e móveis soltos

No dia 26 de Abril de 2024 as 15:00 horas foi realizada a análise da amostra (item 5 lote 01) do Edital de Pregão nº 031/2024 Secretaria de Infraestrutura, Pesca e Meio Ambiente pela comissão nomeada.

Segue a análise do item 5 lote 01:

Análise 01:

Armário baixo, 03 portas com puxador cava na cor Gianduia, com tampo na cor Wood Itapuã e prateleira interna na cor Gianduia.

Medindo: 1,40Cx0,50Px0,73H

Armário linha Nova Guardare, com dimensão de (C) 1400 x (P) 500 x (A)730mm, com três portas dispostas na parte frontal de forma vertical. Confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados, com espessura de 25mm no tampo e frentes com espessura de 18mm, ambas as peças com Fita de borda em PVC coladas por processo “hot-melt” com espessura de 2,0mm. Demais peças pertencentes ao móvel confeccionadas em 15mm com fira de borda em PVC coladas por processo “hot-melt”.

O edital especifica que o armário deve ser confeccionado em MDP (Medium Density Particleboard ou Painel de Partícula de Média Densidade), o qual permite o uso de embuchamentos metálico e nylon nas partes do armário para garantir maior resistência no processo de montagem e maior durabilidade. O uso de buchas metálicas e cavilhas possibilita montar e desmontar o armário várias vezes, sem perder a qualidade.

O edital especifica que o tampo do armário deve ser produzido com fita de borda em PVC com espessura de 2,0mm, de acordo com a Norma Brasileira - ABNT NBR 15786 (Móveis para escritório, móveis para teleatendimento, call center e telemarketing – Requisitos e métodos de ensaio) as bordas de contato de maior permanência com o usuário devem ser arredondadas, e isentas de saliências e rebarbas. A fita de borda de 2,00mm garante segurança e comodidade ergonômica.

A empresa IS Marcenaria LTDA, apresentou a amostra do armário confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboard ou chapa de fibra de madeira de média densidade), estando em DESACORDO com o edital, conforme comprovam as fotos abaixo.

FOTO 01:

A furação para regulagem das prateleiras demonstra que foi usado na estrutura do armário o material do tipo MDF.



FOTO 01

A empresa IS Marcenaria LTDA, apresentou o tampo do armário produzido com fita de borda em PVC com espessura de 0,45mm, estando em **DESACORDO** com o edital, conforme comprovam as fotos abaixo.

FOTO 02:

O tampo do armário foi produzido com fita de borda em PVC com espessura de 0,45mm.



FOTO 02

Análise 02:

A base recebe manípulo deslizante para correção e regulação de altura do móvel.

O edital especifica que a base do armário deve receber manípulo deslizante para correção e regulação de altura do móvel), com altura de 16mm, confeccionada em aço com base de abs, tem como objetivo principal

nivelar o móvel e suspendê-lo, protegendo-o contra a umidade e ao piso de possíveis arranhões.

A empresa IS Marcenaria LTDA, apresentou pés reguláveis com altura de 100mm fixado na base do armário, enquanto que o manípulo utilizado em armários para fins corporativos possui altura total de 16mm. O pé usado por ser muito alto, reduz o espaço de armazenamento interno do armário, ou seja, reduz a altura livre entre as prateleiras.

Considerando que as caixas do tipo arquivo morto possuem as seguintes medidas mínimas (largura 13cm, comprimento 35cm a altura de 25cm), a prateleira inferior do armário apresenta uma altura livre de 280mm (28cm) e a prateleira superior apresenta altura livre de 250mm, impossibilitando na prateleira superior o uso de caixas arquivo morto. A prefeitura armazena os seus documentos neste tipo de caixa arquivo.

Portanto, em **DESACORDO** com o edital, conforme comprovam as fotos abaixo.

FOTO 03 e FOTO 04:

- Pés reguláveis com altura de 100mm fixado na base do armário.



FOTO 03



FOTO 04

FOTO 05:

A prateleira superior apresenta altura livre de 250mm, impossibilitando o uso de caixas arquivo morto.



FOTO 05

Análise 03:

Prateleira linha Nova Guardare utilizada na parte interna do armário credenza de C1400mm, prateleira com dimensão de (C) 482 x (P)440 x (A)15mm. Confeccionado em MDP com revestimento melamínico de baixa pressão nos dois lados ambas as peças com Fita de borda em PVC coladas por processo “hot-melt” com espessura de 0,45mm.

O edital especifica que as prateleiras devem ser confeccionadas em MDP (Medium Density Particleboard ou Painel de Partícula de Média Densidade), o qual permite o uso de embuchamentos metálico e nylon nas partes do armário para garantir maior resistência no processo de montagem e uso do móvel e maior durabilidade. O uso de buchas metálicas e cavilhas possibilita montar e desmontar o armário várias vezes, sem perder a qualidade.

A empresa IS Marcenaria LTDA, apresentou a amostra do armário confeccionado em MDF (Medium Density Fiberboard ou chapa de fibra de madeira de média densidade), estando em DESACORDO com o edital, conforme comprovam as fotos abaixo.

FOTO 06 e FOTO 07:

As prateleiras foram produzidas com material do tipo MDF.



FOTO 06



FOTO 07

Sendo assim, vimos que o móvel item 05 do lote 01 está em desacordo com o Edital de Pregão nº 031/2024 Secretaria de Infraestrutura, Pesca e Meio Ambiente

Os itens: item 1 Lote 02, item 2 lote 02, item 4 lote 02, item 5 lote 02, não foram apresentados as amostras.

Balneário Rincão/SC, 29 de Abril de 2024.

Atenciosamente,

Fernanda Viana Alves

Arquiteta e Urbanista

Secretaria de Infraestrutura, Pesca e Meio Ambiente

Paulo José da Luz

Engenheiro Civil

Eloziane Menegon

Arquiteta e Urbanista