



SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E INFRAESTRUTURA

AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI Nº 734/68

CNPJ: 17.726.399/0001-95

FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

SETOR REQUISITANTE: Setor Administrativo

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: Francisco Carlos da Cruz

FUNÇÃO: Diretor Administrativo

OBJETO: “Aquisição de hidrômetro velocimétrico multijato de ½”

Item	Cód.	Especificação	Un.	Quant.
01	11087	Hidrômetro Velocimétrico Multijato de ½", carcaça em latão, com todas as conexões incluídas (dois tubetes, duas porcas metálicas e duas arruelas de vedação incolor). <u>Demais Características:</u> - Diâmetro nominal de 15 mm (1/2") - Vazão máxima: 1,5 m³/hora ou Q4: 2,0 m³/hora; - Vazão nominal: 0,75 m³/hora ou Q3: 1,6 m³/hora; - Vazão mínima: 0,015 m³/hora ou Q1: 0,016 m³/hora; - Classe metrológica: B ou Range 100; - Transmissão magnética; - Blindagem magnética que evite a ação de campos magnéticos externos; - Relojoaria tipo seca; - Relojoaria transparente rígida, com leitura a 45°; - Relojoaria giratória, com ou sem limitador de fim de curso; - Sistema de lacração que oferece garantia contra fraudes ao mecanismo interno; - Impressão do nome SEMASA na relojoaria; - Comprimento 165mm sem conexões; - Pintura epóxi na cor azul; - Bujão de lacração fabricado em latão; - Leitura com 4 (quatro) dígitos. - DE ACORDO COM PORTARIA 155/2022.	un	300

Carangola – MG, 12 de maio de 2025

Francisco Carlos da Cruz

Diretor Administrativo

SEMASA/Carangola-MG