

PARECER TÉCNICO 01 – LICITAÇÃO 051/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da obra de Grampeamento de solo, Canal Trapezoidal e Proteção de Talude nas proximidades da Rua Durval Augusto da Mata dentro do perímetro urbano.

Prezados, bom dia!

Após análise técnica da documentação do processo licitatório, notou-se a ausência de elementos extremamente importantes para o devido desenvolvimento do processo e, posteriormente, da obra.

Na documentação da licitação constam os seguintes documentos, como edital, planilhas orçamentárias, BDI, e composição de custos. Porém não existe projeto e responsável técnico pelo mesmo.

PDF 051____Edital_obra_Durval_Augusto_CONCORRENCIA_ELETRONICA_001_25.pdf (19/03/2025 17:41:58)
PDF DR_16731_R0__1____1_.pdf (19/03/2025 17:42:24)
PDF PLANILHA_MULTIPLA_V3.0.5__CRONOGRAMA__1_.pdf (19/03/2025 17:42:24)
PDF PLANILHA_MULTIPLA_V3.0.5__DURVAL_.pdf (19/03/2025 17:42:24)
PDF PLANILHA_MULTIPLA_V3.0.5__MEMORIA_DE_CALCULO_.pdf (19/03/2025 17:42:24)
PDF Extrato_edital____Proc__51_25____DOU__RECUPERA_AO_DURVAL_AUGUSTO_.pdf (19/03/2025 17:44:39)
PDF Extrato_edital____AMM____Proc.51_25____conc.001_25____obra_Durval_Augusto_.pdf (20/03/2025 08:47:20)
PDF BDI__2_.pdf (25/03/2025 12:59:43)
PDF COMPOSI_AO_.pdf (25/03/2025 12:59:43)

O documento DR_16731_R0__1____1_.pdf estaria sendo apresentado como projeto, porém após análise do mesmo constatou-se se trata apenas de uma proposta técnica econômica. O documento apresentado alerta inclusive para a necessidade do projeto conforme apresentado na imagem abaixo.

MACCAFERRI		Maccafferri do Brasil Ltda.	
AMERICA LATINA		Avenida José Benedito, 2401 - Jd. Itaipava - Macaé - RJ CEP: 13201-970 - Jundiaí - SP Fone: (011) 4225-0000 Fax: (011) 4225-4273	
Proposta Técnica Econômica			
A presente Proposta Técnica Econômica tem caráter exclusivo, meramente indicativo, com o objetivo de demonstrar a viabilidade técnica e econômica do projeto, não cabendo à MACCAFERRI qualquer responsabilidade técnica. A presente Proposta Técnica Econômica não constitui a base para a elaboração do projeto executivo, sendo necessária a elaboração de um projeto executivo detalhado e aprovado pelo cliente.			
Título			
Canal Trapezoidal e Proteção de Talude			
Solicitante		Local	
Município de São Tiago		São Tiago - MG	
Número		Tipo	
DR-16731-R0		MAC 2	
Folha		01/02	
05/08/2020			
Ruan Carlos L. J. A.			
Felipe Brito			
Estudo Inicial			
Data			
Desenhista			
Verificação			
Descrição			

Em posse dos documentos da licitação, a Atrium Engenharia orienta a anulação da licitação e a contratação do projeto antes da abertura do novo processo licitatório.

Ficamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

André Morato



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TIAGO

CNPJ: 17.749.904/0001-17

Praça Ministro Gabriel Passos, 681 | Centro | São Tiago | MG | CEP 36.350-000.

www.portalsaotiago.com.br | prefeitura@saotiago.mg.gov.br

Fone: PABX (32) 3376-1022 | FAX: (32) 3376-1174



OFÍCIO Nº: 055/2025— Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

EMENTA: *Solicitação*

São Tiago, 25 de abril de 2025

Prezada,

Com meus cordiais cumprimentos, venho, por meio deste, solicitar Vossa Senhoria que anule o Edital nº 051/2025 “Contratação de Empresa Especializada para execução de obra de grampeamento do solo, nas proximidades da Rua Durval Augusto da Mata”, tal circunstância se dá devido à apresentação do parecer técnico da Atrium Engenharia, informando que o processo apresenta ausência de elementos de extrema importância para o bom desenvolvimento da obra, desta forma, iremos reunir os elementos faltantes e realizar um novo edital.

Sem mais para o momento, manifesto meus votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

WILLIAM ANTÔNIO DE REZENDE

Secretário Municipal de Obras, Agropecuária, Comércio, Indústria e Meio Ambiente

Ilma. Sr.ª

ANGELA CAROLINA RIBEIRO COSTA

DDª Agente de Contratação.

Prefeitura de São Tiago/MG.

Recebi em:
25/04/25