

LAUDO DE ANÁLISE DE AMOSTRA – ITENS 3, 4, 5, 7 E 9**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024**

Aquisição de materiais de pintura e revestimento que foram frustrados na licitação anterior, conforme as características e quantidades especificadas no Edital e seus anexos, para atender às necessidades das Secretarias e suas unidades, conforme demandas.

Aos 26 dias do mês de setembro de 2024, foi recebida amostra para os itens abaixo, entregue pela empresa CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA, 11.202.638/0001-21. No dia 26/09/2024, a comissão composta também pelos servidores, Carlos Henrique, Mailson Freitas, Gervino Alves e Alexandro de Oliveira, foi realizado o teste em vários locais diferentes como paredes, portões e azulejos de banheiro, conforme vídeos em anexo para avaliação da amostra dos itens 3, 4, 5, 7 e 9, através da verificação do atendimento às especificações do edital e análise sensorial. Na análise sensorial, foi utilizado o teste “aprovada – reprovada” que considera aprovada a amostra que obtiver as características sensoriais e especificações do termo de referência apropriadas.

ITEM	PRODUTO	MARCA	EMPRESA E CNPJ	ANALISE DE AVALIAÇÃO “APROVADA/ REPROVADA”	ATENDE TOTALMENTE AO ESPECIFICADO NO EDITAL “SIM/NÃO”
3	Tinta Esmalte sintético 900ml, secagem rápida, rendimento igual ou superior 18m2, igual ou superior a eucatex, a base de solvente, aplicação interior e exterior	SUPERMAX	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA, 11.202.638 /0001-21	REPROVADA	NÃO
4	Tinta Esmalte 3,600L, base de água, aplicação interior e exterior, rendimento igual ou superior 75m2, igual ou superior a eucatex	SUPERMAX	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA, 11.202.638 /0001-21	REPROVADA	NÃO



5	Tinta Latéx 18L acabamento fosco, linha econômica, para aplicação interna, rendimento igual ou superior a 90m2, parede acabada	SUPERMAX	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIA L LTDA, 11.202.638 /0001-21	REPROVADA	NÃO
7	Tinta Latéx 18L acabamento fosco linha Premium, para aplicação interna e externa, rendimento igual ou superior 170m2 parede acabada.	SUPERMAX	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIA L LTDA, 11.202.638 /0001-21	REPROVADA	NÃO
9	Tinta Epóxi base de água, para azulejos 3,200L, rendimento igual ou superior a 18m2, igual ou superior a Eucatex	SUPERMAX	CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIA L LTDA, 11.202.638 /0001-21	APROVADA	SIM



AVALIAÇÃO ITEM 3

CRITÉRIOS	RESULTADOS
RENDIMENTO	REPROVADO, CONFORME TESTE REALIZADO TINTA NÃO ATENDEU O RENDIMENTO SOLICITADO
COMPROVAÇÃO DAS EPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	REPROVADO. NAS INFORMAÇÕES DESCRITAS NA EMBALAGEM, CONSTA RENDIMENTO INFERIOR DO SOLICITADO. APÓS A UTILIZAÇÃO DA TINTA SUPERMAX, CONSTATOU-SE QUE O PRODUTO NÃO ATENDEU ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE RENDIMENTO. O RENDIMENTO DA TINTA FOI SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AO INDICADO, O QUE FOI CONFIRMADO POR TESTES REALIZADOS. ALÉM DISSO, O PRODUTO APRESENTA UM ODOR FORTE E PERSISTENTEMENTE, DIVERGINDO DA DESCRIÇÃO DE 'SEM CHEIRO' PRESENTE NA EMBALAGEM. DIANTE DAS EVIDÊNCIAS, CONCLUI-SE QUE O PRODUTO NÃO ATENDE AOS PADRÕES DE QUALIDADE ESPERADOS E DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. VÍDEOS DO TESTE ANEXADOS.



AVALIAÇÃO ITEM 4

CRITÉRIOS	RESULTADOS
RENDIMENTO	REPROVADO, CONFORME TESTE REALIZADO TINTA NÃO ATENDEU O RENDIMENTO SOLICITADO
COMPROVAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	REPROVADO. NAS INFORMAÇÕES DESCRITAS NA EMBALAGEM, CONSTA RENDIMENTO INFERIOR DO SOLICITADO. APÓS A UTILIZAÇÃO DA TINTA SUPERMAX, CONSTATOU-SE QUE O PRODUTO NÃO ATENDEU ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE RENDIMENTO. O RENDIMENTO DA TINTA FOI SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AO INDICADO, O QUE FOI CONFIRMADO POR TESTES REALIZADOS. ALÉM DISSO, O PRODUTO APRESENTA UM ODOR FORTE E PERSISTENTEMENTE, DIVERGINDO DA DESCRIÇÃO DE 'SEM CHEIRO' PRESENTE NA EMBALAGEM. DIANTE DAS EVIDÊNCIAS, CONCLUI-SE QUE O PRODUTO NÃO ATENDE AOS PADRÕES DE QUALIDADE ESPERADOS E DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. VÍDEOS DO TESTE ANEXADOS.



AVALIAÇÃO ITEM 5

CRITÉRIOS	RESULTADOS
RENDIMENTO	REPROVADO, CONFORME TESTE REALIZADO TINTA NÃO ATENDEU O RENDIMENTO SOLICITADO
COMPROVAÇÃO DAS EPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	REPROVADO. NAS INFORMAÇÕES DESCRITAS NA EMBALAGEM, CONSTA RENDIMENTO INFERIOR DO SOLICITADO. APÓS A UTILIZAÇÃO DA TINTA SUPERMAX, CONSTATOU-SE QUE O PRODUTO NÃO ATENDEU ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE RENDIMENTO. O RENDIMENTO DA TINTA FOI SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AO INDICADO, O QUE FOI CONFIRMADO POR TESTES REALIZADOS. ALÉM DISSO, O PRODUTO APRESENTA UM ODORE FORTE E PERSISTENTEMENTE, DIVERGINDO DA DESCRIÇÃO DE 'SEM CHEIRO' PRESENTE NA EMBALAGEM. DIANTE DAS EVIDÊNCIAS, CONCLUI-SE QUE O PRODUTO NÃO ATENDE AOS PADRÕES DE QUALIDADE ESPERADOS E DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. VÍDEOS DO TESTE ANEXADOS.



AVALIAÇÃO ITEM 7

CRITÉRIOS	RESULTADOS
RENDIMENTO	
COMPROVAÇÃO DAS EPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	REPROVADO. NAS INFORMAÇÕES DESCRITAS NA EMBALAGEM, CONSTA RENDIMENTO INFERIOR DO SOLICITADO. APÓS A UTILIZAÇÃO DA TINTA SUPERMAX, CONSTATOU-SE QUE O PRODUTO NÃO ATENDEU ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE RENDIMENTO. O RENDIMENTO DA TINTA FOI SIGNIFICATIVAMENTE INFERIOR AO INDICADO, O QUE FOI CONFIRMADO POR TESTES REALIZADOS. ALÉM DISSO, O PRODUTO APRESENTA UM ODORE FORTE E PERSISTENTEMENTE, DIVERGINDO DA DESCRIÇÃO DE 'SEM CHEIRO' PRESENTE NA EMBALAGEM. DIANTE DAS EVIDÊNCIAS, CONCLUI-SE QUE O PRODUTO NÃO ATENDE AOS PADRÕES DE QUALIDADE ESPERADOS E DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. VÍDEOS DO TESTE ANEXADOS.

AVALIAÇÃO ITEM 9

CRITÉRIOS	RESULTADOS
RENDIMENTO	APROVADO.
COMPROVAÇÃO DAS EPECIFICAÇÕES EXIGIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	APROVADO.




CONCLUSÃO


As amostras dos itens 3, 4, 5, 7 e 9 não comprovou as especificações do edital, portanto deve ser considerada desclassificada. A amostra do item 9 comprovou as especificações do edital, portanto deve ser considerada classificada. Todos os vídeos de teste foram anexados. De acordo, equipe de avaliação.



Carlos Henrique Brant Magela
Secretário



Mailson Freitas Santos
Membro



Gernivo Alves
Membro



Alexsandro De Oliveira Nunes
Pintor