

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÓPEBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANALISE DOS PREÇOS

Em análise aos custos apresentados pela empresa, SEMPRA PAVIMENTACAO LTDA, constatou-se o seguinte:

Item analisado:

Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) para Pavimentação Asfáltica, padrão DNIT, Faixa C, com CAP 50/70 – Aquisição Posto Usina

Análise técnica:

Durante a análise da proposta apresentada para o item em questão, verificou-se que o **valor unitário ofertado de R\$ 405,56 por tonelada** encontra-se **42,06% abaixo** do **preço de referência federal**, que atualmente é fixado em **R\$ 700,00 por tonelada**, conforme consta em bases oficiais de preços, a exemplo do **SICRO/SINAPI ou da Tabela de Referência de Obras Públicas Federais**.

Tal diferença significativa acende um alerta quanto à **exequibilidade da proposta**, considerando que:


- Não foi apresentada **planilha detalhada de composição de custos reais de produção da usina** que justifique a capacidade de fornecimento pelo valor ofertado;
- Os preços praticados no mercado para aquisição de CAP e demais agregados, bem como os custos operacionais de uma usina de asfalto, indicam que a produção de CBUQ pelo valor proposto **não é compatível com a realidade técnico-econômica atual** do setor.

Conclusão técnica:

Diante da ausência de comprovação do custo real de produção, da discrepância substancial em relação aos preços de referência oficiais e da incompatibilidade com os custos correntes de mercado, **conclui-se que o preço ofertado para o item é tecnicamente inexecutável**.

Portanto, com fundamento nos princípios da razoabilidade, economicidade e na necessidade de resguardar a execução contratual com qualidade e segurança, **recomenda-se a desclassificação da proposta para o item analisado**, por **não atender aos critérios mínimos de exequibilidade previstos na legislação vigente**.

Paraopeba, 11 de agosto de 2025


Francisco Antonio Barbosa da Costa
Engenheiro civil
CREA-MG 77726/D