Tabela 01 - PSCIP				
QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA[1]				
LEGISLAÇÃO				
Norma adotada para definição de medidas			Decreto nº 47.998/2020	
Tabela[2]			Tabela 14 da IT 01 10ª Edição	
Situação da Edificação[3]			Existente	
MEDIDAS DE SEGURANÇA			**REFERÊNCIAS NORMATIVAS[4] E**	
Saídas de Emergência			Conforme IT 08	
Brigada de Incêndio			Conforme IT 12	
Iluminação de Emergência			Conforme NBR 10.898:2013	
Sinalização de Emergência			Conforme IT 15	
Extintores			Conforme IT 16	
CLASSIFICAÇÃO DE OCUPAÇÃO E CARGA INCÊNDIO[6]				
E	EDUCACIONAL	E-6	ESCOLA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	300 MJ/m²

Tabela 02 - PSCIP

DADOS PARA DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA (Baseado na TABELA 4 da IT 08)

OCUPAÇÃO	POPULAÇÃO	CAPACIDADE DA UNIDADE DE PASSAGEM (U)		
DIVISÃO		ACESSO E DESCARGA	ESCADAS E RAMPAS	PORTAS
G-1	Uma pessoa a cada 40 vagas de garagem	100	60	100
E-6	Uma pessoa a cada 1,5 m² de sala de aula	30	22	30

NOTAS DE INTERESSE (conforme IT 08)

(F) Auditórios e assemelhados, em escolas, bem como salões de festas e centros de convenções em hotéis são considerados nos grupos de ocupação F-2, F-6 e outros, conforme o caso.

Tabela 03 - PSCIP

MEMORIAL DE CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

Pavimento	Ocupação	Área (m²)	Altura (m)		População (unid.)	Número de Unidades de Passagem (N)			Largura Mínima (m)		
			Pé Direito	Nível Piso	População Calculada	Acesso e Descarga	Escadas e Rampas	Porta	Acesso e Descarga	Escadas e Rampas	Porta
Subsolo	G-1	20,99	2,00	-2,00	1	2,0	2,0	1,0	1,10	1,10	0,80
1º Pavimento	E-6	392,11	3,20	0,00	60	2,0	2,0	2,0	1,10	1,10	1,00
2º Pavimento	E-6	40,88	0,00	3,20	1	2,0	2,0	1,0	1,10	1,10	0,80
Total Área de Projeto		453,98	Altura da Edificação: 3,20 metros		Cálculo baseado na Tabela 4 - IT 08	N=P/C (item 5.4.1.2 da IT 08). Para determinação das larguras mínimas, utiliza-se o arredondamento para o número inteiro maior			De acordo com o disposto na IT 08.		

Tabela 04 - PSCIP	
Dimensionamento da Descarga	
Ocupação	E-6
Maior população acima	6
Maior população do Pavimento	60
Maior população abaixo	0
População Total	60
Nº de UP Descarga	2
Nº de UP Porta	2
Largura Descarga	1,10
Largura Porta	1,00
Largura Escada/Rampa	1,10

Tabela 06 - PSCIP

Distância máxima a ser percorrida

Tipo de edificação (características construtivas)	Grupo/Divisão	Chuveiros automáticos?	Detecção de fumaça?	Quantidade de saídas
X	E-6	NÃO	NÃO	1
Distância máxima a ser percorrida:		Térreo		**35 metros**
		Demais pavimentos		25 metros

Tabela 05 - PSCIP	
Quadro de áreas (m²)	
Susolo	20,99
1º Pavimento	392,11
2º Pavimento	40,88
Total	453,98

gov.br Documento assinado digitalmente
PEDRO MONI RIBEIRO FILHO
Data: 19/11/2026 09:20:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Profissional: PEDRO MONI RIBEIRO FILHO		CREA: 423607MG	
Propietário: LUIZ CADEDO	Responsável pelo uso: PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO		
Endereço: RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 106, CENTRO, VISCONDE DO RIO BRANCO - MG			
Projeto: AVCB		Desenho: TABELAS	Nº Folha: 02
Escala: INDICADA	Etapa: R00	Data: 08/10/2026	