COBERTURA QUIOSQUE 3
ESC: 1/250

COBERTURA QUIOSQUES 1 E 2
ESC: 1/250

FACHADA-PERSPECTIVA
S/ESC.

PLANTA SITUAÇÃO
ESC: 1/250

LUMINÁRIA TIPO ACLAREAMENTO
HAVER PROJETO - SM LED

POTÊNCIA: 40W
VOLTAGEM: BIVOLT
100 LUMENS (MÁXIMO)
VIDA ÚTIL: 500 CICLOS
IP65 - IK08
OBS: OBS: ATENDE O PROPOSTO NA TABELA 1 DA NBR 10898:2013 PARA O DFUSCAMENTO DA POPULAÇÃO EM ROTA DE FUGA

OBS: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, DIMENSIONADO CONFORME ITEM 5.4 DA IT 13.
ATENDE OS DETALHES DA FIGURA A1 E A2 DA NBR 10898/2013

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO DE SAIDA

A) DEVE SER LUMINOSA
B) DEVE TER UM NIVEL DE ILUMINAÇÃO QUE GARANTA EFICIENTE VISIBILIDADE
C) A ILUMINAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE SAIDA DEVE TER FONTE ALIMENTADORA PROPRIA QUE ASSEGUREM UM FUNCIONAMENTO MINIMO DE 2 HORAS , PARA QUANDO OCORRER FALTA DE ENERGIA ELETRICA NA REDE PUBLICA
D) DEVERÁ SER DE MATERIAL BLINDADO E A PROVA DE EXPLOSÃO

DET. ABRIGO PARA EXTINTORES

70 x 50 x 25

Fabricado em chapa de aço carbono fina de 1,5mm e #22, com tratamento anti-corrosivo, decapado e fosfatizado. Pintado no processo eletrostático na pintura em pó. Com pintura atual, resistente a intemperies, raios ultravioletas e variações bruscas de temperatura em aço. Com selo e porta tipo "meia-lua". Porta frontal com dois pontos articulação internos.

Tiver com 190 mm, estipulado no processo do exemplo, para valor de 29,26 espessura de 3mm e adotivo com a inscrição "EXTINTOR" em letras vermelhas, localizar no sistema de sinalização, com facha tipo "ser e cair".

SIMBOLOGIA

	SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	SAÍDA DE EMERGÊNCIA
	SINALIZAÇÃO DE SOLO DE COMBATE A INCÊNDIO
	EXTINTOR INCÊNDIO
	PROIBIDO FUMAR
	PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

PLACA TIPO - M1

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR NA PORTA

CÓDIGO: M1

SÍMBOLO	CÓDIGO INTERNACIONAL DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO EXISTENTE
SAÍDA FIGURA + LIBANO	

CORES E COR DO SÍMBOLO: VERMELHO, RETANGULAR	INSTALAÇÃO: NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO
CONTRASTANTE COM A MENSAGEM	
PICTOGRAMA: MENSAGEM	
DIMENSÕES: 70 x 50 cm	
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO: EXISTENTE NA EDIFICAÇÃO (APARECE)	
O NÚMERO DE EXTINTORES E OS LOCAIS DE INSTALAÇÃO	

Locação Máxima: 65 Pessoas

DIM. CEN. PLACA DEVERÁ SER INSTALADA A 1,80 DO PISO, DE MODO A NÃO SER OBSTRUÍDA POR PORTAS, ETC.

PLACA TIPO - M2

01 UNIDADE

PLACA M7 (FUNDO VERDE LETRAS BRANCAS)
400 mm

ESTA PORTA DEVERÁ PERMANECER ABERTA DURANTE O FUNCIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO

DIM. CEN. PLACA DEVERÁ SER INSTALADA A 1,80 DO PISO, DE MODO A NÃO SER OBSTRUÍDA POR PORTAS, ETC.

PLACA TIPO - M7

04 UNIDADES

Lotação Máxima: 65 Pessoas

DIM. CEN. PLACA DEVERÁ SER INSTALADA A 1,80 DO PISO, DE MODO A NÃO SER OBSTRUÍDA POR PORTAS, ETC.

PLACA TIPO - M2

01 UNIDADE

E.2 QUADRO INFORMATIVO – MEDIDAS DE SEGURANÇA

QUADRO INFORMATIVO MEDIDAS DE SEGURANÇA*

Área construída (m²)	1.000,00
Área construída para efeitos de cálculo	Medida in loco
Altura	Conf. Art. 4º da IT 03/2020
Número de pavimentos	Térreo
Número de ocupantes	Conf. Art. 5º da IT 03/2020 e Anexo A da IT 03/2020
Classe de ocupação	Conf. Art. 5º da IT 03/2020
Grau de risco	Conf. Art. 5º da IT 03/2020
Tempo de Resistência	Conforme Art. 6º da IT 03/2020
Carga de incêndio	Conforme Art. 7º da IT 03/2020

DESCRIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS ADJACENTES

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO/EXEMPLO	DISTÂNCIA DA EDIFICAÇÃO
F	RECINTO DE PUBLICO	F-6	Restaurantes e Bares	Distância*

NOTAS GERAIS
A) Esta quadro deverá ser apresentado na primeira prancha do PSCIP.

NOTAS ESPECIAIS
A) OS CARIMBOS DEVEM SER ATENDIDOS PARA AS ESCALAS, devem ser preenchidos em Quadro Informativo de Medidas de Segurança Contra Incêndio conforme modelo estabelecido. O número de vezes e a escala a ser utilizada, deverá ser de acordo com a complexidade e tamanho do projeto.

B) Projetos para Licenciamento de Segurança Contra Incêndio acima de 750 m², ou ocupação classe A (divisão A-1 e A-2), B, C, D, E, F-1, F-2, F-3, F-4, F-5, F-7, F-8, G-1, G-2, G-3, G-4, H-2, H-3, H-4, H-5, I-1, I-2, I-3, J-1, J-2, J-3, J-4, L-1, L-2, M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6, M-7, M-8, M-9, M-10, M-11, M-12, M-13, M-14, M-15, M-16, M-17, M-18, M-19, M-20, M-21, M-22, M-23, M-24, M-25, M-26, M-27, M-28, M-29, M-30, M-31, M-32, M-33, M-34, M-35, M-36, M-37, M-38, M-39, M-40,