

[illegible]

EDIFICAÇÃO/AMBIENTE	ELEMENTO CONSTRUTIVO	CLASSE ADOPTADA	MATERIAL	NORMAS E ENSAIOS
RISCO MÉDIO/ESCOLA VOVÓ VALDETE	PISO	I	CERÂMICA	ISO 1182
	PAREDE/DIVISÓRIO	A	ALVENARIA	ISO 1382
	TETO E FORRO	A	CONCRETO	ISO 1182
	COBERTURA	A	TELHA METÁLICA	ISO 1182
	ISOLAMENTO TÉRMICO	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA	NÃO SE APLICA

NOTAS GERAIS:

- 1- O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ESTÁ DE ACORDO COM IT 13.
- 2- O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE DE EMERGÊNCIA ESTÁ DE ACORDO COM A IT 15.
- 3- TODOS OS EXTINTORES DEVERÃO FICAR DESMONTADOS APÓS A INSTALAÇÃO.
- 4- NÃO EXISTE A UM RAIO DE 180 M LOCAIS ,ÁREAS DE ARMAZENAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE GLP, COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E LOCAIS DE ARMAZENAMENTO DE GASES INFLAMMÁVEIS, TÓXICOS E CORROSIVOS.

NOTAS DE PROJETO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO
<ul style="list-style-type: none"> • O DESENHO SEMPRE PREVALECE SOBRE, MEMORIAIS, ESPECIFICAÇÕES E OU QUANTITATIVOS. • COTAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL. • COTAS INDICADAS PARA LOCAÇÃO DOS PONTOS, REFEREM-SE À ESTRUTURA DA OBRA EM DETRIMENTO DA ALVENARIA. • DEVEM SER PRECEDIDOS DE ESTUDOS ACURADOS SOBRE AS DISTÂNCIAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DE NORMA BEM COMO DA AVALIAÇÃO DA ÁREA DE COBERTURA.

NOTAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA NBR 9077

AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO ATENDER A TODOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ITEM 4 DA NBR 13434-3/2005.

AS DIMENSÕES DAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO ESTAR EM CONFORME COM O CÁLCULO DE DIMENSIONAMENTO DE SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, BASEADO NAS ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS DA NORMA NBR 9077.

NOTAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 10898
<ul style="list-style-type: none"> • A INSTALAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DEVE ESTAR DE ACORDO COM O ESPECIFICADO NA NBR 10898. • NÃO SERÃO UTILIZADOS PROJETORES OU FARDOS QUE PROVOCAM OFUSCAMENTO EM ESCADAS OU QUALQUER OUTRA ÁREA DE EDIFICAÇÃO. • AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA UTILIZADAS EM LOCAIS PLANOS SERÃO DE NO MÍNIMO 3 LUX E EM LUGARES DE DESNÍVEL 5 LUX DE ACORDO COM O ITEM 5.1.1.2 DA NBR 10898 COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:

POTENCIA (WATT):MÍNIMO 20W (OU EQUIVALENTE)
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 4v/1,3Ah
NÍVEL DE ILUMINAÇÃO: 3 LUX E 5 LUX m/h
TEMPO DE AUTONOMIA: NO MÍNIMO 02 HORAS

NOTAS SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NBR 13434
<ul style="list-style-type: none"> • AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO SER FOTOLUMINESCENTES, DE ACORDO COM O ITEM 4.4.3 DA NBR 13434-2. • NAS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVEM SER INSTALADAS ACIMA DAS PORTAS (100%). • TODAS AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DEVERÃO SER INSTALADAS A 1,50M DE ALTURA DO PISO ACABADO, DE ACORDO COM O ITEM 5.1.3, B DA NBR 13434-2 DA ABNT. • AS SAÍDAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO POSSUIR A SETA DIRECIONAL OU PICTOGRAMA DE ACORDO COM A TABELAS 2 E 3.

NOTAS GÊNERICAS:

A - Para as edificações construídas até 01 de julho de 2005, a área considerada para fins de exigências previstas será superior a 1.200 m².

B - A área a ser considerada para definição de exigências é a "área total da edificação" podendo ser subdividida se os riscos forem diferenciados.

C - As salas de emergência de edificações construídas até 01 de julho de 2005 poderão atender à Norma Brasileira vigente à época da construção.

D - As medidas "Acesso de Vítimas", "Segurança Estrutural contra Incêndio", "Compartimentação Vertical", "Chuveiros Automáticos" e "Controle de Fumaça" não se aplicam às edificações construídas até 01 de julho de 2005.

PROLONGAMENTO RUA DAS MAGNÓLIAS, SIN BOA ESPERANÇA/MG						CNPJ/CNPQ: 18.239.590/0001-75
PROPRIETÁRIO:						
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA						
CORREDOR/ZONA:						
CATEGORIA DE USO:						
EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA						
SITUAÇÃO S/ ESCALA:						
VIDE IMPLANTAÇÃO						
QUADRO DE ÁREAS:						
TERRENO 5.307,59 m²						
TOTAL CONSTRUÍDA 4433,89 m²						
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PANICO						
LOTE: XXX	QUADRA: XXXX	BARRIO: LOTAMENTO JARDIM DAS MAGNOLIAS II				
ENDEREÇO: PROLONGAMENTO RUA DAS MAGNÓLIAS, S/N		CIDADE: BOA ESPERANÇA				
RESPONSÁVEL TÉCNICO: EVANDRO DE TARSO ROSSI VILELA	CREA: 75733/D	GUINCHAGEM: EDUCACIONAL E CULTURA FISICA	GRUPPO: E=5			
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA	CNPJ: 18.239.590/0001-75					
CONTEUDO: ISOMETRICO HIDRANTE E ALARME / LEGENDAS	DATA/VERSÃO: DEZEMBRO/2021					
ENT: EVANDRO DE TARSO ROSSI VILELA – END.: RUA PRESIDENTE JK N° 1040 BARRO PRIMAVERA – CIDADE BOA ESPERANÇA MG						FRANCHA:
CONTENDO DA FRANCHIA: ISOMETRICO HIDRANTE E ALARME / LEGENDAS						04/07
ESCALAS: INDICADA						