



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Pregão Eletrônico Nº 011/2025

Assunto: Análise da amostra dos itens do Pregão Eletrônico nº 011/2025 SRP
- "Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais para manutenções preventivas dos prédios públicos, para atender as demandas das Secretarias Municipais do Município de Coqueiral, frete incluso até o Município".

Apresentação e análise das Amostras

Foram apresentadas as amostras dos itens:

Item 19 - Cilindro Miolo para fechadura (compatível á fechadura STAM- 2 Chaves-

Amostra apresentada de acordo

Item 34 - Reparo de válvula: Compatível com os modelos : Hydra Max, Hydra clean, hydra pro, hydra base, 2550 DN40(1.1/2) e 2550 DN32(1.1/4)

Amostra apresentada de acordo

Item 35 Roda Maciça Aro Carrinho Mão Reforçada Não Fura 3.25-8

Amostra não é compatível ao carrinho reforçado , a altura do pneus é baixa , a medida que conduzimos o carrinho para uma rampa o mesmo trava no solo.
O pneu deveria ter 14" pois é mais alto o que irá nos atender.

Coqueiral, 30 de maio de 2025



Documento assinado digitalmente
VANUSA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA
Data: 02/06/2025 09:09:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diretora de Manutenção e Transporte



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Pregão Eletrônico Nº 011/2025

Assunto: Análise da amostra dos itens do Pregão Eletrônico nº 011/2025 SRP –“Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais para manutenções preventivas dos prédios públicos, para atender as demandas das Secretarias Municipais do Município de Coqueiral, frete incluso até o Município”.

Apresentação e análise das Amostras


Foram apresentadas as amostras dos itens:

Item 32 - LÂMPADA DE EMERGENCIA: Bateria de Lítio: 3,7V, 1.000mAh. Tensão de rede : Bivolt automático (127/220V). Fluxo luminoso máximo: 110lm / mínimo: 55lm. Autonomia: 6 horas (fluxo mínimo) / 3 horas (fluxo máximo). Diferenciais Luminária de 30 leds com bateria de Lítio. Com seu design slim e por iluminar o ambiente sem ofuscar a visão se adequa perfeitamente em ambientes como: hotéis, shoppings, elevadores, hospitais. Leds SMD de Alto Brilho. Garantia de 1 ano. Chave seletora para intensidade de luz. Botão de teste. Plug certificado INMETRO .

Amostra da marca Galaxi Led apresentada está de acordo com o pedido em edital.

Coqueiral, 03 de junho de 2025

Diretora de Manutenção e Transporte


Vanusa Aparecida de
Oliveira Pereira
CPF 693.944.156-53