



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

Pregão Eletrônico Nº 011/2025

Assunto: Análise da amostra dos itens do Pregão Eletrônico nº 011/2025 SRP

–“Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais para manutenções preventivas dos prédios públicos, para atender as demandas das Secretarias Municipais do Município de Coqueiral, frete incluso até o Município”.

Apresentação e análise das Amostras

Foram apresentadas as amostras dos itens:

Item 19 - Cilindro Miolo para fechadura (compatível á fechadura

STAM- 2 Chaves-

Amostra apresentada de acordo

Item 34 - Reparo de válvula: Compatível com os modelos : Hydra Max, Hydra clean, hydra pro, hydra base, 2550 DN40(1.1/2) e 2550 DN32(1.1/4)

Amostra apresentada de acordo

Item 35 Roda Maciça Aro Carrinho Mão Reforçada Não Fura 3.25-8

Amostra não é compatível ao carrinho reforçado , a altura do pneus é baixa , a medida que conduzimos o carrinho para uma rampa o mesmo trava no solo.

O pneu deveria ter 14” pois é mais alto o que irá nos atender.

Coqueiral, 30 de maio de 2025

gov.br

Documento assinado digitalmente

VANUSA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA

Data: 02/06/2025 09:09:25-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Diretora de Manutenção e Transporte