



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA

Departamento de Suprimentos

Rua Júlio Paulo Marcellini, nº. 50 – Vila Paiva – Varginha / MG – CEP: 37.018-050

Telefone (0**35) 3690-1812 – FAX (0**35) 3222-9512

E – Mail: licitacoes@varginha.mg.gov.br

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
AVALIAÇÃO DE AMOSTRAS/PROSPECTOS

Item: Único	
Produto: Gerador Elétrico Carenado 40kVA	
Marca: GS	
Empresa: MONTE & SACONSTRUTORA, ARCONDICIONADO E MOTO-GERADORES LTDA	
Data Avaliação: 08/01/26	Responsável: Paulo Novo
Sector: Setor de Projetos	
Parecer Técnico: Análise documental das especificações técnicas do gerador. O gerador apresentado está de acordo com as especificações exigidas pela Secretaria de Saúde no memorial descritivo. Vale ressaltar que o local de instalação é atendido por um padrão CEMIG tipo D5, disjuntor tripolar 120A. Portanto, em se tratando de uma análise apenas das características do gerador comparada com o foi exigido pela SEMUS, o gerador atende as especificações. Destaco que não foi apresentado o projeto de como o gerador atenderá o prédio, se será parcial ou total, desta forma não faz parte do escopo esta análise, bem como se o solicitado pela SEMUS, atende suas necessidades. Não foram feitas avaliações físicas ou de funcionamento.	
Parecer Final: (X) APROVADA () REPROVADA (Registrar as motivações da reprovação). () Amostra não Testada. (Registrar o motivo).	

Data:

Assinatura do avaliador:

Eng. Eletricista
SEPLA