

MEMORIAL DESCRITIVO RÉGUA DE TOMADAS

Descrição Mínima do Produto:

- Régua de tomadas com padrão para fixação em Rack 19 polegadas (Altura de 1U).
- Quantidade mínima de 08 (oito) tomadas no padrão brasileiro (ABNT NBR 14136).
- Disjuntor integrado de proteção (mínimo de 10A).
- Tensão de operação bivolt (110V / 220V).
- Corrente nominal de 10A.
- Cabo de alimentação com comprimento mínimo de 1,50 m.
- Estrutura confeccionada em chapa de aço resistente (espessura mínima aceitável de 0,9 mm).
- Acabamento: Pintura eletrostática a pó ou equivalente.

Júlio César Fais

Gerente da Divisão de Tecnologia da informação

Assinantes



JULIO CESAR FAIS

Assinou em 27/07/2026 às 10:00:08 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF *****.824.656-****.

Eu, JULIO CESAR FAIS, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.

Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

7J9-LK0-7PR-XOY