

ISOMÉTRICO HIDRANTE
ISOMÉTRICO ALARME

OBS: - O CIRCUITO DE ENERGIA PARA A BOMBA DEVERA SER INDEPENDENTE DO CIRCUITO DA EMPRESA
- CAPACIDADE DA BOMBA ELÉTRICA VER QUADRO RESUMO
- PRESSÃO VER QUADRO RESUMO
- VAZÃO VER QUADRO RESUMO
- BOTOEIRA LIGA/DESLIGA
- DEVERA SER INSTALADO NA BOMBA DE INCÊNDIO, PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES
- DEVERA SER ESCRITO NO RESERVATÓRIO A SUA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA.

INSTALADO AO AR LIVRE
RESERVATÓRIO TUBULAR METÁLICO
INSTALADO SOB FUNDAÇÃO

ISOMÉTRICO ESQUEMÁTICO DA
REDE DE HIDRANTES

ESC.: 1/100

RESERVATÓRIO DE USO EXCLUSIVO
PARA O SISTEMA DE HIDRANTES

TUBULAÇÃO GALVANIZADA 2 1/2"

H.I.02- TIPO 02 Mangueira - Tipo 02
40mm - 2x15m
Esquicho jato compacto 16mm ou
regulável
Chave storz 2 unidades

MAIS FAVORÁVEL

H.I.01- TIPO 02 Mangueira - Tipo 02
40mm - 2x15m
Esquicho jato compacto 16mm ou
regulável
Chave storz 2 unidades

TUBULAÇÃO GALVANIZADA 2 1/2"

MENOS FAVORÁVEL

H.I.05- TIPO 02 Mangueira - Tipo 02
40mm - 2x15m
Esquicho jato compacto 16mm ou
regulável
Chave storz 2 unidades

H.I.04- TIPO 02 Mangueira - Tipo 02
40mm - 2x15m
Esquicho jato compacto 16mm ou
regulável
Chave storz 2 unidades

TUBULAÇÃO GALVANIZADA 2 1/2"

H.I.03- TIPO 02 Mangueira - Tipo 02
40mm - 2x15m
Esquicho jato compacto 16mm ou
regulável
Chave storz 2 unidades

- NOTAS REFERENTE AO PSCIP
- O USO DE GLP SERÁ ATRAVÉS DE BOTUÃO -P13(COZINHA) CONFORME IT23
 - O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ AO CONTIDO NA INSTRUÇÃO TÉCNICA N° 15 DO CBMMG;
 - DECRETO UTILIZADO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO: 47.998/2020;
 - CONFORME A IT-08, OS VIDROS UTILIZADOS EM ROTAS DE SAÍDAS, GUARDA CORPO E JANELAS DEVERÃO SER DO TIPO ARMAADOS, LAMINADOS OU INSULADO;
 - AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA DEVERÃO SER INSTALADAS ABAIXO DO COLCHÃO DE FUMAÇA.
 - QUANTO AO USO DE PORTAS TRANSLUCIDAS OU TRANSPARENTES, DEVE SER UTILIZADO SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR, ATENDENDO AO ITEM 6.2.2 ALÍNEA D, DA IT-15.

ÁREA DE APOIO DO POLIESPORTIVO F-3 142,79m²