



NOTA-1:
- O SISTEMA DE SINALIZAÇÃO ATENDE A IT 15 DO CBMMG.



QUANTITATIVO-EQUIPAMENTOS

DESCRIÇÃO	QUANT.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA-FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 150 lm PARA LAMPADAS DE LED (30 LEDs) E DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS	18
BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONF.CATALAGO EM ANEXO E DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS COM 24 LEDs - 400 LUMENS	01
BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CONF.CATALAGO EM ANEXO E DURAÇÃO MÍNIMA DE DUAS HORAS COM 24 LEDs - 1.200 LUMENS	02

ART DO CREA-MG Nº MG2025451837

FOLHA 03/03	PROJETO COMPLETO-PSCIP	ESC.INDICADA
-------------	------------------------	--------------

Assunto: PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS E PANICO-PCSP
 TIPO PROJETO TECNICO SIMPLIFICADO - PTS
 DE SAUDE E INSTITUCIONAL - HIGIENIZACAO DAS COCHES PARA FORÇAS ARMADAS
 E POLICIAIS-QUARTETES E ASSEM.-QUARTEL DO TIPO DE GUERRA TG04/014
 Local: RUA DOS ENGENHEIROS, Nº 630 - BAIRRO: BELHO HORIZONTE - PASSOS
 Proprietário: MUNICIPIO DE PASSOS - CNPJ 18.241.745/0001-08
 Resp. Pelo Uso: COMANDO DA PARADA REGIAO MILITAR - TG04/014
 CNPJ.0958/3993/0002-65
 Resp. Técnico: ENG^{CA}/VIE E DE SEG DO TRAB. ELIMAR VIEIRA VAZ-CREA-MG: 68.372/D
 Área Terreno: 4.399,40 m² Área Construída: 754,19 m²
 Desenhista: Elimar Vieira Vaz - Tel 35 9981 - 2136
 Data: 11 de fevereiro de 2026 Versão: 11/02/2026
 NOTA: PROCESSO EM ABRADO DE ACORDO COM O DECRETO ESTADUAL Nº 47.968/09-01