

	ADM	EDUC.	SAUDE	CULT.	ASSISTENCIA SOCIAL	OBRAS	TOTAL
Extintor ABC- Pó Químico- 6 kg Extintor de Incêndio tipo Pó 3A:40B:C. Norma Técnica Brasileira: NBR 15808:2010. Indicação de Uso: ABC. Validade de Carga: 1 ano. Validade de teste Hidrostático: 05 anos. Peso 6Kg Itens Incluso: Suporte de Parede. Fornecimento e instalação.	15	80	80	7	8	25	215
Recarga Para Extintores ABC- Pó Químico – 6 kg Serviço de recarga para extintor de Incêndio tipo Pó ABC. Norma Técnica Brasileira: NBR 15808. Indicação de Uso: ABC. Validade de Carga: 1 ano. Peso :6Kg. Incluso transporte das carcaças.	40	400	350	35	40	25	890
TESTE HIDROSTÁTICO Serviço de teste hidrostático em extintores do tipo ABC 6kg. Incluso transporte das carcaças	10	80	80	7	8	25	210
Placas de sinalização de emergência - A5 Placa fotoluminescente certificada, 300x300 mm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo A5- Sinalização de risco de choque elétrico. Fornecimento e instalação	1	8	16	2	2	5	34
Placas de Extintor de Incêndio- E5 Saída de Emergência: Seta direitaPlaca fotoluminescente certificada, 300x300 mm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo E5- Sinalização de extintores de incendio.Fornecimento e instalação	8	79	68	7	8	25	195

Placas de medidas de segurança- M1 Saída de Emergência: Seta esquerda Placa fotoluminescente certificada, 400x600 mm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo M1- Medidas de segurança. Fornecimento e instalação	1	8	16	2	2	5	34
Placas de sinalização de emergência - S1 Saída de Emergência: Placa fotoluminescente certificada, 150x300 mm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo S1- Sinalização de Saída de Emergência Seta. Fornecimento e instalação	5	59	5	5	5	5	84
Placas de Extintor de Incêndio- S10 Saída de Emergência: Placa fotoluminescente certificada, 150x300 mm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo S10- Sinalização de Escada. Fornecimento e instalação	5	6	5	5	5	5	31
Placas de sinalização de emergência- S11 Saída Placa fotoluminescente certificada, 15x30 cm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo S11- Sinalização de Saída. Fornecimento e instalação	5	4	5	5	5	5	29

Placas de sinalização de emergência- S12 Saída de emergência.Placa fotoluminescente certificada, 150x300 mm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo S12-Sinalização de Saída. Fornecimento e instalação	5	29	10	5	5	5	59
Placas de sinalização de emergência- S2 Saída de emergência com seta.Placa fotoluminescente certificada, 150x300 mm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo S2-Sinalização de Saída com seta. Fornecimento e instalação	5	62	10	5	5	5	92
Placas de sinalização de emergência- S3 Saída de emergência com seta.Placa fotoluminescente certificada, 150x300 mm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo S3-Sinalização de Saída com seta. Fornecimento e instalação	5	158	10	5	5	5	188
Placas de sinalização de emergência- S4 Saída de emergência com rampa.Placa fotoluminescente certificada, 150x300 mm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo S4-Sinalização de Saída através de rampa. Fornecimento e instalação	5	10	10	5	5	5	40

Placas de sinalização de emergência- S5 Saída de emergência com seta.Placa fotoluminescente certificada, 150x300 mm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo S5- Sinalização de Saída através de rampa. Fornecimento e instalação	5	10	10	5	5	5	40
Placas de sinalização de emergência- S6 Saída de emergência com seta.Placa fotoluminescente certificada, 150x300 mm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo S6- Sinalização de Saída através de rampa. Fornecimento e instalação	5	10	10	5	5	5	40
Placas de sinalização de emergência- S7 Saída de emergência com seta.Placa fotoluminescente certificada, 150x300 mm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo S7- Sinalização de Saída através de rampa. Fornecimento e instalação	5	15	10	5	5	5	45
Placas de sinalização de emergência- S8 Saída de emergência com seta.Placa fotoluminescente certificada, 150x300 mm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo S8- Sinalização de Saída através de escada. Fornecimento e instalação	5	10	10	5	5	5	40

Placas de sinalização de emergência- S13 Saída de emergência com seta.Placa fotoluminescente certificada, 150x300 mm confeccionada em material fotoluminescente aplicado sobre PVC, com fita dupla face para fixação, em conformidade com NBR – 13434. Modelo S9- Sinalização de Saída através de escada. Fornecimento e instalação	5	10	10	5	5	5	40
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO 30 LEDs POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10	254	40	10	10	20	344
KIT BARRA ANTIPÂNICO 100CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	1	5	5	3	1	5	20