



10ª ATA DE RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2026

Prefeitura Municipal de Lavras

Edital Concorrência Pública 01/2026

Objeto: A exploração, sob regime de concessão, dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Lavras/MG, sendo composta por projetos, obras, melhorias, ampliação, restauração, gestão comercial e manutenção das unidades integrantes dos sistemas.

A Prefeitura Municipal de Lavras, por intermédio da Comissão de Contratação designada para condução da Concorrência Pública nº 01/2026, torna públicas as respostas aos pedidos de esclarecimentos apresentados pelos interessados, nos termos do Edital.

Os esclarecimentos a seguir passam a integrar a documentação da licitação para todos os fins e efeitos, devendo ser observados por todos os interessados na elaboração de suas propostas.

Questionamento:

Na Tabela 10.1 do TERMO DE REFERÊNCIA do Edital (Anexo II), são apresentados “os quantitativos referenciais, estimados para intervenções previstas para o SAA até o final da CONCESSÃO”.

Na primeira versão do EDITAL estava descrito o item:

“Duplicação de linhas de recalque de água bruta – DN 250” - “6.400 m”

Tabela 10-1: Quantitativos referenciais do SAA

Intervenções	Unidade	Quantidade
Implantação de rede de distribuição	m	55.060
Substituição de rede de distribuição	m	59.375
Implantação de ligações domiciliares	lig	11.567
Ampliação da ETA	L/s	65



GOVERNO DE
LAVRAS

**TRABALHO
E AMOR
POR LAVRAS**

Intervenções	Unidade	Quantidade
Ampliação da reservação	m ³	120
Duplicação de linhas de recalque de água bruta – DN 250	m	6.400
Obras de conclusão da duplicação de capacidade de captação no manancial Rio Grande	cj	1



Com a RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL esse item acabou sofrendo modificação no nome:

“Duplicação de linhas de recalque de água bruta das captações dos mananciais Ribeirão Água Limpa e Ribeirão Santa Cruz – DN 250” - “6.400 m”

Tabela 10-1: Quantitativos referenciais do SAA

Intervenções	Unidade	Quantidade
Implantação de rede de distribuição	m	55.060
Substituição de rede de distribuição	m	59.375
Implantação de ligações domiciliares	lig	11.567
Ampliação da ETA	L/s	65
Ampliação da reservação	m³	120
Duplicação de linhas de recalque de água bruta das captações dos mananciais Ribeirão Água Limpa e Ribeirão Santa Cruz – DN 250	m	6.400
Obras de conclusão da duplicação de capacidade de captação no manancial Rio Grande	cj	1

É de conhecimento a necessidade de conclusão da obra da adutora de água bruta relacionada à Captação Rio Grande, iniciada pela concessionária atual, porém não finalizada.

Com base nas informações apresentadas anteriormente, fazem-se os seguintes questionamentos:

1. A duplicação de linhas de recalque de água bruta apontadas no Edital, e na sua retificação, dizem respeito, na verdade, à adutora inacabada referente à Captação Rio Grande, estando incorreta a descrição do item na SEGUNDA RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL: *“Duplicação de linhas de recalque de água bruta das captações dos mananciais Ribeirão Água Limpa e Ribeirão Santa Cruz – DN 250” - “6.400 m”*.

Está correto nosso entendimento?

2. Tanto em visita técnica realizada, quanto em reunião geral com a Comissão responsável pela formulação do EDITAL (*Road Show*), foi referido que o diâmetro adotado para a adutora inacabada referente à Captação Rio



Grande é de DN 600, estando incorreta a informação adotada tanto na primeira versão do EDITAL, quanto na SEGUNDA RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL, onde descreve-se como DN 250.

Está correto nosso entendimento?

3. Estando incorretos os entendimentos acima, devemos entender que a modelagem financeira do EDITAL desconsiderou em seus quantitativos referenciais a implantação do trecho inacabado da adutora de água bruta referente à Captação Rio Grande.

Está correto nosso entendimento?

Resposta ao Questionamento 1:

O entendimento não está correto. O item “*Duplicação de linhas de recalque de água bruta das captações dos mananciais Ribeirão Água Limpa e Ribeirão Santa Cruz – DN 250*”, com quantitativo referencial de 6.400 m, previsto na Tabela 10-1, intitulada Quantitativos referenciais do SAA, do Anexo II do Edital, Termo de Referência, refere-se à duplicação das adutoras de água bruta associadas às captações dos ribeirões Água Limpa e Santa Cruz.

Resposta ao Questionamento 2:

O entendimento não está correto. A indicação de DN 250 na Tabela 10-1, intitulada Quantitativos referenciais do SAA, do Anexo II do Edital, Termo de Referência, se refere à duplicação das adutoras de água bruta associadas às captações dos ribeirões Água Limpa e Santa Cruz, conforme esclarecido na resposta ao questionamento 1.

Resposta ao Questionamento 3:

O entendimento não está correto. A conclusão da duplicação da capacidade de captação no manancial Rio Grande foi considerada na modelagem econômico-financeira referencial. A intervenção está prevista na Tabela 10-1 — Quantitativos referenciais do SAA, do Anexo II do Edital — Termo de Referência, sob a denominação “Obras de conclusão da duplicação de capacidade de captação no manancial Rio Grande”, com quantitativo de 1 conjunto (cj).

Os investimentos correspondentes integram as rubricas “Captações”, “Estações elevatórias de água bruta” e “Adutoras de água bruta”, apresentadas na Tabela 3-30 — Valores totais por macroitem do SAA (R\$ MM), do Anexo III do Edital — Plano de Negócios, cujos valores totais são, respectivamente, R\$ 0,52 milhão, R\$ 9,73 milhões e R\$ 16,32 milhões, em valores de novembro de 2025.




GOVERNO DE
LAVRAS

TRABALHO
E AMOR
POR LAVRAS

Na seção “ 3.8.3 Sistema de Abastecimento de Água” do mesmo documento, esclarece-se que foram consideradas reformas e melhorias nas unidades existentes, os investimentos necessários à conclusão da duplicação da capacidade de captação no manancial Rio Grande e, adicionalmente, os custos de duplicação das adutoras de água bruta associadas às captações dos ribeirões Água Limpa e Santa Cruz. Assim, os montantes apresentados abrangem as intervenções previstas nas respectivas rubricas, incluindo ambas as obras de duplicação.

Lavras/MG, 15 de outubro de 2026


Wilson Rodrigues Ribeiro
Comissão de Contratação