



Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Mem. nº 0045/2026/SMOP

Bom Despacho, 26 de fevereiro de 2026

À Gerência de Licitações, Compras e Gestão de Contratos

Assunto: Análise dos catálogos apresentados pelas empresas vencedoras

Referente ao Processo 102/2025, Pregão Eletrônico SRP 41/2025, Processo Digital 20932/2025, para aquisição de materiais de construção civil, elétricos e hidrossanitários, o Agente de Contratação solicitou, por e-mail, a análise dos produtos ofertados em relação às especificações constantes no Edital;

Após a análise das descrições constantes nas propostas e dos catálogos apresentados pelos licitantes, verificou-se que os seguintes itens não estão em conformidade com o estabelecido no Edital:

Item	Unid.	Descrição	Licitante	Observação
15	M2	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	MPBL Marmoraria e Pre-Moldados Brasil	Formato indicado no catálogo diferente do solicitado.
16	M2	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	MPBL Marmoraria e Pre-Moldados Brasil	Formato indicado no catálogo diferente do solicitado.
57	Un.	LUMINÁRIA LED 50W, FUXO LUMINOSO 7750LM, EFICIÊNCIA MAIOR OU IGUAL QUE 155LM/W.	Construvita	Modelo informado no catálogo não atende ao fluxo Luminoso.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 27/02/2026 17:47 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: <https://c.ipm.com.br/pa68279f2c8cd>





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Obras Públicas

59	Un.	LUMINÁRIA LED 150W, FUXO LUMINOSO 23250LM, EFICIÊNCIA MAIOR OU IGUAL QUE 150LM/W.	Construvita	Modelo informado no catálogo não atende ao fluxo Luminoso e eficiência exigida.
76	UN	PADRÃO TRIFÁSICO, COM POSTE DE AÇO DE 7M E COM DISJUNTOR 3X63 A, COMPLETO, MONTADO, AÉREO, CONTRA A REDE.	Casa 500	Modelo informado é diferente do solicitado.
111	Un.	TUBO DE DRENAGEM PVC SOLDÁVEL, 150 MM, 6 METROS	Criativa Soluções para Construção	Modelo de tubo de drenagem indicado no catálogo diferente do solicitado.
112	Un.	TUBO DE DRENAGEM PVC SOLDÁVEL, 200 MM, 6 METROS	Criativa Soluções para Construção	Modelo de tubo de drenagem indicado no catálogo diferente do solicitado.
113	Un.	TUBO DE DRENAGEM PVC SOLDÁVEL, 200 MM, 6 METROS	Criativa Soluções para Construção	Modelo de tubo de drenagem indicado no catálogo diferente do solicitado.

Para outros itens, verificou-se que os catálogos apresentados não contemplam todas as informações necessárias para avaliação do atendimento às especificações solicitadas, são eles:

Item	Unid.	Descrição	Licitante	Observação
91	M2	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 40 MM, ESPESSURA DE 0,5 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Casa Alvorada	Não há indicação da espessura da telha no catálogo.





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Obras Públicas

92	M2	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE 40 MM, ESPESSURA DE 0,5 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Elo Compressores	Não há indicação da espessura da telha no catálogo.
----	----	--	------------------	---

Para os seguintes itens, as licitantes não apresentaram catálogos e não foi possível encontrar as especificações para validação da proposta:

Item	Unid.	Descrição	Licitante	Marca indicada pelo licitante	Observação
6	KG	ARAME ZINCADO MACIO 18BWG.	Casa 500	Boiadeiro	Especificações não encontradas
7	KG	ARAME ZINCADO MACIO 14 BWG	Casa 500	Boiadeiro	Especificações não encontradas
17	UN.	BRAÇO PARA LUMINÁRIA, MÉDIO, MEDINDO 2,50M	LedLuz Industria	FAE	Especificações não encontradas
21	M3	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM ²	Maia Materiais de Construção	Cabo Flex	Especificações não encontradas
28	UN.	CAIXA SIFONADA RALO QUADRADO 150X50MM COM TAMPA TIPO GRELHA	Maia Materiais de Construção	Krona	Especificações não encontradas
34	UN.	DISJUNTOR MATERIAL EM PLÁSTICO; CURVAS DE DISPARO TIPO C; CORRENTE ELÉTRICA (A) 16; ESTILO BIPOLAR, NÚMERO DE POLOS 2, TENSÃO ELÉTRICA:220V(440V)	JSolar Instalações Elétricas	Não informado	Não foi possível verificar uma vez que não foi informado a marca.
35	UN.	DISJUNTOR MATERIAL EM PLÁSTICO; CURVAS DE DISPARO TIPO C; CORRENTE ELÉTRICA (A) 32; ESTILO BIPOLAR, NÚMERO DE POLOS 2, TENSÃO ELÉTRICA:220V(440V)	JSolar Instalações Elétricas	Não informado	Não foi possível verificar uma vez que não foi informado a marca.
38	UN.	GRELHA BOCA DE LOBO EM CONCRETO 1.00CM X 0,45CM X 0,10CM	Cabeça Empreendimentos	Não informado	Não foi possível verificar uma vez que não foi





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Obras Públicas

					informado a marca.
54	M2	LADRILHO HIDRÁULICO 25X25CM	Cabeça Empreendimentos	Não informado	Não foi possível verificar uma vez que não foi informado a marca.
55	M2	LADRILHO HIDRÁULICO 25X25CM	Cabeça Empreendimentos	Não informado	Não foi possível verificar uma vez que não foi informado a marca.
56	UN.	LUMINÁRIA LED 50W, FUXO LUMINOSO 7750LM, EFICIÊNCIA MAIOR OU IGUAL QUE 155LM/W.	Saturno	Não informado	Não foi possível verificar uma vez que não foi informado a marca.
58	UN	LUMINÁRIA LED 50W, FUXO LUMINOSO 7750LM, EFICIÊNCIA MAIOR OU IGUAL QUE 155LM/W.	Saturno	Não informado	Não foi possível verificar uma vez que não foi informado a marca.
65	UN	MEIO-FIO PREMOLDADO 80X30X10X8	Cabeça Empreendimentos	Não informado	Não foi possível verificar uma vez que não foi informado a marca.
78	M2	PISO PODOTÁTIL 25X25CM, PADRÃO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL	Cabeça Empreendimentos	Não informado	Não foi possível verificar uma vez que não foi informado a marca.
81	UN	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 50X40, ESGOTO	Maia Materiais de Construção	Krona	Especificações não encontradas
83	UN	REGISTRO GAVETA 3/4"	Maia Materiais de Construção	JR	Especificações não encontradas
96	UN	TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA INTERNA, LATA COM 18 LITROS, LINHA PREMIUM.	Castro Arantes Química Industrial	Supermax	Especificações não encontradas
97	UN	TINTA ACRÍLICA PARA PINTURA INTERNA,	Castro Arantes	Supermax	Especificações não encontradas





Prefeitura Municipal de Bom Despacho
Estado de Minas Gerais
Secretaria Municipal de Obras Públicas

		LATA COM 18 LITROS, LINHA PREMIUM.	Química Industrial		
123	UN	TINTA LOUSA PARA PAREDE -TINTA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA TRANSFORMAR SUPERFÍCIES COMUNS EM ÁREAS INTERATIVAS ONDE VOCÊ PODE ESCREVER, DESENHAR E FAZER ANOTAÇÕES COM GIZ BRANCO OU COLORIDO. GALÃO COM 3,6 LITROS	Ivone Gomer de Almeida	Larys	Especificações não encontradas

Importante destacar que, apesar de nem todos fornecedores terem apresentado catálogo de especificação dos materiais, com base nas marcas dos materiais indicados nas propostas dos licitantes vencedores, os seguintes itens foram conferidos pela Secretaria de Obras em sites oficiais das marcas informadas sendo considerado que estão de acordo com o solicitado: 1, 3, 39, 40, 41, 46, 47, 49, 50, 60, 64, 79, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121.

Os demais itens, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 80, 82, 88, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 120, 122, 124, 125, 126, 127, para os quais os fornecedores apresentaram informações suficiente para validação, entende-se que estão em conformidade com as especificações estabelecidas no Edital.

Atenciosamente,

Paula Antunes Cardoso de Menezes
Gestora Pública

Paula Pantuzza Dias Cunha
Gestora Pública

