SÉCULO 30
ARQUITETURA E RESTAURO



IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
SERRO / MG

PROJETO EXECUTIVO DE RESTAURAÇÃO

Prevenção e Combate a Incêndios

Outubro de 2017

SÉCULO 30
ARQUITETURA E RESTAURO

SUMÁRIO

1 – APRESENTAÇÃO

2 – IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

3 – FICHA TÉCNICA

SÉCULO 30
ARQUITETURA E RESTAURO

1 – APRESENTAÇÃO

SÉCULO 30
ARQUITETURA E RESTAURO

1 – APRESENTAÇÃO

O presente trabalho faz parte do Contrato Nº 11-2015, da Igreja do Rosário e Afins, na cidade do Serro/MG, celebrado entre o IPHAN/MG e a Século 30 Arquitetura e Restauro.

O objetivo deste é o Projeto Prevenção e Combate a Incêndios

As vistorias técnicas para a elaboração destes projetos foram realizadas em dezembro de 2015.

2 – IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

IPHAN - Instituto do Patrimonio Histórico e Artístico Nacional
IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - PRAÇA DO ROSÁRIO.

Rev. 0 — **27/10/2.017**

Item	Descrição	Unid.	QUANTID. TÉRREO	Valores Unitário	Valores Total
	PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIOS				**0,00**
1	**METAIS HIDRÁULICOS E EQUIPAMENTOS**				
1.1	Extintores dotados de válvula gatilho e difusor, suporte tipo tripé e placa indicativa;				
	PÓ QUIMICO SECO 2A:20B:C 6 kg	Pç	09		
	Ref.: APAG				
1.2	Placa para balizamento de fuga, conforme ind. em projeto:				
	para balizamento de fuga, com indicação de "SENTIDO DE FUGA" tipo S2 (direita) da IT15	Pç	05		
	para balizamento de fuga, com indicação de "SENTIDO DE FUGA" tipo S2 (esquerda) da IT15	Pç	03		
	para balizamento de fuga, com indicação de "SAÍDA A FRENTE" tipo S3-IT15	Pç	03		
	para balizamento de fuga, comindicação de "ESCADA DE EMERGÊNCIA" tipo S9-IT15	Pç	02		
	para balizamento de fuga, com inscrição de "SAÍDA" tipo S12-IT15	Pç	03		
	para de indicação de equipamentos com a inscrição "CENTRAL DE ALARME" tipo E2-IT15	Pç	01		
	para de indicação de equipamentos com a inscrição "ACIONAMENTO MANUAL DE ALARME" tipo E2-IT15	Pç	05		
	para de indicação de equipamentos com a inscrição "EXTINTOR" tipo E5-IT15	Pç	09		
	de orientação, com indicação dos "SISTEMAS PREVENTIVOS" tipo M1-IT15	Pç	01		
	de orientação, com indicação de "LOTAÇÃO MÁXIMA" tipo M1-IT15	Pç	01		
	de orientação, com indicação de "PORTAS ABERTAS" tipo M7-IT15	Pç	01		
	Ref.: FABRICAÇÃO ESPECIAL (CONFORME IT15 CORPO DE BOMBEIROS)				
2	**DIVERSOS**				
2.1	Execução de furos em concreto, rasgos e alvenaria e piso	Vb	01		
2.2	Material de limpeza, cola, adesivo, solvente, estopa, etc.	Vb	01		
2.3	Acessórios diversos de fixação	Vb	01		
OBS	**1- PARA A LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, CENTRAL DE ALARMES, BOTOEIRAS QUEBRA VIDRO, SIRENE E PAINÉIS, VER PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**				
	2- ESTA RELAÇÃO DE MATERIAS FOI FEITA COM BASE NO PROJETO APRESENTADO E COM CRITÉRIO, PORÉM CABERÁ AO INSTALADOR CONFERIR OS QUANTITATIVOS ANTES DA EMISSÃO DE SUA PROPOSTA				

TOTAL DO ORÇAMENTO	
BDI: 20%	
TOTAL COM BDI INCLUSO:	

SÉCULO 30
ARQUITETURA E RESTAURO

3 – FICHA TÉCNICA

SÉCULO 30
ARQUITETURA E RESTAURO

3 – FICHA TÉCNICA

Paulo Mendes Campos Magnani
Crea 34.748/D-MG

Responsabilidade de Execução
Século 30 Arquitetura e Restauro Ltda.

Belo Horizonte, outubro de 2017.