





ETA – CASA DE QUÍMICA – TOMADAS E FORÇA – CORTE AA
ESC.: 1:50




DETALHE SUGESTIVO DE CANALETA SOBRE O PISO
SEM ESCALA




DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM ALVENARIA
SEM ESCALA



ETA – CASA DE QUÍMICA – TOMADAS E FORÇA – CORTE BB
ESC.: 1:50




ETA – CASA DE QUÍMICA – TOMADAS E FORÇA – CORTE CC
ESC.:1:50




ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO
08	01	CURVA 90 GRAUS AÇO GALVANIZADO
07	VAR	TAMPA PARA ELETOCALHA
06	VAR	SEPTO DIVISOR
05	01	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA
04	VAR	ELETROCALHA LISA 200mm
03	VAR	BUCHA E ARRUELA
02	01	BOX RETO
01	VAR	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO

DETALHE CONEXÃO DOS ELETRODUTOS EM ELETROCALHAS
SEM ESCALA



DETALHE DERIVAÇÃO PARA ELETRODUTO
SEM ESCALA



OBS.: A CADA 1 METRO

DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA
SEM ESCALA

NOTAS:

01 – PARA SIMBOLOGIA E NOTAS GERAIS, VER DESENHO 23/29.

02 – PARA DETALHES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, VER DESENHO 01/29.

03 – PARA DETALHES DE ATERRAMENTO E SPDA, VER DESENHO 02/29.

INSTRUÇÕES P/ PLOTAGEM	
COR	ESPESSURA
COR N. 8	0,05
RED	0,1
YELLOW	0,2
GREEN	0,3
CYAN	0,4
BLUE	0,5
MAGENTA	0,6
WHITE	0,7

LETRA	DATA	ASSINATURA	DESCRIÇÃO
0	NOV./2025	ANDRÉ L. COSTA	EMISSÃO INICIAL

REVISÕES

Despro – DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS

CONTRATO Nº 025/2022 | ART Nº MG20254072388 | PROJETO Nº –

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENGº ANDRÉ LUIZ COSTA CREA 96.391/D

COORDENADOR DA EMPRESA PROJETISTA: ALBERTO OLIVEIRA CHAVES CREA 68.765/D

PROJETISTA: THIAGO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
CASA DE QUÍMICA
TOMADAS E FORÇA – CORTES – DETALHES

DATA: NOVEMBRO/2025 | ESCALA: INDICADA | TIPO: BS | FOLHA: 21/29

APROVADO	VISTO	VISTO	VISTO
DIRETOR	ENGENHEIRA	ACESSOR TECNICO	

GUANHÃES – MG
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

NOME DO ARQUIVO DIGITAL: Impressos.dwg

A1