

## **CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA – CER**

### **DISCIPLINA: SISTEMA DE INSTALAÇÕES ELETRICAS**

#### **1) ITENS QUE PODEM SER ALTERADOS PELA EMPRESA**

- Caminhamento da tubulação em função de obstáculos ou excesso de tubulações em obras, e da existência de estruturas na passagem das tubulações,
- Posição do GRUPO GERADOR, preferencialmente que sua instalação seja próxima do Quadro Geral de Baixa Tensão (Q.G.B.T.),
- Verificação do cômodo do Grupo Gerador e instalação de sua Q.T.A. (Quadro de Transferência Automática)

#### **2) ITENS QUE NÃO PODEM SER ALTERADOS PELA EMPRESA**

- Localização do Medidor CEMIG projetado,
- Previsão do Medidor Bidirecional,
- Bitola dos condutores elétricos explicitadas em projeto,
- Voltagem dos circuitos explicitados em projeto
- Fabricante de materiais explicitados em Projeto.
-