

## **CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADA – CER**

### **DISCIPLINA: SISTEMA CLIMATIZAÇÃO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO MECÂNICA**

#### **1) ITENS QUE PODEM SER ALTERADOS PELA EMPRESA**

- Caminhamento da tubulação de gases/elétrica/comando desde que haja algum impedimento para sua passagem no local onde projetado
- Caminhamento da tubulação de dreno em função de melhoria no sistema de drenagem em função do terreno.
- Acréscimo de SPLIT tipo inverter em local a ser definido onde necessário dentro das normas da ABNT.
- Linha de duto onde houver incompatibilidade com outros sistemas instalados.

#### **2) ITENS QUE NÃO PODEM SER ALTERADOS PELA EMPRESA**

- Potência, Modelo, Voltagem e Especificação técnica do equipamento de climatização projetado.
- Localização do equipamento onde projetado sua instalação.