

		DESCRIÇÃO ITEM		LOCAL	QUANT.
59263	SBC	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1""	M	Copa e sala de reuniões (31,34)+Banho Masc (7,46)+Banho+(36,19)+San(3,47)+(21,35)+F(7,46)+Almoxarifado(3,38)+san(3,15)+PCD(3,83)+sala espera (15,23)+Recepção(19,5)+circulações (36,19)+Farmácia (15,69)+Sala de Curativos(20,98)+Coleta (19,86)+Cons 1(22,9)+Cons MP(21,35)+Cons 3 (24,07)+Cons Odontologico (24,28)+Sala ger (16,83)+Expurgo (10,3)+CME (9,99)+Sala de Vac (19,99)+	394,79
mar/26					
103784	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO	UNIDADE	Informações no quadro geral (QGBT)	
103783	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 12 W - FORNECIMENTO	UNIDADE	Informações no quadro geral (QGBT)	
97240	SINAPI	ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 150MM E ALTURA	M	circulação interna (6,67)+circulação atendimento (15,14)+circulação atendimento (6,83)+sala de	47,86
93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE	m	Entrada de energia até quadro	25,3
fev/26					
101564	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO	m	Entrada de energia até quadro x 3 fases e 1 neutro	101,2
fev/26					
11.91.0	SUDEC	CABO DE COBRE NU # 10MM2	m	distancia de caixa de inspeção a caixa	3,5
2	AP				
out/25					
Observações:					
Os itens de aterramento estão claramente dispostos no corredor de acesso de serviço, assim como cabo de 50mm, eletroduto enterrado.					
Interruptores, contei por ambientes					
Tomadas estão na Informações no quadro geral (QGBT)					