

	BOMBAS VANBRO LTDA.		Data da OS: 05/05/25	
	R. DR. LAURO DONDONIS N.º 434 SAPUCAIA DO SUL - RS CEP 93210-100		FONE: (51) 3206-1200 e-mail: vendas@vanbro.com.br Site: www.vanbro.com.br	
		Hora de Criação: 07:55:42		
		Prazo Solicitado: 05/05/25		

RELATÓRIO TÉCNICO N.º: 302172

Cliente:	004841 AGUA DE IVOTI		
Endereço:	AV PRESIDENTE LUCENA, 2665		
CEP:	93900.000	IVOTI	RS
Fone:	51 3563-7230	Email:	
		Bairro:	BRASILIA
		CNPJ:	18.346.935/0001-90
		Inscrição:	ISENTO

Descrição: VBOP66.5462 13EST 30HP 380V VENDA 11/10/2021 BOX M1

TESTE:	AMP 110V:	220V:	254V:	380V:	440V:
	Pressão:		Vazão:		

Item	Código	Descrição	Qtd	Un	R\$ Unit.	IPI	R\$ Total
1	300.006.000026	BUCHA MANCAL 6" VMUP/SP/Z ATÉ 35HP 35X32,86 R1	4,00	UN	111,80	29,07	476,27
2	300.016.000004	PROTECTOR DE AREIA 6" VMUP/E/SP NITRILICA	1,00	UN	13,40	0,87	14,27
3	300.011.000006	RETENTOR TAMPA SUP 6" VMUP/SP (30X47X06)	2,00	UN	11,50	1,50	24,50
4	300.012.000030	ANEL RETENCAO I 45 DIN 472 P/TAMPA SUP.VMUP/SP 6	1,00	UN	8,50	0,55	9,05
5	300.012.000016	ANEL RETENCAO I 136 ACO TEMP VMUP/E/SP/Z 6"	2,00	UN	52,00	6,76	110,76
6	300.055.000003	DIAFRAGMA VMUP/SP/Z 6" NITRILICA	1,00	UN	17,40	1,13	18,53
7	300.031.000022	TAMPA DA CAMARA VMUP/SP/Z 6" NYLON	1,00	UN	26,10	1,70	27,80
8	310.030.000002	CONJ DISCO BALANCEADOR INDUZIDO 6" (02 DISC.)	1,00	CJ	85,00	5,53	90,53
9	700.010.000075	ENCAMISAR PONTEIRA INF INDUZIDO 4" (SO SERV)	1,00	UN	109,60	0,00	109,60
10	700.010.000055	RETIFICAR INDUZIDO MOTOR	1,00	UN	357,20	0,00	357,20
11	700.010.000054	BALANCEAR INDUZIDO	1,00	UN	109,20	0,00	109,20
12	300.036.000015	PRESA CABO 6" VMUP/SP (3X06,0MM) NITRILICA	1,00	UN	11,90	0,77	12,67
13	310.051.000113	CONJ BOB 6" 3F ID 27,5/30,0HP T 380V 60HZ VMUP/E/SP	1,00	CJ	3.608,90	234,58	3.843,48
14	310.004.000041	CONJ VALVULA RET 6" VBOP/EP65/66	1,00	CJ	126,00	4,10	130,10
15	300.035.000019	GAXETA VBOP/EP/UP/E/C 66 NITRILICA (C/ALMA)	1,00	UN	14,80	0,48	15,28
16	300.034.000002	PLACA ALUMINIO N08 (IDENT BOMBA SUB 6")	1,00	UN	7,90	0,26	8,16
17	700.010.000049	MAO DE OBRA TRIF 27,5/30,0HP	1,00	UN	587,00	0,00	587,00
18	700.010.000024	RECUPERACAO E PINTURA TRIF 27,5/30,0HP	1,00	UN	142,60	0,00	142,60

Sub Total: 5.799,70

Total IPI: 287,30

Substituição Tributária: 0,00

Total da Ordem de Serviço: 6.087,00

EXPEDIÇÃO

NF Entrada:	0	Data:		Valor:		NF Saída:		Data:		Peso:	
Transportadora:	AGUA DE IVOTI			Frete:	0,00						
Local de Entrega:	AV PRESIDENTE LUCENA, 2665 B: BRASILIA - IVOTI - RS CEP: 93900-000;										

Defeito/Causa: MOTOR COM FUGA DE CORRENTE, CORROSÃO NO ESTATOR, DESGASTE NOS MANCAIS.
***POSSIVEL SOBRETENSÃO.**

Validade do Orçamento: 07 dias úteis, após a emissão

Atenciosamente,

Gustavo

RENATO PEREIRA
BOMBAS VANBRO LTDA.

ATENÇÃO: EQUIPAMENTOS NÃO AUTORIZADOS NO PRAZO DE 60 DIAS APÓS O ENVIO DO ORÇAMENTO, SERÃO IMEDIATAMENTE DEVOLVIDOS OU SUCATEADOS.

Valor Líquido:	Cond. Pagamento: CONTRA EMPENHO
-----------------------	--

ORÇAMENTO - 302172



De Renato <assistencia@vanbro.com.br>
Para <operacional@aguadeivotti.com.br>
Responder para <assistencia@vanbro.com.br>
Data 2025-05-05 08:10

302172.pdf (~78 KB)

Bom dia,

Segue em anexo o vosso orçamento.

PRAZO DE EMBARQUE: ATÉ 07 DIAS ÚTEIS APÓS CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO

ARMAZENAGEM/ESTOQUE

- Armazenar na posição vertical, evitando-se flexão.
- Encher o motor com água limpa, para evitar possível travamento no conjunto.

"Não nos comprometemos com o funcionamento de bombas devolvidas sem conserto."

Atenção:

1-Todo equipamento que chega para orçamento de conserto necessita ser desmontado, procedimento que compreende o corte de cabos e na desintegração de partes que se encontrem desgastadas, corroídas, ou apresentem incrustações. Logo, ao recusar o orçamento a devolução do equipamento não se fará no mesmo estado que nos foi entregue em razão de alterações sofridas pelo manuseio.

2-Equipamentos não autorizados no prazo de 60 Dias após o envio do orçamento, serão imediatamente devolvidos ou sucateados.

Atenciosamente,



RENATO PEREIRA
Assistência Técnica
Fone: 51 3206-1210
51 989-436-497

E-mail: assistencia@vanbro.com.br
www.vanbro.com.br