



Compras BR Portal de Licitações

.  
-  
.

Aviso de Dispensa de Licitação Eletrônica

Dados do Processo	
<b>Nº Processo</b> 102/2024	<b>Órgão</b> Prefeitura Municipal de Peçanha - MG
<b>Objeto</b> Aquisição de extintores, placas de sinalização e serviços de recarga.	

Dados da Compra Direta			
<b>Nº Compra Direta</b> 57/2024	<b>Tipo</b> Com Disputa	<b>Criação</b> 11/11/2024 - 15:55	<b>Publicação</b> 11/11/2024 - 16:09
<b>Data/Hora início envio de propostas</b> 12/11/2024 - 08:00	<b>Data/Hora fim do envio de propostas</b> 21/11/2024 - 08:00	<b>Contato</b> John Gelson Kliper Oliveira dos Santos	<b>Telefone</b> 3334112572
<b>Criado por</b> John Gelson Kliper Oliveira dos Santos	<b>Prazo de Entrega</b> 7	<b>Local de Entrega</b> Na sede da Prefeitura	<b>Critério Julgamento</b> Menor Preço
<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 75, II	<b>Dispensa sem Valor Estimado</b> Não	<b>Exibir Valor de Referência</b> Sim
<b>Disputa por</b> Total	<b>Diferença Mínima Entre Lances</b> Valor (R\$) 1.00000000	<b>Duração da Etapa de Lances</b> 06:00	
<b>Observação</b> --			

Listagem						
1						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
6447	6447	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA DE 30 LEDS - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA DE 30 LEDS	UNIDADE	111	52,26	5.800,86
6442	6442	PLACA "ALARME SONORO" E1 63C126MM (DE ACORDO COM A NBR 13.434) - PLACA ALARME SONORO E1 63C126MM DE ACORDO COM A NBR 13.434	UNIDADE	20	25,53	510,60
6445	6445	PLACA "EM CASO DE INCÊNDIO NÃO USE O ELEVADOR". 63X126MM - PLACA EM CASO DE INCÊNDIO NÃO USE O ELEVADOR. 63X126MM	UNIDADE	1	21,99	21,99
6432	6432	PLACA "INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA 01FINAL". S12 6X252MM (DE ACORDO COM A NBR 13.434) - PLACA INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA 01FINAL. S12 6X252MM DE ACORDO COM A NBR 13.434	UNIDADE	15	27,10	406,50
6437	6437	PLACA "INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESCADA PARA DIREITA". S8 126X252MM (DE ACORDO COM A NBR 13.434) - PLACA INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESCADA PARA DIREITA. S8 126X252MM DE ACORDO COM A NBR 13.434	UNIDADE	37	25,53	944,61
6439	6439	PLACA "INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESCADA PARA ESQUERDA". S9 158X316MM (DE ACORDO COM A NBR 13.434) - PLACA INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESCADA PARA ESQUERDA. S9 158X316MM DE ACORDO COM A NBR 13.434	UNIDADE	20	26,24	524,80
6433	6433	PLACA "INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA FINAL". S12 158X316MM (DE ACORDO COM A NBR 13.434) - PLACA INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA FINAL. S12 158X316MM DE ACORDO COM A NBR 13.434	UNIDADE	20	27,62	552,40
6434	6434	PLACA "INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA FINAL". S12 190X380MM (DE ACORDO COM A NBR 13.434) - PLACA INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA FINAL. S12 190X380MM DE ACORDO COM A NBR 13.434	UNIDADE	30	28,29	848,70



**Compra Direta  
Eletrônica**

## Compras BR Portal de Licitações

-  
-  
.

6431	6431	PLACA "INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA FINAL". S12 95X190MM (DE ACORDO COM A NBR 13.434) - PLACA INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA FINAL. S12 95X190MM DE ACORDO COM A NBR 13.434	UNIDADE	20	24,15	483,00
6428	6428	PLACA "INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ROTA PARA CIMA". S3 126X252MM (DE ACORDO COM A NBR 13.434) - PLACA INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ROTA PARA CIMA. S3 126X252MM DE ACORDO COM A NBR 13.434	UNIDADE	20	25,99	519,80
6427	6427	PLACA "INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ROTA PARA CIMA". S3 95X190MM (DE ACORDO COM A NBR 13.434) - PLACA INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ROTA PARA CIMA. S3 95X190MM DE ACORDO COM A NBR 13.434	UNIDADE	20	24,09	481,80
6422	6422	PLACA "INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ROTA PARA DIREITA". S2 95X190MM (DE ACORDO COM A NBR 13.434) - PLACA INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ROTA PARA DIREITA S2 95X190MM DE ACORDO COM A NBR 13.434	UNIDADE	30	24,12	723,60
6423	6423	PLACA "INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ROTA PARA DIREITA". S2 126X252MM (DE ACORDO COM A NBR 13.434) - PLACA INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ROTA PARA DIREITA. S2 126X252MM DE ACORDO COM A NBR 13.434	UNIDADE	30	24,74	742,20
6424	6424	PLACA "INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ROTA PARA DIREITA". S2 190X380MM (DE ACORDO COM A NBR 13.434) - PLACA INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ROTA PARA DIREITA. S2 190X380MM DE ACORDO COM A NBR 13.434	UNIDADE	30	26,48	794,40
6438	6438	PLACA "INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESCADA PARA ESQUERDA". S9 126X252MM (DE ACORDO COM A NBR 13.434) - PLACA INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ESCADA PARA ESQUERDA. S9 126X252MM DE ACORDO COM A NBR 13.434	UNIDADE	30	25,38	761,40
6425	6425	PLACA "INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ROTA PARA ESQUERDA". S2 95X190MM (DE ACORDO COM A NBR 13.434) - PLACA INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ROTA PARA ESQUERDA. S2 95X190MM DE ACORDO COM A NBR 13.434	UNIDADE	20	24,15	483,00
6435	6435	PLACA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA DIREITA". S13 126X252MM (DE ACORDO COM A NBR 13.434) - PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA DIREITA. S13 126X252MM DE ACORDO COM A NBR 13.434	UNIDADE	30	17,99	539,70
6426	6426	PLACA "INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ROTA PARA ESQUERDA". S2 126X252MM (DE ACORDO COM A NBR 13.434) - PLACA INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ROTA PARA ESQUERDA. S2 126X252MM DE ACORDO COM A NBR 13.434	UNIDADE	30	24,83	744,90
6429	6429	PLACA INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ROTA PARA DIREITA. S2 158X316MM (DE ACORDO COM A NBR 13.434) - PLACA INDICAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA ROTA PARA DIREITA. S2 158X316MM DE ACORDO COM A NBR 13.434	UNIDADE	31	24,63	763,53
6436	6436	PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA ESQUERDA. S13 126X252MM (DE ACORDO COM A NBR 13.434) - PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA PARA ESQUERDA. S13 126X252MM DE ACORDO COM A NBR 13.434	UNIDADE	20	17,99	359,80
6417	6417	PLACA DE EXTINTOR E5 - 20 X 20 CM - PLACA DE EXTINTOR E5 - DIMENSÕES: 20 X 20 CM; ELEMENTO FOTOLUMINESCENTE; ANTICHAMA; CONFECCIONADA EM MATERIAL POLIESTIRENO DE 0,5 MM DE ESPESSURA; IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA; RESISTIR A AGENTES QUÍMICOS E LIMPEZA; EM CONFORMIDADE COM A NPT 020, CÓDIGO E5.	UNIDADE	30	21,91	657,30
6418	6418	PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA - S12 - PLACA DE SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA - S12 - FUNDO VERDE; ALTURA DE LETRA 50MM; DIMENSÕES EXLXC 0,5MM X 10,0CM X 25,0CM; CONFECCIONADA EM MATERIAL FOTOLUMINESCENTE APLICADO SOBRE PVC; COM FITA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO; EM CONFORMIDADE COM A NBR-13434, ILUSTRADO COM BONECO	UNIDADE	30	25,04	751,20
6440	6440	PLACA DIREÇÃO DE ROTA DE SAÍDA. C1 70 X 200MM (DE ACORDO COM A NBR 13.434) - PLACA DIREÇÃO DE ROTA DE SAÍDA. C1 70 X 200MM DE ACORDO COM A NBR 13.434	UNIDADE	30	25,93	777,90
6444	6444	PLACA INDICAÇÃO DO HIDRANTE E DO HIDRANTE DE MANGUEIRAS. E7 89X89MM - PLACA INDICAÇÃO DO HIDRANTE E DO HIDRANTE DE MANGUEIRAS. E7 89X89MM	UNIDADE	1	14,52	14,52
6441	6441	PLACA PONTO DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO. E3 63 X 126MM (DE ACORDO COM A NBR 13.434) - PLACA PONTO DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO. E3 63 X	UNIDADE	1	13,49	13,49



**Compra Direta  
Eletrônica**

## Compras BR Portal de Licitações

-  
-  
.

		126MM DE ACORDO COM A NBR 13.434				
6443	6443	PLACA PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNCIO. E2 63X126MM - PLACA PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNCIO. E2 63X126MM	UNIDADE	10	14,94	149,40
6416	6416	PLACA PROIBIDO FUMAR 20 X 30 CM - CHAPAS DE PVC 2MM - PLACA PROIBIDO FUMAR 20 X 30 CM - CHAPAS DE PVC 2MM	UNIDADE	15	26,16	392,40
6420	6420	PLACA ROTA DE FUGA, SAÍDA À DIREITA, MODELO S1 - PLACA ROTA DE FUGA, SAÍDA À DIREITA, MODELO S1, CONFECCIONADA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE; NÃO INFLAMÁVEL; AUTOEXTINGUÍVEL; COM APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO; DIMENSÕES EXAXL 1,5MM X 12CM X 24CM. PRODUTO DEVERÁ A NBR 13.434.	UNIDADE	20	15,78	315,60
6421	6421	PLACA ROTA DE FUGA, SAÍDA À ESQUERDA, MODELO S2 - PLACA ROTA DE FUGA, SAÍDA À ESQUERDA, MODELO S2, CONFECCIONADA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE; NÃO INFLAMÁVEL; AUTOEXTINGUÍVEL; COM APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO; DIMENSÕES EXAXL 1,5MM X 12CM X 24CM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NBR 13.434.	UNIDADE	20	15,71	314,20
6419	6419	PLACA ROTA DE FUGA, SAÍDA À FRENTE, MODELO S3 - PLACA ROTA DE FUGA, SAÍDA À FRENTE, MODELO S3, CONFECCIONADA EM PVC RÍGIDO FOTOLUMINESCENTE; NÃO INFLAMÁVEL; AUTOEXTINGUÍVEL; COM APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA DUPLA FACE PARA FIXAÇÃO; DIMENSÕES EXAXL 1,5MM X 12CM X 24CM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NBR 13.434.	UNIDADE	20	13,18	263,60
6446	6446	SINALIZAÇÃO DE ELEVADOR PARA PNE. DUPLA FACE S15 95X190MM - SINALIZAÇÃO DE ELEVADOR PARA PNE. DUPLA FACE S15 95X190MM	UNIDADE	1	10,25	10,25
<b>2</b>						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
6414	6414	EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA (AP), CLASSE DE FOGO: A - 10 LITROS - EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA AP - CLASSE DE FOGO: A, CAPACIDADE NOMINAL: 10 LITROS. NOVO, SEM USO, COM O LACRE DE INVIOABILIDADE INTACTO. SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER AS NORMAS DA ABNT. PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO PARA AGENTES EXTINTORES - EXTINTOR DE ÁGUA - 20 X 15 CM - PVC 2 MM	UNIDADE	10	288,19	2.881,90
6411	6411	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 04 KG - BC - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO PQS, CLASSE DE FOGO: BC, CAPACIDADE NOMINAL: 04 KG. NOVO, SEM USO, COM O LACRE DE INVIOABILIDADE INTACTO. SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER AS NORMAS DA ABNT. PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO PARA AGENTES EXTINTORES - EXTINTOR DE CO2 - 20 X 15 CM - PVC 2 MM	UNIDADE	30	162,79	4.883,70
2534	2534	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) - 06 KG - ABC - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO SECO PQS, CLASSE DE FOGO: BC, CAPACIDADE NOMINAL: 06 KG. NOVO, SEM USO, COM O LACRE DE INVIOABILIDADE INTACTO. SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER AS NORMAS DA ABNT. PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO PARA AGENTES EXTINTORES - EXTINTOR DE CO2 - 20 X 15 CM - PVC 2 MM	UNIDADE	30	318,77	9.563,10
2526	2526	SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA PAREDE - SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA PAREDE	UNIDADE	30	10,77	323,10
6415	6415	SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO TRIPÉ EM VERGALHÃO BICROMATIZADO PARA CHÃO - SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO TRIPÉ EM VERGALHÃO BICROMATIZADO PARA CHÃO	UNIDADE	10	18,13	181,30
<b>3</b>						
Seq	Cód	Descrição	Un	Qtd	Estimado Unit (R\$)	Estimado Total (R\$)
531	0531	RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA (AP), CLASSE DE FOGO: A - 10 LITROS - RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA AP, CLASSE DE FOGO: A, CAPACIDADE NOMINAL: 10 LITROS. NOVO, SEM USO, COM O LACRE DE INVIOABILIDADE INTACTO. O EXTINTOR DEVERÁ TER O SELO DE CONFORMIDADE DO INMETRO E ATENDER AS NORMAS DA ABNT. PLACA	SERVIÇO	10	95,44	954,40



Compras BR Portal de Licitações

.  
-  
.

		FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO PARA AGENTES EXTINTORES - EXTINTOR DE ÁGUA - 20 X 15 CM - PVC 2 MM				
1674	1674	RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL - 6 KG - ABC - RECARGA EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL : APLICAÇÃO EM APARELHOS E COMPONENTES ELETRÔNICOS; PARA CLASSE DE FOGO ABC; COM CAPACIDADE EXTINTORA 1-A: 10B; C; CARGA DE 6 KG; AGENTE EXTINTOR HCFC-236FA - FE36; TEMPO DE DESCARGA 8-16 SEGUNDOS; PRESSÃO DE TRABALHO DE 0,7 MPA; PARA USO EM EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E AFINS. INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO CONFORME NORMA ABNT NBR 15808. PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZAÇÃO PARA AGENTES EXTINTORES - EXTINTOR DE PÓ ABC - 20 X 15 CM - PVC 2 MM	SERVIÇO	40	107,40	4.296,00