

NOTA TÉCNICA

Referente ao PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 040/2024, MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 003/2024. Se faz necessário adequações no memorial descritivo e no edital de licitação nos seguintes itens:

- Edital de licitação:

- 12.22.4 Quanto a REGULARIDADE TÉCNICA, apresentará:
Item b)

1.3.3	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0º, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF 07/2021	UNID	1
-------	--	------	---

-Constava no quantitativo do edital 40 unidades do item 1.3.3 , passar a constar a quantidade de 1 unidades.

- Memorial Descritivo:

Constava no memorial indicação de uso de " ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABA LHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M.

Será atualizado o memorial descritivo para o uso de " ROLO COMPACTADOR COM PATA (PÉ DE CARNEIRO COM SITEMA VIBRATÓRIO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO: 31/34 HZ

(1.860/2040 VPM) LARGURA DE COMPACTAÇÃO/ TAMBOR: 2,134 M
CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MÍNIMO DE 200L
COMBUSTÍVEL: DIESEL DIÂMETRO DO TAMBOR: 1,495 M CABINE
ROPS/FOPS: ALTURA 3,07 PNEUS: 23.1 X 26.8- PLY TRACTION POTÊNCIA
BRUTA: 97 KW RAIO DE GIRO DENTRO DA EXTREMIDADE DO TAMBOR:
3,68 M, ANO MÍNIMO: 2013.”

Visto que é o equipamento mais indicado para o serviço a ser licitado.

Cachoeira de Pajeú, 25 de julho de 2024.

Lucas Rodrigues Santos

Engenheiro civil

CREA MG 169065/D