BOLETIM DE SONDAGEM MANUAL

CLIENTE:	OBRA:	SEGMENTO:	
P.M Patos de Minas	**Instalaçao de Defensas Metálicas**		
LOTE / OS:	TRECHO:	PROCEDÊNCIA / ESTUDO:	
OS N°	**AV. Fátima Porto / Rua Anicésio Gonçalvez Caixeta**	**Subleito**	
DATA:	SUB-TRECHO:	ESPECIFICAÇÕES - NORMA (Nº) :	MÊS DE REFERÊNCIA:
11/04/2026		**DNER PRO 03/94 - ABNT NBR 9603:2015 ISF-207 - Estudos Geotécnicos**	**abril-26**

COORDENADAS GEOGRÁFICA - UTM		REG. N°	FURO N°	POSIÇÃO	ID da AMOSTRA	KM / ESTACA	PROFUNDIDADE (m)				N.A (m)		CLASSIFICAÇÃO EXPEDIDA
LATITUDE	LONGITUDE						EXPURGO		ZONA UTILIZÁVEL		INICIAL	APÓS 24 HRS	
0342448.24	7944262.28	-	ST-01	LD	-	-	-	-	0,00	0,06			Piso de Concreto
		185			AM - 01				0,06	1,80			Argila Marrom
0342491.72	7944286.63	-	ST-02	LD	-	-	-	-	0,00	0,06			Piso de Concreto
		186			AM - 01				0,06	1,80			Argila c/ Cascalho
0342528.70	7944319.01	-	ST-03	LD	-	-	-	-	0,00	0,06			Piso de Concreto
		187			AM - 01				0,06	1,80			Argila Marrom
0342596.20	7944419.07	-	ST-04	LD	-	-	-	-	0,00	0,06			Piso de Concreto
		188			AM - 01				0,06	1,80			Argila Marrom
0342614.41	7944462.91	-	ST-05	LD	-	-	-	-	0,00	0,06			Piso de Concreto
		189			AM - 01				0,06	0,80			Argila Marrom
		190			AM - 02				0,80	1,80			Silte Argiloso cor Variegada
0342614.15	7944510.80	-	ST-06	LD	-	-	-	-	0,00	0,06			Piso de Concreto
		191			AM - 01				0,06	0,80			Argila Marrom
		192			AM - 02				0,80	1,80			Silte Argiloso c/ veios de Filito
0341953.28	7940321.90	-	ST-07	LE	-	-	-	-	0,00	0,07			Piso de Concreto
		-			-	-	-	-	0,07	0,43			Cascalho Argiloso Marrom
		193			AM - 01				0,43	1,80			Argila Siltosa Amarela
0341992.92	7940327.87	-	ST-08	LE	-	-	-	-	0,00	0,07			Piso de Concreto
		194			AM - 01				0,07	0,70			Cascalho Argiloso Marrom
		195			AM - 02				0,70	1,80			Argila Siltosa c/ Pedregulhos
0342032.10	7940355.74	-	ST-09	LE	-	-	-	-	0,00	0,06			Piso de Concreto
		196			AM - 01				0,06	1,80			Argila c/ Cascalho Lateritico
0342044.57	7940348.01	-	ST-10	LE	-	-	-	-	0,00	0,06			Piso de Concreto
		197			AM - 01				0,06	1,80			Argila Vermelha c/ Cascalho
0342004.87	7940318.13	-	ST-11	LD	-	-	-	-	0,00	0,06			Piso de Concreto
		198			AM - 01				0,06	1,80			Argila c/ Cascalho Lateritico
0341959.47	7940308.93	-	ST-12	LD	-	-	-	-	0,00	0,09			Piso de Concreto
		199			AM - 01				0,09	0,50			Argila c/ Cascalho Lateritico
		200			AM - 02				0,50	1,80			Silte c/ Cascalho Lateritico

OBSERVAÇÕES:
-

Laboratorista

Eng. Andre Luiz Porto Lucas