




BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR EM CONCRETO ARMADO - TIPO C1 SEM ESCALA



VISTA FRONTAL



CORTE A-A

TABELA DE QUANTIDADE		
Øi (m)	QUANTIDADES PARA UMA BOCA	
0,50	CONCRETO	0,79
	FORMAS	6,78
	LASTRO	0,11

TABELA DE DIMENSÕES (cm)																
Øi (m)	A	B	C	D	E	F	H	K	L	M	N	P	U	W	Y	Z
0,50	236	202	56	32	128	90	95	35	98	20	75	25	40	15	17	25

NOTAS:

- 1- MEDIDAS EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
- 2-CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS:
 - CONCRETO ESTRUTURAL - CLASSE C25 (fck > 25 MPa);
 - FATOR ÁGUA/CEMENTO $\leq 0,65$ MPa;
 - CONCRETO MAGRO - CLASSE C10 (fck > 10 MPa);
 - AÇO CA-50 (fyk > 500 MPa);
- 3- COBRIMENTO DA ARMADURA - c= 3cm;
- 4- PARA ARMAÇÃO VER PP-DE-H07/050;
- 5- TENSÃO ADMISSÍVEL NO SOLO DE FUNDAÇÃO: DEVERÁ SER DEFINIDA EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES LOCAIS, EM SOLOS MUITO COMPRESSÍVEIS DEVERÁ SER FEITA A REMOÇÃO DO MATERIAL MOLE E REATERRO COM SOLO SELECIONADO COMPACTADO;
- 6- OS TUBOS DEVERÃO SER ASSENTADOS DE MODO QUE A BOLSA FIQUE POSICIONADA NO LADO DE MONTANTE DO BUEIRO, NA BOCA DE ENTRADA, PARA MELHORAR CONDIÇÕES HIDRÁULICAS DE ENTRADA.

REV. 02	13/06/2025	ATUALIZAÇÃO DE PROJETO			DAC
REV. 01	18/10/2024	SUPRESSÃO DO SISTEMA VIÁRIO			DAC
REV. 00	03/10/2023	EMIÇÃO INICIAL			DAC
REVISÃO:	DATA :	DESCRIÇÃO:			RESP.:
CLIENTE					
 Prefeitura Municipal de Pouso Alegre					
PROJETO  Rua Cel. Joaquim Francisco, nº341 Bairro Varginha CEP: 37501-052 - Itajubá / MG Tel: (35) 2143-9087 www.dacengenharia.com.br			COORDENAÇÃO		
			DENIS DE SOUZA SILVA		
			RESPONSÁVEL TÉCNICO E AUTOR		
			ALOISIO CAETANO FERREIRA		
			CREA: MG-97.132/D		
EMPREENDIMENTO					
OBRAS DE DRENAGEM DO BAIRRO ANDORINHAS					
ENDEREÇO RUA BENTO DÓRIA RAMOS, B. SANTA EDWIRGES POUSO ALEGRE - MINAS GERAIS				DISCIPLINA	
				DRENAGEM	
				FASE DO PROJETO	
ASSUNTO PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR EM CONCRETO ARMADO - TIPO C1				EXECUTIVO	
				FOLHA Nº.	
				03/09	
DATA INICIAL 03/10/2023	ESCALA INDICADA	REVISÃO R02	ARQUIVO DAC-PMPA-AND-PE-DRE-R02.DWG		