



SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO AO MUNICÍPIO DE ITAPEVA - MG

Bocaiúva/MG, 08 de Maio de 2026

Ao Pregoeiro (a)

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 34/2026
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 67/2026
EDITAL: 43/2026

Prezados,

O MUNICÍPIO DE ITAPEVA - MG, abriu processo licitatório, Pregão Eletrônico Nº34/2026, no escopo de realizar aquisição de registro de preço para contratação de empresa especializada para execução de 03 (três) poços tubulares profundos, com profundidade estimada de 300m cada, incluindo serviços de perfuração, revestimento, cimentação, desenvolvimento, testes de vazão, desinfecção, análise de potabilidade, relatório técnico, licença de perfuração e fornecimento e instalação de sistemas completos de bombeamento, conforme condições, quantitativos e valores constantes neste documento.

A empresa Saga Medição S/A, no intuito de participar desse certame, obteve o edital em questão para poder preparar uma proposta estritamente de acordo com as necessidades dessa Administração. No entanto, depara-se com uma dificuldade de participar da licitação.

Sendo assim, apresenta a seguinte solicitação de esclarecimento formal referente a **especificação técnica do lote 04/ item 04.**

LOTE 04 / ITEM 04: - Referente ao Pregão nº 34/2026, ao Lote 4 item 4.6, no qual é solicitado hidrômetro com vazão 2" flangeado, vimos por meio deste solicitar esclarecimento quanto à possibilidade de aceitação, como alternativa técnica viável, do



medidor tipo Woltmann Horizontal DN 50, em conformidade com a Portaria INMETRO nº 155/2022.

O medidor Woltmann Horizontal DN 50 apresenta as seguintes características técnicas:

Vazão Permanente (Q3): 25,0 m³/h

Diâmetro Nominal (DN): 50 mm

Comprimento: 200 mm, conforme Tabela 8 da ABNT NBR 8194

Classe Metrológica (R): 80

Relojoaria: plana e fixa

Cúpula: policarbonato

Carcaça: ferro fundido

Conforme disposto na Tabela 8 – Dimensões de Medidores de Água da ABNT NBR 8194, o modelo proposto atende às exigências dimensionais, técnicas e operacionais previstas no edital.

Ressaltamos que a aceitação desta alternativa, além de manter plena conformidade com os padrões normativos nacionais, contribui para a ampliação da competitividade do certame.

Diante do exposto, solicitamos a gentileza de informar se será aceita a utilização do medidor Woltmann Horizontal DN 50 como solução tecnicamente equivalente para o lote 4 item 4.6, possibilitando a elaboração da proposta de forma precisa e em conformidade com as especificações técnicas finais do processo licitatório.

- Em atendimento ao Lote 4 item 4.6 do edital, vimos, por meio deste, solicitar esclarecimento e a possibilidade de desmembramento do item 4.6, atualmente apresentado de forma agrupada, com julgamento pelo critério de menor preço por lote.

A presente solicitação tem como objetivo ampliar a competitividade do certame, considerando que o agrupamento dos itens pode restringir a participação de fornecedores que possuem capacidade técnica para o fornecimento exclusivo do medidor (hidrômetro), mas não dos demais componentes eventualmente vinculados ao lote.

O desmembramento permitirá a participação de um maior número de proponentes, assegurando o princípio da isonomia e promovendo uma concorrência mais justa e equilibrada entre empresas de diferentes portes e especializações, sem qualquer prejuízo ao atendimento das exigências técnicas estabelecidas no edital.

Diante do exposto, solicitamos que o Lote 4 item 4.6, seja desmembrado para julgamento individual, ou, alternativamente, que seja constituído lote único e exclusivo apenas para o fornecimento do medidor (hidrômetro), possibilitando a aquisição por subitens separados, de acordo com a capacidade específica de fornecimento de cada proponente.



Nestes termos,

Pede-se deferimento.

Patrícia de Cássia Siqueira

Saga Medição S/A
CNPJ: 08.026.075/0001-53
Patrícia de Cássia Siqueira
Setor de Licitação