

MEMORANDO SMS/VISA Nº: 676/2025

Betim, 28 de julho de 2025.

De: Diretoria de Vigilância em Saúde

Para: Setor de Licitação


Samuel Martins de Faria

Assunto: Licitação PREGÃO ELETRÔNICO nº26/25 – PAC nº66/25

Prezado,

Com cordiais cumprimentos, em resposta ao MEMO/Seção de Licitação da Saúde nº198/2025, informo que a empresa **não atende o que foi requisitado**. Uma vez que, foi solicitado Nobreak senoidal de no mínimo 2200va/**1540w**, com banco de bateria com autonomia de aproximadamente **24 horas**. Porém, a documentação técnica da empresa autonomia inferior, sendo média de 2 horas e 30 minutos. A empresa também não informa se há compatibilidade com as câmaras de vacinas Indrel e Biotecno.

Atenciosamente,


Ana Paula Macêdo Gomes
R. de Vigilância em Saúde
Imunização

Ana Paula Macêdo Gomes

Referência Técnica Imunização