



LICITAÇÃO Esmeraldas <licitacaoesmeraldas@gmail.com>

ANÁLISE TÉCNICA - PREGÃO 013/2025

2 mensagens

LICITAÇÃO Esmeraldas <licitacaoesmeraldas@gmail.com>

6 de maio de 2025 às 10:16

Para: Informatica Esmeraldas MG <informatica.esmeraldas@gmail.com>

Prezado Vinicius Coutinho, bom dia!

Tendo em vista a exigência contida no termo de referência, item 4.10, estamos encaminhando a documentação dos fornecedores classificados provisoriamente em **1º lugar** no processo de **aquisição de nobreaks** para análise técnica deste Departamento de Informática.

Esclarecemos que a sessão será retomada às 11:30hs, para elucidarmos o resultado da avaliação técnica.

Aguardamos o retorno para darmos prosseguimento ao processo.

Atenciosamente,
Flávio Henrique
Agente de Contratação

**PREFEITURA DE
ESMERALDAS****MUNICÍPIO DE ESMERALDAS, MINAS GERAIS****Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão****Departamento de Recursos Materiais e Suprimentos****Serviços de Compras e Licitações**

📍 Rua dos Expedicionários, nº 09, 2º andar, Centro

📍 Esmeraldas - Minas Gerais - CEP: 32.800-076

☎ (31) 2118-6113

✉ licitacaoesmeraldas@gmail.com (licitação)✉ comprasesmeraldasmg@gmail.com (compras)✉ cotacaoesmeraldas@gmail.com (cotação)

3 anexos**Esmeralda.zip**

1031K

**CATALOGO E PROPOSTA ATUALIZADA.zip**

724K

**PE013-2025 - TR.docx**

2011K

Informatica Esmeraldas MG <informatica.esmeraldas@gmail.com>

6 de maio de 2025 às 11:01

Para: LICITAÇÃO Esmeraldas <licitacaoesmeraldas@gmail.com>

Bom dia!

Após a análise técnica dos catálogos enviados, observamos o não cumprimento das seguintes especificações:

Item 1 - Nobreak onda senoidal pura 600VA.

O equipamento deverá apresentar saída com forma de **onda senoidal pura**. O catálogo técnico enviado pelo fornecedor indica que a forma de onda do equipamento é senoidal pura/aproximação, o que indica que o mesmo só entrega o formato de onda senoidal pura em modo rede. No modo bateria, a forma de onda entregue é a retangular, conforme descrito no próprio catálogo enviado.

Com base nas especificações exigidas, o modelo apresentado não atende a especificação técnica exigida no edital.

Item 2 - Nobreak onda senoidal pura 1500VA.

O equipamento deverá apresentar saída com forma de **onda senoidal pura**. O catálogo técnico enviado pelo fornecedor indica que a forma de onda do equipamento é senoidal pura em rede/PWM em Modo Inversor, o que indica que o mesmo só entrega o formato de onda senoidal pura em modo rede. No modo bateria, a forma de onda entregue não é a senoidal pura.

Na especificação técnica também foi exigido possuir, no mínimo, oito tomadas de saída padrão brasileiro, e no catálogo enviado é informado que o equipamento possui 06 tomadas de saída,

Com base nas especificações exigidas, o modelo apresentado não atende a especificação técnica exigida no edital.

Atenciosamente,

Vinicius Coutinho

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Departamento de Informática

Av. José Pinto da Silva, Nº 409 - Bairro: São José

CEP: 32.800-724 - Telefone (31) 2118-6250

informatica@esmeraldas.mg.gov.br

informatica.esmeraldas@gmail.com



PREFEITURA DE
ESMERALDAS