



Legenda de faixas - TERREIRO - Parte 6		Legenda de faixas - TERREIRO - Parte 7		Legenda de faixas - TERREIRO - Parte 8		Legenda de faixas - TERREIRO - Parte 9	
25		24		62		67	
50		15		17			
37		30		62			
12		47		53			
53		19		64			
				65			
				66			

Legenda das indústrias - TERREO	
Jzv	Pontos de força - Uso específico - Bomba - Soc. Itafrio
CHU	Pontos de força - Uso específico - Chaveiro 5000 W
COI	Pontos de força - Uso específico - Cofa
ARC22000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU
ARC40000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
MOB	Pontos de força - Uso específico - Microondas 1500 W
MOO	Pontos de força - Uso específico - Microondas 1500W
TOE	Pontos de força - Uso específico - Torneira elétrica.
300x340x100	PVC - esp. - 300x340x100 mm
CH	Horizontal 90° sem Tampa - 50x50mm
T	T horizontal 90° sem Tampa - 50x50mm
TM	Terminal sem Tampa - 50x50mm
CH	Chave horizontal 90° - 10x368mm

NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETIZAÇÃO PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA NBR 6118:2014;
- PARA POSICIONAMENTO DAS LÂMINARIAS OBSERVAR LAJADA NA PLANTA DE FORRO;
- OS ELÉTRICISTAS QUE SEGUJEM ATE O QUADRO DE ALIMENTAÇÃO GERAL, DEVERÃO SER EM PVC RÍGIDO INOCIVEL;
- OS ELÉTRICISTAS APARENTES (PÁTO) DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FIDE.

REFERÊNCIAS:

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

		Revisão geral da disciplina conforme a atualização da arquitetura.
03	JANEIRO/2025	Redimensionamento dos pontos de iluminação, tomadas de uso geral e específico para adequação da arquitetura e novo layout. Atendimento a NBR 5419/2004.
02	JANEIRO/ 2017	Atendimento a NBR 9050/2015. Atuação: quadro de áreas, fechamento frontal, sanitários 1 e 2, altura da platibanda, mobiliário e equipamento, altura da corrimão nos sanitários, cor dos portões dos sanitários e altura da porta P14; Acreção: gradil e quadro de cargas no caixão d'água, de duchas higiênicas e escaninhos pré-acessíveis.
01	AGOSTO/2016	Atendimento: parede para tubulação hidráulica e detalhamento; alteração da altura da platibanda.
Nº	DATA	DESCRIÇÃO
CONTROLE DE REVISÕES		



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE IBIRITÉ - CNPJ 18.715.490/0001-78 - Representante: DINIS PINHEIRO
ENDEREÇO DA OBRA: RUA PAU BRASIL, JATOBÁ
MUNICÍPIO - UF: IBIRITÉ/MG

PROPRIETÁRIO: _____

AUTOR DO PROJETO: CAU / CREA

PREFEITURA / RA

































OBSERVAÇÕES:

PROJETO DE ELÉTRICA 380V-220V

COLET - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

FORMATO (946x1189)	R.00 R.01 R.02	R.03	1:50	01/04
			DATA EMISSÃO JAN/2025	

Legenda - TERREO

-  2ª Tornante baixa a 0,30m do piso
-  1ª Tornante alta a 1,10m do piso
-  2ª e 3ª de 2m sem corrimão
-  Cala de passagem: 120x120x10 no piso
-  Cala de passagem: 300x40x100 a no piso
-  Curva horizontal 90°
-  Curva vertical 90°
-  Interceptor 1 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso
-  Interceptor 1 simples e 1 paralelo - 1,20m do piso
-  Interceptor intermediário: 1 redea - 1,20m do piso
-  Interceptor intermediário: 1 redea - 1,20m do piso
-  Interceptor simples: 1 redea - 0,30m do piso
-  Interceptor simples: 1 redea - 1,20m do piso
-  Interceptor simples: 2 redeas - 1,20m do piso
-  Interceptor simples: 3 redeas - 1,20m do piso
-  Interceptor simples e Tornada hexagonal a 1,20m do piso
-  Motor trifásico a 0,30m do piso
-  Ponto genérico de luz: 160W
-  Ponto genérico de luz: 200W
-  Ponto genérico de luz: 35W
-  Ponto genérico de luz: 60W
-  Ponto genérico de luz: 60W aparente
-  Ponto genérico de luz: 80W
-  Quadro de distribuição
-  Quadro de medição
-  Saída direta para abastecimento
-  Saída horizontal para eletrificação
-  1º horizontal 90°
-  Terminal
-  Tornante alta a 2,20m do piso
-  Tornante baixa a 0,30m do piso
-  Tornante média a 1,10m do piso
-  Tornante média a 1,20m do piso

ELE

01/04