



NOTAS:

- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO E DIÂMETROS EM MILÍMETRO, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2 - MATERIAL DOS TUBOS E CONEXÕES QUANDO NÃO INDICADO: FERRO FUNDIDO NODULAR FLANGES CONFORME ABNT NR 7675:2005 (ISO 2531:2009), PN10, QUANDO NÃO INDICADO.
- 3 - AS BOLSAS DE GEOTÊXIL DEVERÃO SER FORNECIDAS COM CONEXÃO TIPO COTOVELO 90°, DN100mm, PARA ACOPLAMENTO À MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO DAS MESMAS, NA QUAL DEVERÁ SER INSTALADA VÁLVULA TIPO PRENSA PARA CONTROLE DO ENCHIMENTO.

NOME DO ARQUIVO DIGITAL