Solicitação de Impugnação

Informações do Edital

Razão Social do Promotor:	Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete
Número do Edital:	016/2026
Número do Processo:	159/2026

Dados do Participante

Nome:	anônimo
Documento:	anônimo

Solicitação

Esta solicitação substitui a registrada em 10/11/2026 às 18:16, cujo texto foi inserido por equívoco. A 4D Projetos e Engenharia LTDA, CNPJ 26.053.937/0001-19, apresenta impugnação e pedido de esclarecimento ao Edital da Concorrência Eletrônica nº 016/2026, conforme documento anexo. Em síntese: (1) o item 030002 da planilha traz 121,85 m³ de concreto de fundação, quantidade idêntica à da escavação (item 020001), enquanto o projeto estrutural indica 8,25 m³; (2) a exigência de atestado de 69,17 m³ de concreto estrutural (item 7.24, "e") foi calculada sobre esse quantitativo; (3) há divergência no item 040002 e na resistência do concreto (C-25 no projeto, 20 MPa na planilha); (4) a base de preços é de OUT/24 e a cláusula 8.1, "b", da minuta fixa a data-base do reajuste na assinatura do contrato, em desacordo com o art. 25, § 7º, da Lei nº 14.133/2021. Solicita-se a retificação da planilha, do valor estimado e da exigência de qualificação técnica, com a republicação do edital.

Data da Solicitação: 10/11/26 - 18:23