



PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

OFÍCIO Nº 83 /2024 /DC/SMS/PMJ

Januária, 15 de maio de 2024.

Ao Senhor
Pedro Henrique
Pregoeiro

Assunto: Esclarecimento Ventisol

Senhor Pregoeiro

Em resposta ao pedido de esclarecimento da empresa VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELET. LTDA, referente a gás refrigerante, nos itens 14, 15, 16, 17, 18 e 20 para aceitação do gás refrigerante R32. Em análise ao pedido esclareço que será aceito equipamentos com Gás R32. Diante disso solicito que seja retificado o edital, conforme segue.

Nos itens 14, 15, 16, 17^a, 18, 19^a, 20, 20a, 21, 22 e 23a

Onde se lê:

... GAS: R410A...

Lêia-se

.... GAS: R410A ou R32...

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento que fizer necessário.

Atenciosamente,


Luciene Almeida Sousa Damaceno
Secretária Municipal de Saúde
Januária, MG