



57.870.162 HIGOR RIKELME
DO NASCIMENTO
GONCALVES
CNPJ: 57.870.162/0001-06

(92) 98583-1514

higorrikelme@outlook.com.br

CNPJ: IE-----INSENTO

VALIDADE
DA
PROPOSTA
30 DIAS

Nosso objetivo principal é oferecer serviços de manutenção para ambientes residenciais e comerciais. Contamos com uma equipe de profissionais treinados e altamente capacitados para realizar manutenção preventiva e corretiva, incluindo reparos em altura, jardinagem, facilites, sanitização e outros serviços essenciais. Atuamos em condomínios, prédios comerciais, shoppings, supermercados, hotéis, escolas e diversos outros locais, sempre buscando garantir a funcionalidade, segurança e bem-estar de nossos clientes.

Qt.	Produto/Serviço	Valor total
01	Serviço de manutenção corretiva do poço artesiano do Batalhão, incluindo a substituição da bomba submersa (apenas o serviço), a substituição dos cabos elétrico e náutico e das conexões (luvas), a limpeza/desinfecção do poço com a aplicação de produto químico, a análise da água, além da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART)	R\$16.910,00
		R\$16.910,00
Valor líquido		R\$ 16.910,00

Forma de pagamento:
FATURADO VIA PIX/TED/BOLETOS
após emissão de NF

BANCO CORA

chave pix: 57.870.162/0001-06

DETALHES DO SERVIÇO:

- O presente contrato tem por objeto a prestação de serviço de manutenção corretiva no Poço nº 1, localizado nas dependências do 4º Batalhão de Aviação do Exército, compreendendo a execução das seguintes atividades:
- Remoção da bomba submersa e do conjunto edutor**, de forma técnica e segura, a fim de permitir o acesso ao interior do poço para realização de inspeção, limpeza e eventual substituição de componentes.
 - Substituição do cabo náutico**, responsável pela sustentação da bomba, com instalação de novo cabo de características equivalentes ou superiores, garantindo a segurança e durabilidade do sistema.
 - Aplicação de produto químico dispersante**, adequado para uso em poços artesianos, com o objetivo de auxiliar na desagregação de sedimentos e impurezas aderidas às paredes internas do poço.
 - Limpeza do poço com compressor de ar comprimido**, promovendo a suspensão e remoção dos sedimentos acumulados no fundo, com método não agressivo à estrutura do poço, conforme boas práticas técnicas do setor.
 - Fornecimento e instalação de luvas de conexão em ferro galvanizado de 2”**, substituindo conexões danificadas por novas peças de alta resistência, assegurando a vedação adequada e a durabilidade do sistema hidráulico.
 - Substituição do cabo elétrico da bomba**, responsável pela alimentação elétrica do equipamento, devendo ser instalado cabo

novo, compatível com as especificações técnicas da bomba utilizada.

7. **Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica)**, abrangendo todos os serviços prestados, conforme exigências do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), garantindo a devida responsabilidade técnica pela execução.
8. **Análise físico-química da água**, a ser realizada após a conclusão dos serviços, com o objetivo de verificar a potabilidade e conformidade com os parâmetros legais e normativos aplicáveis à água subterrânea destinada ao consumo.

Todos os materiais utilizados deverão ser novos e de qualidade compatível com a finalidade do sistema. Os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados e em conformidade com as normas técnicas vigentes, garantindo o pleno funcionamento do poço e a segurança da instalação.

Documento assinado digitalmente

Assinatura:



HIGOR RIKELME DO NASCIMENTO GONCALVES

Data: 22/04/2025 12:34:09-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>