



MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO



CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 001/2026
PROCESSO LICITATÓRIO 319-SEMED/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(a) PREFEITO, HOMOLOGA nos termos do Inciso IV do Art. 71 da Lei nº 14.133/2021, o resultado do procedimento licitatório em epígrafe, cujo objeto é: **AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO, TRIFÁSICO, A ÓLEO, COM POTÊNCIA NOMINAL DE 225 KVA, PRIMÁRIO 36 KV.**

Fornecedor : DIKOM LTDA - 51.286.000/0001-30

Lote	Quant.	Un	Marca	Modelo	Unitário Adjudicado	Total Adjudicado	Unitário Orçado	Total Orçado	Econ. %	Economia R\$
1	1,00	SERVIÇOS	SERVIÇOS	SERVIÇOS	R\$ 87.238,18	R\$ 87.238,18	R\$ 87.238,18	R\$ 87.238,18	--	R\$ 0,00

Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUBESTAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR DE MÉDIA TENSÃO, TRIFÁSICO, A ÓLEO; COM POTÊNCIA NOMINAL- 225 KVA; PRIMÁRIO 36 KV (36000/34500/33000/31500/30000V); SECUNDÁRIO 220/127V; FREQUÊNCIA 60HZ; COM SUPORTE DE POSTE; ISOLADORES DE AT; ISOLADORES DE BT; SUPORTE DE PARA-RAIOS; OLHAIS PARA SUSPENSÃO DO TRANSFORMADOR; ISOLADOR 36KV; VÁLVULA DE ALÍVIO SEM CONTATOS; PRODUZIDO E ENSAIADO CONFORME NORMA ABNT 5440; INCLUINDO REALIZAÇÃO DE TODOS OS ENSAIOS DE ACEITAÇÃO EM FÁBRICA PREVISTOS NA NORMA, INCLUINDO A INSTALAÇÃO COMPLETA DO TRANSFORMADOR NO LOCAL, FORNECENDO MÃO DE OBRA E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA SUA PERFEITA CONEXÃO, COMO PARAFUSOS E CONECTORES. CONFORME PROJETO BASICO Contratação de empresa especializada em Elaboração de Projeto de Subestação, com fornecimento de Transformador de média tensão, trifásico, a óleo; com potência nominal- 225 kva; primário 36 kv (36000/34500/33000/31500/30000V); Secundário 220/127V; Frequência 60Hz; Com Suporte de Poste; Isoladores de AT; Isoladores de BT; Suporte de para-raios; Olhais para suspensão do transformador; Isolador 36kV; Válvula de alívio sem contatos; produzido e ensaiado conforme Norma ABNT 5440; incluindo realização de todos os ensaios de aceitação em fábrica previstos na norma, incluindo a instalação completa do transformador no local, fornecendo mão de obra e todos os insumos necessários para sua perfeita conexão, como parafusos e conectores.conforme projeto basico.

Subtotal Lote R\$ 87.238,18

Subtotal Adjudicado R\$ 87.238,18	Subtotal Orçado: R\$ 87.238,18	0,0000 %	R\$ 0,00
---	--------------------------------------	-------------	----------

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado	Total Orçado	Economia %	Economia R\$
R\$ 87.238,18	R\$ 87.238,18	0,0000 %	0,00

HOMOLOGO o presente certame, para produzir os seus jurídicos e legais efeitos.

Nova Mamoré-RO , 23 de Fevereiro de 2026

MARCÉLIO RODRIGUES UCHÔA
PREFEITO

Assine aqui