



## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

### TRANSFORMADORES DE CORRENTE 15 kV – USO EXTERNO

Código:

ET  
07-02-255

Versão:

03

### Sumário

1.	OBJETIVO .....	2
2.	ÂMBITO .....	2
3.	CONCEITOS .....	2
4.	NORMAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEIS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES .....	2
5.	INSTRUÇÕES GERAIS .....	3
5.1.	CONDIÇÕES DE SERVIÇO .....	3
5.2.	IDENTIFICAÇÃO DOS TRANSFORMADORES .....	4
5.3.	DESENHOS .....	4
5.4.	MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS.....	4
5.5.	COMPONENTES DOS TRANSFORMADORES DE CORRENTE INDUTIVO EM GERAL.....	5
6.	PROCEDIMENTOS, ENSAIOS, INSPEÇÃO E APROVAÇÃO .....	7
6.1.	EXECUÇÃO DOS ENSAIOS.....	7
6.2.	TIPOS DE ENSAIOS .....	7
6.3.	ENSAIOS DE ROTINA.....	8
6.4.	ENSAIOS DE TIPO .....	9
6.5.	INSPEÇÃO.....	10
6.6.	ACEITAÇÃO OU REJEIÇÃO .....	10
6.7.	RELATÓRIOS DOS ENSAIOS.....	11
6.8.	GARANTIA.....	11
7.	ALTERAÇÕES .....	11
8.	ANEXOS .....	11
8.1.	DIMENSIONAL DO TRANSFORMADOR DE CORRENTE .....	12

**Elaboração:**

Richard Martins Bueno

Data: 10/04/2019

**Aprovação:**

Anderson Muniz

Data: 10/04/2019

**Revisão em:** 20/01/2025

**Por:** Stênio Bertozzi





## **1. OBJETIVO**

Estabelecer as condições mínimas que devem ser atendidas no fornecimento de Transformadores de Corrente indutivo para aplicação externa, destinados à medição/proteção na área de concessão da DME Distribuição S.A. – DMED.

Para tanto foram consideradas as especificações e os padrões do material em referência, definidos nas Normas Brasileiras Registradas - NBR da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, acrescidos das modificações baseadas nos resultados de desempenho e especificações técnicas anteriores a esta existente na DMED.

## **2. ÂMBITO**

Aplica-se a Diretoria Técnica, Gerência de Distribuição, Supervisão de Sistemas, Supervisão de Qualidade, Supervisão de Suprimentos e Fornecedores de Transformadores de Potencial.

O fornecedor deverá fornecer os relatórios dos ensaios de tipo realizados nos equipamentos, expedidos por órgão de reconhecimento público ou feitos pelo fabricante na presença de inspetor da DMED. Caso o fornecedor, por qualquer motivo, não disponha dos referidos relatórios, a DMED poderá exigir a execução dos ensaios e as despesas decorrentes correrão por conta do fornecedor. Quando forem exigidos, os ensaios serão realizados em órgão de reconhecimento público ou nas instalações do fabricante com a presença de inspetor da DMED, desde que o fabricante possua as condições necessárias para a execução de todos os ensaios previstos.

## **3. CONCEITOS**

### **3.1. Siglas**

**3.1.1.** DMED - DME Distribuição S.A

### **3.2. Terminologia**

**3.2.1.** Serão adotadas terminologias estabelecidas pelas normas mencionadas no item 4 desta especificação.

## **4. NORMAS E LEGISLAÇÃO APLICÁVEIS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES**

**4.1.** ABNT NBR 5370 - Conector de cobre para condutores elétricos em sistemas de potência – Especificação;

**4.2.** NBR - 6856 - Transformador de Corrente – Especificação;



- 4.3.** ABNT NBR 5458 - Eletrotécnica e Eletrônica - Transformadores – Terminologia;
- 4.4.** ABNT NBR 6546 - Eletrotécnica e Eletrônica - Transformadores para instrumentos – Terminologia;
- 4.5.** ABNT NBR 5426 - Planos de amostragem e procedimento na inspeção por atributos – Procedimento;
- 4.6.** ABNT NBR 5456 - Eletricidade geral – Terminologia;
- 4.7.** ABNT NBR 5458 - Eletrotécnica e eletrônica - Transformadores – Terminologia;
- 4.8.** ABNT NBR 7875 - Instrumentos de medição de rádio interferência na faixa de 0,15 a 30 MHz (Padrão CISPR) – Padronização;
- 4.9.** ABNT NBR 7876 - Linhas e equipamentos de alta tensão - Medição de rádio interferência na faixa de 0,15 a 30 MHz - Método de ensaio.
- 4.10.** IEC 216

**NOTA:** Sendo contempladas também todas as normas citadas nas relacionadas acima e sempre com a última versão de todas, e as resoluções que alteram ou substituem as relacionadas no item 4. Em caso de dúvidas ou omissão prevalecem:

- As resoluções ANEEL;
- Esta especificação;
- Normas do DMED;
- As normas propostas pelo fabricante e aprovadas pelo DMED.

## **5. INSTRUÇÕES GERAIS**

### **5.1. Condições de serviço**

- 5.1.1.** Os transformadores abrangidos por esta especificação devem ser adequados para aplicação externa, em clima tropical com temperatura ambiente de -5°C até 40°C, com média diária não superior a 35°C, umidade relativa do ar de até 100%.
- 5.1.2.** As quantidades de aquisição e características nominais serão de acordo com as descrições dos itens nos editais de compras.



## **5.2. Identificação dos Transformadores**

- 5.2.1.** Todos os transformadores devem possuir placa de identificação contendo no mínimo as informações, para TC conforme ABNT NBR 6856.
- 5.2.2.** O desenho da placa com todas as dimensões e características construtivas deve ser fornecido antes de iniciar a fabricação dos transformadores.
- 5.2.3.** Todas as informações devem ser gravadas em português de forma legível e indelével.

## **5.3. Desenhos**

- 5.3.1.** Todos os desenhos e tabelas deverão ser confeccionados nos formatos padronizados pela ABNT NBR 10068.
- 5.3.2.** Desenhos que não obedeçam à padronização acima ou que, por qualquer motivo, não permitam uma interpretação correta das características construtivas dos equipamentos serão recusados pela DMED, devendo o fornecedor elaborar um novo desenho que atenda as condições aqui especificadas.
- 5.3.3.** Para aprovação e completa apreciação do projeto, o fornecedor deve enviar, para cada tipo de equipamento, no mínimo, os seguintes desenhos, quando aplicáveis:
- 5.3.4.** Desenho de contorno do equipamento, com indicação das dimensões externas reais, detalhes de fixação, localização da caixa dos terminais secundários, detalhes dos terminais e indicação da massa do equipamento;
- 5.3.5.** Desenhos detalhados dos conectores externos contendo as dimensões e o material usado na fabricação;
  - 5.3.5.1.** Desenho da placa de identificação;
  - 5.3.5.2.** Diagrama de ligações;
  - 5.3.5.3.** Desenho da caixa dos terminais secundários.

## **5.4. Manual de Instruções Técnicas**

- 5.4.1.** Os manuais deverão ser apresentados preferencialmente em meio eletrônico, utilizando-se editor de texto executável em ambiente Windows.



**5.4.2.** Deverão constar nos manuais obrigatoriamente, procedimentos específicos relativos ao descarte dos equipamentos propostos, quer ao final da sua vida útil, quer em caso de inutilização por avaria.

**5.4.3.** Os manuais deverão ser enviados juntamente com os desenhos para aprovação.

## **5.5. Componentes dos Transformadores de Corrente Indutivo em Geral**

### **5.5.1. Núcleo**

**5.5.1.1.** O núcleo deverá ser montado com chapas de aço silício isoladas entre si, solidamente fixadas por estrutura envolvente, não devendo sofrer deformações e não produzir ruídos quando em funcionamento.

### **5.5.2. Enrolamentos**

**5.5.2.1.** Os enrolamentos deverão ser de cobre.

### **5.5.3. Identificação dos Terminais**

**5.5.3.1.** Os terminais devem ser identificados, usando-se as marcas de polaridade e, além destas, uma letra e algarismos, em cada um dos terminais.

**5.5.3.2.** Os terminais deverão ser identificados por meio de marcas permanentes em alto ou baixo-relevo, suplementadas por tinta de cor contrastante.

**5.5.3.3.** Na identificação dos terminais, a letra distingue o enrolamento a que pertence o terminal:

**5.5.3.3.1.** P - Terminal do enrolamento primário;

**5.5.3.3.2.** S - Terminal do enrolamento secundário.

### **5.5.4. Placa de Identificação**

**5.5.4.1.** As placas poderão ser de aço inoxidável ou de alumínio anodizado, adequadamente fixada, não sendo permitida a simples colagem.

**5.5.4.2.** Os dizeres deverão ser gravados em alto-relevo ou baixo relevo, na cor preta com fundo em cor natural, de forma indelével.

**5.5.4.3.** Deve conter todos os dados conforme ABNT NBR 6856.



**5.5.4.4.** Fornecimento do desenho da placa de identificação para aprovação antes do fornecimento dos transformadores.

**5.5.5. Meio Dielétrico**

**5.5.5.1.** O núcleo e os enrolamentos deverão ser impregnados e envoltos em massa isolantes, resina epóxi isolante.

**5.5.5.2.** Tensões Nominais e relação de transformação

**5.5.5.3.** O TC deverá possuir suas características elétricas conforme abaixo:

**5.5.5.3.1.** Tensão Nominal: 15 kV

**5.5.5.3.2.** Frequência Nominal: 60 Hz

**5.5.5.3.3.** Quantidade de Enrolamentos: 1

**5.5.5.3.4.** Fator de Sobrecorrente: 20 x  $I_n$

**5.5.5.3.5.** Fator Térmico: 1,2

**5.5.5.3.6.** Corrente Primária: conforme especificado no edital de compra da DMED

**5.5.5.3.7.** Corrente Secundária: 5 A

**5.5.5.3.8.** Relação de Transformação: conforme especificado no edital de compra da DMED

**5.5.5.3.9.** Classe de Exatidão e Carga de Enrolamento: 2,5 VA 10P15

**5.5.5.3.10.** Carga Nominal: 2,5 VA

**5.5.5.3.11.** Corrente Suportável. Nominal de Curta Duração ( $I_t/1s$ ) (Mín.): 80  $I_n$

**5.5.5.3.12.** Valor de Crista Nominal da Corrente suportável. ( $I_d$ ) (Mín.): 200  $I_n$

**5.5.5.3.13.** Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico: 110 kV

**5.5.5.3.14.** Tensão Suportável Nominal no Primário: 34 kV

**5.5.5.3.15.** Tensão Suportável Nominal no Secundário: 3 kV

**5.5.5.3.16.** Grau de Proteção: IP54

**5.5.5.3.17.** Caixa Secundária com lacre



**5.5.5.3.18.** Meio Isolante: Resina Epóxi Ciclo alifática

**5.5.5.3.19.** Distância de escoamento: > 25mm/kV

**5.5.5.3.20.** Placas de identificação em inox

**5.5.5.3.21.** Embalagem para transporte

**5.5.5.3.22.** Com conector de terra para cabo de 50 a 95mm<sup>2</sup>.

## **6. PROCEDIMENTOS, ENSAIOS, INSPEÇÃO E APROVAÇÃO**

### **6.1. Execução dos Ensaios**

- 6.1.1.** A DMED reserva-se o direito de inspecionar e ensaiar os equipamentos abrangidos por esta Especificação quer no período de fabricação, na época do embarque ou a qualquer momento que julgar necessário.
- 6.1.2.** Para tal, o fornecedor deverá propiciar todas as facilidades quanto ao livre acesso aos laboratórios, dependências onde estão sendo fabricados os equipamentos em questão, local de embalagem, etc., bem como fornecer pessoal habilitado a prestar informações e executar os ensaios.
- 6.1.3.** O fornecedor deverá submeter à apreciação da DMED, as condições e características do laboratório no qual serão realizados os ensaios e fornecer descrição dos equipamentos e instrumentos de teste utilizados.
- 6.1.4.** O fornecedor deverá avisar a DMED, com antecedência de 10 (dez) dias para Fornecedor nacional e 30 (trinta) dias para fornecedor estrangeiro, sobre a data em que os equipamentos estarão prontos para inspeção.
- 6.1.5.** O período para inspeção deverá ser dimensionado pelo Proponente de tal forma que esteja contido nos prazos de entrega estabelecidos no pedido de compra.
- 6.1.6.** As características dos padrões e instrumentos utilizados durante os ensaios devem estar calibrados em laboratórios rastreados pela Rede Brasileira de Calibração (RBC) reconhecida pelo Inmetro.

### **6.2. Tipos de Ensaios**





- 6.2.1.** Os ensaios aqui relacionados não exigem a realização, por parte do fornecedor, daqueles que forem julgados necessários ao controle da qualidade do seu produto,
- 6.2.2.** Serão realizados os ensaios de rotina sendo que os ensaios considerados de tipos serão realizados caso conste do pedido de compra, sendo que deverão ser fornecidos relatórios de ensaios já realizados em equipamentos com especificação semelhante.

### **6.3. Ensaios de Rotina**

- 6.3.1.** São ensaios que se destinam a verificar a qualidade e a uniformidade da mão-de-obra e dos materiais empregados na fabricação do equipamento considerado.

#### **6.3.2. Inspeção geral**

- 6.3.2.1.** Deve atender os requisitos mencionados no item 5 desta especificação;
- 6.3.2.2.** Constitui falha a não conformidade de qualquer uma das características verificadas com as especificadas nos itens desta especificação.

#### **6.3.3. Tensão induzida**

- 6.3.3.1.** O ensaio deve ser executado conforme descrito na ABNT NBR 6821.
- 6.3.3.2.** Constitui falha a ocorrência de descarga disruptiva ou qualquer dano a algum componente do transformador, sob a tensão de ensaio especificada.

#### **6.3.4. Tensão suportável à frequência industrial, a seco**

- 6.3.4.1.** O ensaio deve ser executado conforme descrito na ABNT NBR 6821 e especificados na ABNT NBR 6856.
- 6.3.4.2.** Constitui falha a ocorrência de descarga disruptiva ou qualquer dano a algum componente do transformador, sob a tensão de ensaio especificada.

#### **6.3.5. Descargas parciais**

- 6.3.5.1.** O ensaio deve ser executado conforme descrito na ABNT NBR 6821.
- 6.3.5.2.** Constitui falha a ocorrência de valores de descarga parciais maiores que o especificado na ABNT NBR 6856.

#### **6.3.6. Polaridade**





**6.3.6.1.** O ensaio deve ser executado conforme descrito na ABNT NBR 6821.

**6.3.7. Exatidão**

**6.3.7.1.** O ensaio deve ser executado conforme descrito na ABNT NBR 6821.

**6.3.7.2.** Constitui falha a ocorrência de valores de exatidão maiores que o especificado na ABNT NBR 6856 para a classe especificada no item 5.15.

**6.4. Ensaaios de Tipo**

**6.4.1.** São ensaios destinados a verificar se um determinado tipo ou modelo é capaz de funcionar satisfatoriamente nas condições especificadas para o projeto do equipamento, somente serão realizados caso conste do pedido de compra da DMED, caso não deverão ser fornecidos relatórios de ensaio de tipo de modelo semelhante ao fornecido.

**6.4.1.1.** Resistência dos enrolamentos;

**6.4.1.2.** Corrente de excitação e perdas em vazio;

**6.4.1.3.** Impedância de curto-circuito;

**6.4.1.4.** Tensão suportável de impulso atmosférico;

**6.4.1.5.** Tensão suportável de impulso de manobra, a seco e sob chuva;

**6.4.1.6.** Curto-circuito;

**6.4.1.7.** Tensão de rádio interferência;

**6.4.1.8.** Tensão suportável à frequência industrial, sob chuva;

**6.4.1.9.** Elevação de temperatura;

**6.4.1.10.** Ensaaios especiais.

**6.4.2.** Deverão ser fornecidos relatórios de ensaios na resina epóxi e no aço silício do mesmo lote utilizado na fabricação do TP sendo:

**6.4.2.1.** Na resina epóxi isolante testes mecânicos, elétricos e de envelhecimento térmico acelerado conforme IEC – 216 para uso externo.

**6.4.2.2.** No Aço Silício: características e inspeção das chapas empregadas na fabricação, indicando:



- 6.4.2.2.1.** Lote fabricado;
- 6.4.2.2.2.** Espessura de chapa;
- 6.4.2.2.3.** Densidade;
- 6.4.2.2.4.** Perdas Magnéticas;
- 6.4.2.2.5.** Resistência Isolamento Superficial;
- 6.4.2.2.6.** Indução Magnética.

## **6.5. Inspeção**

- 6.5.1.** A DMED reserva-se o direito de inspecionar e ensaiar os transformadores abrangidos por esta especificação quer no período de fabricação, quer na época de embarque, ou a qualquer momento que julgar necessário.
- 6.5.2.** Ensaios de rotina e tipo quando exigido pela DMED devem ser executados no laboratório do fabricante ou laboratório externo devidamente acreditado.
- 6.5.3.** Para realização de inspeção será de acordo a norma da DMED 07-05-02 Inspeção de materiais e equipamentos e ao final será emitido o CIM – Certificado de Inspeção de Materiais.
- 6.5.4.** O fornecedor tomará às suas expensas todas as providências para que a inspeção dos transformadores, por parte da DMED, se realize em condições adequadas, de acordo com as normas recomendadas e com esta especificação.
- 6.5.5.** O fornecedor deverá propiciar todas as facilidades para o livre acesso aos laboratórios, às dependências onde estão sendo fabricados os transformadores, ao local de embalagem, etc., bem como fornecer pessoal habilitado a prestar informações executar os ensaios, além de todos os dispositivos, instrumentos, etc., para realizá-los e disponibilizar as normas pertinentes aos ensaios.
- 6.5.6.** O fornecedor deve avisar a DMED, com antecedência mínima de 10 (dez) dias das datas em que os transformadores estarão prontos para inspeção.

## **6.6. Aceitação ou Rejeição**



**6.6.1.** A aceitação dos transformadores pela DMED seja pela comprovação dos valores seja por eventual dispensa de inspeção, não eximirá o fornecedor de sua responsabilidade em fornecer os transformadores em plena concordância com esta especificação, nem invalidará qualquer reclamação que a DMED venha a fazer baseada na existência de transformadores inadequados ou defeituosos.

## **6.7. Relatórios dos ensaios**

**6.7.1.** Os relatórios dos ensaios a serem realizados devem ser em formulários de tamanho A4 da ABNT, com as indicações necessárias à sua perfeita compreensão e interpretação, além dos requisitos mínimos abaixo:

**6.7.1.1.** Nome do ensaio;

**6.7.1.2.** Data e local dos ensaios;

**6.7.1.3.** Identificação e quantidades dos equipamentos submetidos a ensaio;

**6.7.1.4.** Descrição sumária do processo de ensaio com constantes, métodos e instrumentos empregados;

**6.7.1.5.** Valores obtidos no ensaio;

**6.7.1.6.** Atestado dos resultados, informados de forma clara e explícita se o equipamento ensaiado foi aprovado ou não no referido ensaio.

## **6.8. Garantia**

**6.8.1.** O fabricante deverá garantir seus serviços, no tocante ao material e mão-de-obra empregados, por um período de 12 (doze) meses a partir da entrega do transformador (recebimento da Nota Fiscal) no almoxarifado, com concordância do aceite do CIM – Certificado de inspeção de material.

**6.8.2.** Havendo conserto em alguma peça no período de garantia, esta deverá ser renovada por mais dezoito meses a partir da data do conserto, em concordância com o aceite do CIM.

## **7. ALTERAÇÕES**

Inclusão do item 8.1.

## **8. ANEXOS**



### 8.1. Dimensional do Transformador de Corrente

