

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90027/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Transformador Corrente

Descrição Detalhada: Transformador Corrente Uso: Externo , Tensão Máxima Operação: 0,6 KV, Referência Fabricante: St-42 , Corrente Nominal: 200/5 A. Tipo Construtivo: Janela

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 252

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pocos de Caldas/MG (252)

2 - Transformador Corrente

Descrição Detalhada: Transformador Corrente Uso: Externo , Tensão Máxima Operação: 0,6 KV, Referência Fabricante: St-42 , Corrente Nominal: 200/5 A. Tipo Construtivo: Janela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (100)

3 - Transformador Corrente

Descrição Detalhada: Transformador Corrente Uso: Externo , Tensão Máxima Operação: 0,6 KV, Referência Fabricante: St-42 , Corrente Nominal: 200/5 A, Tipo Construtivo: Janela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (30)

4 - Transformador Corrente

Descrição Detalhada: Transformador Corrente Uso: Externo , Tensão Máxima Operação: 0,6 KV, Referência Fabricante: St-42 , Corrente Nominal: 200/5 A, Tipo Construtivo: Janela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 27

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (27)

5 - Transformador Corrente

Descrição Detalhada: Transformador Corrente Uso: Externo , Tensão Máxima Operação: 0,6 KV, Referência Fabricante: St-42 , Corrente Nominal: 200/5 A, Tipo Construtivo: Janela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (12)

6 - Transformador Corrente

Descrição Detalhada: Transformador Corrente Uso: Externo , Tensão Máxima Operação: 0,6 KV, Referência Fabricante: St-42 , Corrente Nominal: 200/5 A, Tipo Construtivo: Janela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (12)

7 - Transformador Corrente

Descrição Detalhada: Transformador Corrente Uso: Externo , Tensão Máxima Operação: 0,6 KV, Referência Fabricante: St-42 , Corrente Nominal: 200/5 A, Tipo Construtivo: Janela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (6)

8 - Transformador Potencial

Descrição Detalhada: Transformador Potencial Aplicação: Medição De Consumo De Energia Elétrica , Classe De Exatidão: 0,3p75 (Medição) , Nível Isolamento: 34/95 KV, Potência Térmica: 400 VA, Classe De Isolamento: 15 KV, Normas Técnicas: Nbr 6855/6820 , Frequência: 60 HZ, Tensão Nominal: 13800 - 115

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (2)

9 - Transformador Potencial

Descrição Detalhada: Transformador Potencial Aplicação: Medição De Consumo De Energia Elétrica , Classe De Exatidão: 0,3p75 (Medição) , Nível Isolamento: 34/95 KV, Potência Térmica: 400 VA, Classe De Isolamento: 15 KV, Normas Técnicas: Nbr 6855/6820 , Frequência: 60 HZ, Tensão Nominal: 13800 - 115

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (21)

10 - Transformador Corrente

Descrição Detalhada: Transformador Corrente Uso: Externo , Tensão Máxima Operação: 0,6 KV, Referência Fabricante: St-42 , Corrente Nominal: 200/5 A, Tipo Construtivo: Janela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (9)

11 - Transformador Corrente

Descrição Detalhada: Transformador Corrente Uso: Externo , Tensão Máxima Operação: 0,6 KV, Referência Fabricante: St-42 , Corrente Nominal: 200/5 A, Tipo Construtivo: Janela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (6)

12 - Transformador Corrente

Descrição Detalhada: Transformador Corrente Uso: Externo , Tensão Máxima Operação: 0,6 KV, Referência Fabricante: St-42 , Corrente Nominal: 200/5 A, Tipo Construtivo: Janela

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (6)