

Annes Engenharia

ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 51/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2023**

CONTRATANTE:
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER
ESTADO DE SANTA CATARINA

PATO BRANCO, 18 DE OUTUBRO DE 2023.

Annes Engenharia

1. OBJETO

O referido documento tem por objetivo avaliar se a documentação técnica apresentada pela empresa proponente encontra-se em conformidade com Edital do processo licitatório nº 51/2023, Pregão eletrônico nº 034/2023.

2. EMPRESA PROPONENTE

Proponente: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. EPP

CNPJ: 10.210.196/0001-00

Telefone: (17) 2138-0700

3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO / REQUISITOS MÍNIMOS DA LUMINÁRIAS PÚBLICAS LED

De forma a garantir que as luminárias públicas LED ofertadas pelo proponente atendam aos requisitos técnicos exigidos em edital, será analisada a documentação apresentada pelos fabricantes/fornecedores de forma que sejam atendidas as necessidades do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional no que diz respeito a qualidade dos produtos. Para a análise documental, será apresentado um quadro referente aos documentos de habilitação e, se atendidos os requisitos mínimos para a habilitação, será apresentado outro quadro, referente as especificações técnicas mínimas exigíveis (conforme o Termo de referência do edital) indicando se os produtos ofertados estão em conformidade com o edital.

Será analisado o item 03 ofertado pela proponente.

Annes Engenharia

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO – ITEM 03	
Documentos da Comprovação de Qualificação Técnica conforme Item 11.1 item “a” do Edital e atendimento aos requisitos técnicos do Termo de Referência	Luminária Pública LED Ofertada
	POTÊNCIA
	80W
	KRONOS-PREMIUM 80W 4K
Certificado de conformidade no INMETRO e a Etiqueta Nacional de Conservação de Energia – ENCE com o número do registro no Inmetro conforme Portaria nº 62 de 17 de fevereiro de 2022 – Luminárias para Iluminação Pública Viária - Consolidado.	✓
Prospecto e/ou folder da luminária ofertada, em português, que demonstre especificações do produto, devidamente numerado com os itens cotados.	X
Certificado de garantia pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos. Obs: O certificado de garantia, deverá indicar a assistência técnica no Brasil, com assinatura/identificação do fabricante.	✓
Declaração fornecida pela empresa de que, se vencedora, fornecerá os produtos conforme as especificações do edital de licitação, laudos apresentados, forma de entrega e preço proposto bem como, que está ciente que o órgão gerenciador e os órgãos participantes poderão encaminhar a qualquer momento os mesmos para análise junto a laboratórios credenciados pelo INMETRO para aferição técnica, estando a empresa ciente que responderá civil e criminalmente pelas informações apresentadas e pelos produtos efetivamente entregues. <i>(Modelo próprio da empresa)</i>	✓
Atendimento aos requisitos técnicos do Termo de Referência do Edital do Processo licitatório 051/2023 – Pregão Eletrônico 034/2023.	X

4. ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA

O Termo de Referência do Edital do Processo licitatório 051/2023 – Pregão Eletrônico 034/2023 especifica que a luminária pública deverá possuir sistema de acionamento automático ou tomada para relé fotoelétrico conforme descrito na figura abaixo:

- Sistema de acionamento automático integrado ou tomada integrada para relé fotoelétrico de 7 contatos, sendo 3 para carga e 4 para dimerização e dados, conforme ANSI C136.41 e NBR 5123;
Obs: Caso a luminária não possua sistema de acionamento automático integrado, deverá ser fornecido, juntamente com a luminária, relé fotoelétrico instalado na tomada integrada ao corpo da luminária.

Figura 1 – Retirada do Edital do Pregão Eletrônico nº 34/2023

O catálogo / folder fornecido pela proponente informa que a luminária ofertada não possui base para relé fotoelétrico, nem informa se a mesma possui fotocélula incorporada ao corpo da luminária para o acionamento automático da mesma

