

1ª ATA DA COMISSÃO TÉCNICA – Julgamento das Propostas

Processo Licitatório nº 023/2024

Pregão Eletrônico nº 024/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DESTA CERTAME, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTATE NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

No dia 17 de maio de 2024, às 08h30min, reuniu-se na Sala de Reunião do CONDER, com sede na Rua Segundo Aníbal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, Município de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, a **COMISSÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**, constituída pela Resolução nº 23/2024 para análise dos documentos enviados pelos proponentes declarados arrematantes até o presente momento, para o julgamento das propostas, conforme segue abaixo:

COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS BRUNETTO LTDA				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0031	PARAFUSO GALVANIZADO DE CABEÇA QUADRADA D16X250MM COM PORCA PADRÃO CELESC.	PML	PML250	Aprovado.
0032	PARAFUSO GALVANIZADO DE CABEÇA QUADRADA D16X300MM COM PORCA PADRÃO CELESC.	PML	PML300	Aprovado.
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0003	BRAÇO CURVO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 1,50 METROS DE COMPRIMENTO, EM MATERIAL GALVANIZADO, COM DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO DE 46 A 49MM, ESPESSURA DA CHAPA DE 2,20MM, COM SAPATA DE FIXAÇÃO E FUROS PARA DOIS PARAFUSOS. HOMOLOGADO PELA CELESC.	BRU1,5/48,3MM	JRC	Aprovado.
0006	CHAVE AUTOMÁTICA PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM PROTEÇÃO ATRAVÉS DE DISJUNTOR DE 1X50 AMPERES, TENSÃO NOMINAL DE 250 VOLTS, INVÓLUCRO EM ALUMÍNIO COM TOMADA EMBUTIDA PARA INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, BASE GIRATÓRIA 360°, CONTATOS DE CARGA PARA	1X50A	EXATRON	Aprovado.

	UTILIZAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO COM SAÍDA LIGADA DURANTE A NOITE. POSSUIR SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.			
0008	CINTA METÁLICA PARA POSTE CIRCULAR, D150MM A D200MM COM DOIS PARAFUSOS CABEÇA FRANCESA 16X70MM AÇO ZINCADO A FOGO. PADRÃO CELESC.	CC-200	ROMANGOLE	Solicitar diligência quanto ao atendimento das características técnicas ao que se refere ao tamanho dos parafusos.
0010	CINTA METÁLICA PARA POSTE CIRCULAR, D310MM A D400MM COM DOIS PARAFUSOS CABEÇA FRANCESA 16X70MM AÇO ZINCADO A FOGO. PADRÃO CELESC	CC-400	ROMANGOLE	Solicitar diligência quanto ao atendimento das características técnicas ao que se refere ao tamanho dos parafusos.
0011	CONECTOR CUNHA DE BAIXA TENSÃO TIPO I - PADRÃO CELESC.	TIPO I	INCESA	Aprovado.
0012	CONECTOR CUNHA DE BAIXA TENSÃO TIPO II - PADRÃO CELESC.	TIPO II	INCESA	Aprovado.
0013	CONECTOR CUNHA DE BAIXA TENSÃO TIPO III - PADRÃO CELESC.	TIPO III	INCESA	Aprovado.
0033	PORCA QUADRADA, ROSCA M16 – PADRÃO CELESC	M16	ROMANGOLE	Aprovado.
DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
0002	BRAÇO RETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 1,00 METRO DE COMPRIMENTO, EM MATERIAL GALVANIZADO, COM DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO DE 25MM, ESPESSURA DA CHAPA DE 1,90MM, COM SAPATA DE FIXAÇÃO E FUROS PARA DOIS PARAFUSOS. HOMOLOGADO PELA CELESC.	RETO	ELETROTUBOS	Solicitar diligência a proponente quanto ao material apresentado na ficha técnica, pois em consulta no site da marca ofertada a mesma apresenta “braço em tubo de aço galvanizado”.
DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0005	CABO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, TÊMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 5, SEÇÃO 1,5MM², COBERTURA EM PVC, ISOLAMENTO 750V.	FLEXFORT	FLEXFORT	Solicitar diligência, pois não foi possível localizar o site que contenha descritivo técnico do item passível de conferência. Solicito envio de novo prospecto/ficha técnica ou declaração contendo

				informações complementares do descritivo técnico, conforme item 11.1, parágrafo 1º do edital.
LEDLUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0007	CHAVE AUTOMÁTICA PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM PROTEÇÃO ATRAVÉS DE DISJUNTOR DE 2X30 AMPERES, TENSÃO NOMINAL DE 250 VOLTS, INVÓLUCRO EM ALUMÍNIO COM TOMADA EMBUTIDA PARA INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO, BASE GIRATÓRIA 360°, CONTATOS DE CARGA PARA UTILIZAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO COM SAÍDA LIGADA DURANTE A NOITE. POSSUIR SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	BDT2SA	EXATRON	Aprovado.
MACROMMERCE LTDA				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0001	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO 10A, TIPO BAQUELITE OU MATERIAL EQUIVALENTE, DEVENDO OPERAR À TEMPERATURA DE -5°C A +70°C, CONTATOS DE ENCAIXE EM LATÃO OU MATERIAL EQUIVALENTE, QUE SUPORTE NO MÍNIMO A CORRENTE DE 10A, PADRÃO CELESC.	TECNOLINSA	TECNOLINSA	Reprovado. Não atende as características técnicas ao que se refere, corrente nominal, não apresenta a composição do material e temperatura que poderá operar.
0016	FITA ISOLANTE 19MM X 20M CONFORME ABNT NBR NM60454	DECORLUX	DECORLUX	Reprovado. Não atende as características técnicas ao que se refere ao tamanho dos milímetros solicitados (19mm).
0017	FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO 19MM	DECORLUX	DECORLUX	Aprovado.
0018	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TUBULAR, SOQUETE/BOCAL E-27. HOMOLOGADA CELESC.	GOODLUX	GOODLUX	Aprovado.

0019	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TUBULAR, SOQUETE/BOCAL E-40. HOMOLOGADA CELESC.	GOODLUX	GOODLUX	Aprovado.
0020	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TUBULAR, SOQUETE/BOCAL E-40. HOMOLOGADA CELESC.	GOODLUX	GOODLUX	Aprovado.
0021	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TUBULAR, SOQUETE/BOCAL E-40. HOMOLOGADA CELESC.	AVANT	AVANT	Aprovado. (não enviou prospecto) Diligência realizado no site.
0022	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 70W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TUBULAR, SOQUETE/BOCAL E-27. HOMOLOGADA CELESC.	OUROLUX	OUROLUX	Aprovado. (não enviou prospecto) Diligência realizada no site.
0024	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TUBULAR, SOQUETE/BOCAL E-40. HOMOLOGADA CELESC.	OUROLUX	OUROLUX	Aprovado. (não enviou prospecto) Diligência realizada no site.
0025	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TUBULAR, SOQUETE/BOCAL E-40. HOMOLOGADA CELESC.	OUROLUX	OUROLUX	Aprovado. (não enviou prospecto) Diligência realizada no site.
0034	REATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,92 (MÍN.), COM IGNITOR, CONFORME NBR 14305.	GOODLUX	GOODLUX	Solicitar diligência quanto ao atendimento das características técnicas ao que se refere a potência em hertz e se possui ignitor, conforme NBR 14305.
0035	REATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,92 (MÍN.), COM IGNITOR, CONFORME NBR 14305.	GOODLUX	GOODLUX	Solicitar diligência quanto ao atendimento das características técnicas ao que se refere a potência em hertz e se possui ignitor, conforme NBR 14305.
0036	REATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,92 (MÍN.), COM IGNITOR, CONFORME NBR 14305.	GOODLUX	GOODLUX	Solicitar diligência quanto ao atendimento das características técnicas ao que se refere a potência em hertz e se possui ignitor, conforme NBR 14305.
0037	REATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,92 (MÍN.), COM IGNITOR, CONFORME NBR 14305.	GOODLUX	GOODLUX	Solicitar diligência quanto ao atendimento das características técnicas ao que se refere a potência em hertz e se possui ignitor, conforme NBR 14305.
0038	REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W, 220V, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,93, BAIXA PERDA, GALVANIZADO, COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO,	GOODLUX	GOODLUX	Solicitar diligência quanto ao atendimento das características técnicas ao que se refere o capacitor incorporado.

	DEVERÁ ATENDER A PORTARIA Nº 454 EMITIDA PELO INMETRO. HOMOLOGADO CELESC.			
0039	REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W, 220V, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,93, BAIXA PERDA, GALVANIZADO, COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO, DEVERÁ ATENDER A PORTARIA Nº 454 EMITIDA PELO INMETRO. HOMOLOGADO CELESC.	GOODLUX	GOODLUX	Solicitar diligência quanto ao atendimento das características técnicas ao que se refere o capacitor incorporado.
0040	REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, 220V, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,93, BAIXA PERDA, GALVANIZADO, COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO, DEVERÁ ATENDER A PORTARIA Nº 454 EMITIDA PELO INMETRO. HOMOLOGADO CELESC.	GOODLUX	GOODLUX	Solicitar diligência quanto ao atendimento das características técnicas ao que se refere o capacitor incorporado.
0041	REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W, 220V, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,93, BAIXA PERDA, GALVANIZADO, COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO, DEVERÁ ATENDER A PORTARIA Nº 454 EMITIDA PELO INMETRO. HOMOLOGADO CELESC.	GOODLUX	GOODLUX	Solicitar diligência quanto ao atendimento das características técnicas ao que se refere o capacitor incorporado.
0043	SOQUETE PARA LÂMPADA COM BOCAL E-27, EM MATERIAL PORCELANA, CONTATOS EM LATÃO OU COBRE NIQUELADO.	DECORLUX	DECORLUX	Aprovado.
0044	SOQUETE PARA LÂMPADA COM BOCAL E-40, EM MATERIAL PORCELANA, CONTATOS EM LATÃO OU COBRE NIQUELADO.	DECORLUX	DECORLUX	Aprovado.
MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0004	BRAÇO CURVO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 3,00 METROS DE COMPRIMENTO, EM MATERIAL GALVANIZADO, COM DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO DE 46 A 49MM, ESPESSURA DA CHAPA DE 3,00MM, COM SAPATA DE FIXAÇÃO E FUROS PARA DOIS PARAFUSOS. HOMOLOGADO PELA CELESC.	BRAÇO GALV 3MTS C/SAP	OLIVO	Solicitar diligência quanto ao atendimento das características técnicas ao que se refere ao diâmetro externo do tubo espessura da chapa.

0009	CINTA METÁLICA PARA POSTE CIRCULAR, D210MM A D300MM COM DOIS PARAFUSOS CABEÇA FRANCESA 16X70MM AÇO ZINCADO A FOGO. PADRÃO CELESC.	CINTA CIRCULAR 210MM A 300MM C/PARAFUSO	SANTA FÉ	Solicitar diligência quanto ao atendimento das características técnicas ao que se refere a composição do material, se irá atender ao descritivo técnico exigido.
0023	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TUBULAR, SOQUETE/BOCAL E-40. HOMOLOGADA CELESC.	LAMPADA METALICA 150W E40	OUROLUX	Aprovado. (não anexou prospecto) Diligência realizado no site.
0026	PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA D16X45MM COM PORCA - PADRÃO CELESC	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16X45 MM	SANTA FÉ	Solicitar diligência quanto ao atendimento das características técnicas ao que se refere as medidas solicitadas. No prospecto apresentado consta uma medida, contudo o modelo cotado atende a medida exigida.
0027	PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA D16X70MM COM PORCA - PADRÃO CELESC	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16X70 MM	SANTA FÉ	Solicitar diligência quanto ao atendimento das características técnicas ao que se refere as medidas solicitadas. No prospecto apresentado consta uma medida, contudo o modelo cotado atende a medida exigida.
0028	PARAFUSO GALVANIZADO DE CABEÇA QUADRADA D16X45MM COM PORCA PADRÃO CELESC.	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X45MM	SANTA FÉ	Solicitar diligência quanto ao atendimento das características técnicas ao que se refere as medidas solicitadas. No prospecto apresentado consta uma medida, contudo o modelo cotado atende a medida exigida.
0029	PARAFUSO GALVANIZADO DE CABEÇA QUADRADA D16X70MM COM PORCA PADRÃO CELESC.	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X70MM	SANTA FÉ	Solicitar diligência quanto ao atendimento das características técnicas ao que se refere as medidas solicitadas. No prospecto apresentado consta uma medida, contudo o modelo cotado atende a medida exigida.
0030	PARAFUSO GALVANIZADO DE CABEÇA QUADRADA D16X200MM COM PORCA PADRÃO CELESC.	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X200MM	SANTA FÉ	Solicitar diligência quanto ao atendimento das características técnicas ao que se refere as medidas solicitadas. No prospecto apresentado consta uma medida, contudo o modelo cotado atende a medida exigida.

PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
------	---------	-------	--------	-----------

0042	RELÉ FOTOELÉTRICO TEMPORIZADO COM ACIONAMENTO NA PASSAGEM POR ZERO, NF (NORMALMENTE FECHADO), (TENSÃO DE OPERAÇÃO 105 ~ 305 VAC), BIVOLT, COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DE CARGA RESISTIVA DE 1000W E 1800VA. ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 65. HOMOLOGADO CELESC.	FOTOELETRICO	GBR	Diligenciar. Solicito prospecto ou ficha técnica do item cotado (em versão português brasil), contendo no mínimo: a descrição detalhada do modelo e marca/fabricante do bem, especificações técnicas e outras informações que possibilitem a avaliação do item. Quando o prospecto ou ficha técnica for omissa na descrição de qualquer característica exigida, a proponente deverá emitir uma declaração, descrevendo a especificação que estiver ausente no prospecto, contendo ainda a afirmação do compromisso de entrega do produto na forma declarada.
RTZ FABRICACAO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0014	CONECTOR PERFURANTE DERIVAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO EM REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (BAIXA TENSÃO ATÉ 1KV), EM MATERIAL POLÍMERO, CONTATOS EM COBRE ESTANHADO, COM CONDUTOR PRINCIPAL 10-95MM² E CONDUTOR DERIVAÇÃO 1,5-10MM². PADRÃO CELESC.	CPP001	MCI/MCI	Aprovado. Diligência realizada no site.
0015	CONECTOR PERFURANTE 16 - 70MM - 6MM - 35MM	CPP000	MCI/MCI	Aprovado. Diligência realizada no site.

Sendo o que se apresenta para o momento, esta Ata passa a ser assinada pelos membros presentes:

DANIEL WILK JUNIOR: _____

ISABELA CAROLINE GAGLIOTTO GALVAN: _____