

2ª ATA DA COMISSÃO TÉCNICA – Julgamento das Propostas

Processo Licitatório nº 023/2024

Pregão Eletrônico nº 024/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DESTE CERTAME, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

No dia 20 de maio de 2024, às 08h30min, reuniu-se na Sala de Reunião do CONDER, com sede na Rua Segundo Aníbal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, Município de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, a **COMISSÃO TÉCNICA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA**, constituída pela Resolução nº 23/2024 para análise dos documentos enviados pelos proponentes declarados arrematantes até o presente momento, para o julgamento das propostas, conforme segue abaixo:

DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0008	CINTA METÁLICA PARA POSTE CIRCULAR, D150MM A D200MM COM DOIS PARAFUSOS CABEÇA FRANCESA 16X70MM AÇO ZINCADO A FOGO. PADRÃO CELESC.	CC-200	ROMANGOLE	Solicitar diligência para que o documento seja enviado assinado digitalmente conforme dispõe o item 10.4 do edital.
0010	CINTA METÁLICA PARA POSTE CIRCULAR, D310MM A D400MM COM DOIS PARAFUSOS CABEÇA FRANCESA 16X70MM AÇO ZINCADO A FOGO. PADRÃO CELESC	CC-400	ROMANGOLE	Solicitar diligência para que o documento seja enviado assinado digitalmente conforme dispõe o item 10.4 do edital.
DGCOM MATERIAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
0002	BRAÇO RETO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 1,00 METRO DE COMPRIMENTO, EM MATERIAL GALVANIZADO, COM DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO DE 25MM, ESPESSURA DA CHAPA DE 1,90MM, COM SAPATA DE FIXAÇÃO E FUROS PARA DOIS PARAFUSOS. HOMOLOGADO PELA CELESC.	RETO	ELETROTUBOS	Aprovado.
DW MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0005	CABO DE COBRE UNIPOLAR FLEXÍVEL, TEMPERA MOLE, ENCORDAMENTO CLASSE 5, SEÇÃO 1,5MM², COBERTURA EM PVC, ISOLAMENTO 750V.	FLEXFORT	FLEXFORT	Reprovado. Não anexou a diligência solicitada.
MACROMMERCE LTDA				

Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0021	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, TUBULAR, SOQUETE/BOCAL E-40. HOMOLOGADA CELESC.	AVANT	AVANT	Reverter a classificação e solicitar diligência. Pois em consulta realizada junto ao site da CELESC – para que obter a homologação, foi extraído documento que dispõe do seguinte teor: para as lâmpadas vapor de sódio deverão ser considerados certificados as marcas presentes na Tabela de Lâmpadas a Vapor de Sódio/Selo Procel, publicada pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica – PROCEL. Desta forma, solicitamos a proponente que seja encaminhado documento comprobatório de que, o produto ofertado possui selo PROCEL.
0034	REATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO 150W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,92 (MÍN.), COM IGNITOR, CONFORME NBR 14305.	GOODLUX	GOODLUX	Aprovado.
0035	REATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,92 (MÍN.), COM IGNITOR, CONFORME NBR 14305.	GOODLUX	GOODLUX	Aprovado.
0036	REATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,92 (MÍN.), COM IGNITOR, CONFORME NBR 14305.	GOODLUX	GOODLUX	Aprovado.
0037	REATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO 70W, 220V, 60HZ, FATOR DE POTÊNCIA 0,92 (MÍN.), COM IGNITOR, CONFORME NBR 14305.	GOODLUX	GOODLUX	Aprovado.
0038	REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W, 220V, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,93, BAIXA PERDA, GALVANIZADO, COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO, DEVERÁ ATENDER A PORTARIA Nº 454 EMITIDA PELO INMETRO. HOMOLOGADO CELESC.	GOODLUX	GOODLUX	Aprovado.
0039	REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W, 220V, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,93, BAIXA PERDA, GALVANIZADO, COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO,	GOODLUX	GOODLUX	Aprovado.

	DEVERÁ ATENDER A PORTARIA Nº 454 EMITIDA PELO INMETRO. HOMOLOGADO CELESC.			
0040	REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W, 220V, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,93, BAIXA PERDA, GALVANIZADO, COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO, DEVERÁ ATENDER A PORTARIA Nº 454 EMITIDA PELO INMETRO. HOMOLOGADO CELESC.	GOODLUX	GOODLUX	Aprovado.
0041	REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W, 220V, FATOR DE POTÊNCIA MAIOR OU IGUAL A 0,93, BAIXA PERDA, GALVANIZADO, COM IGNITOR E CAPACITOR INCORPORADO, DEVERÁ ATENDER A PORTARIA Nº 454 EMITIDA PELO INMETRO. HOMOLOGADO CELESC.	GOODLUX	GOODLUX	Aprovado.
MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0004	BRAÇO CURVO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM 3,00 METROS DE COMPRIMENTO, EM MATERIAL GALVANIZADO, COM DIÂMETRO EXTERNO DO TUBO DE 46 A 49MM, ESPESSURA DA CHAPA DE 3,00MM, COM SAPATA DE FIXAÇÃO E FUROS PARA DOIS PARAFUSOS. HOMOLOGADO PELA CELESC.	BRAÇO GALV 3MTS C/SAP	OLIVO	Reprovado. Não anexou a diligência solicitada.
0009	CINTA METÁLICA PARA POSTE CIRCULAR, D210MM A D300MM COM DOIS PARAFUSOS CABEÇA FRANCESA 16X70MM AÇO ZINCADO A FOGO. PADRÃO CELESC.	CINTA CIRCULAR 210MM A 300MM C/PARAFUSO	SANTA FÉ	Reprovado. Não anexou a diligência solicitada.
0026	PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA D16X45MM COM PORCA - PADRÃO CELESC	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16X45 MM	SANTA FÉ	Reprovado. Não anexou a diligência solicitada.
0027	PARAFUSO DE CABEÇA ABAULADA D16X70MM COM PORCA - PADRÃO CELESC	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 16X70 MM	SANTA FÉ	Reprovado. Não anexou a diligência solicitada.
0028	PARAFUSO GALVANIZADO DE CABEÇA QUADRADA D16X45MM COM PORCA PADRÃO CELESC.	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X45MM	SANTA FÉ	Reprovado. Não anexou a diligência solicitada.

0029	PARAFUSO GALVANIZADO DE CABEÇA QUADRADA D16X70MM COM PORCA PADRÃO CELESC.	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X70MM	SANTA FÉ	Reprovado. Não anexou a diligência solicitada.
0030	PARAFUSO GALVANIZADO DE CABEÇA QUADRADA D16X200MM COM PORCA PADRÃO CELESC.	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA 16X200MM	SANTA FÉ	Reprovado. Não anexou a diligência solicitada.
0001	BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO 10A, TIPO BAQUELITE OU MATERIAL EQUIVALENTE, DEVENDO OPERAR À TEMPERATURA DE -5°C A +70°C, CONTATOS DE ENCAIXE EM LATÃO OU MATERIAL EQUIVALENTE, QUE SUPORTE NO MÍNIMO A CORRENTE DE 10A, PADRÃO CELESC.	TECNOLINSA	TECNOLINSA	Reprovado. Não anexou a diligência solicitada.
0016	FITA ISOLANTE 19MM X 20M CONFORME ABNT NBR NM60454	DECORLUX	DECORLUX	Solicitou desclassificação via chat. Desclassificação aceita, se prejuízo das sanções previstas em edital.
PLENITUDE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0042	RELÉ FOTOELÉTRICO TEMPORIZADO COM ACIONAMENTO NA PASSAGEM POR ZERO, NF (NORMALMENTE FECHADO), (TENSÃO DE OPERAÇÃO 105 ~ 305 VAC), BIVOLT, COM CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO DE CARGA RESISTIVA DE 1000W E 1800VA. ÍNDICE DE PROTEÇÃO IP 65. HOMOLOGADO CELESC.	FOTOELETRICO	GBR	Aprovado.

Sendo o que se apresenta para o momento, esta Ata passa a ser assinada pelos membros presentes:

DANIEL WILK JUNIOR: _____

ISABELA CAROLINE GAGLIOTTO GALVAN: _____

