

Relatório de Análise Técnica da Proposta - MP Comércio Varejista LTDA

1. Dados da Empresa:

- **Nome:** MP Comércio Varejista LTDA
 - **CNPJ:** 56.980.229/0001-94
 - **Representante:** Vinicius Malkut
-

2. Descrição Exigida no Termo de Referência:

Produto: Climatizador com Pedestal e Reservatório de 80 Litros

- **Alcance mínimo frontal:** 9,5 m
 - **Fluxo mínimo de ar:** 2.755 m³/h
 - **Abrangência mínima:** 49 m²
 - **Tensão:** 220 V, 1,4 A
 - **Dimensões Climatizador:** 54 x 59 x 33 cm (L x A x P)
 - **Peso Climatizador:** 15 kg
 - **Dimensões Pedestal:** 54 x 137 x 49 cm
 - **Peso Pedestal:** 12,5 kg
 - **Dimensões Kit Montado:** 54 x 213 x 49 cm
 - **Peso Kit Montado:** 28 kg
 - **Garantia:** Mínimo de 1 ano
-

3. Especificações Técnicas do Produto Ofertado pela MP:

- **Modelo:** Clin80
 - **Altura:** 117 cm
 - **Largura:** 40,0 cm
 - **Comprimento:** 55,5 cm
 - **Peso:** 14 kg
 - **Embalagem:** 120 x 60 x 50 cm
 - **Voltagem:** 220 V
-

4. Pontos de Divergência:

Critério	Exigência do Edital	Produto Ofertado pela MP	Conformidade
Alcance Frontal	9,5 m	Não especificado	✗ Não informado

Critério	Exigência do Edital	Produto Ofertado pela MP	Conformidade
Fluxo de Ar	2.755 m³/h	Não especificado	✗ Não informado
Abrangência	49 m²	Não especificado	✗ Não informado
Dimensões do Climatizador	54 x 59 x 33 cm	40 x 117 x 55,5 cm	✗ Incompatível
Pedestal com Reservatório	54 x 137 x 49 cm	Não informado (sem pedestal)	✗ Ausente
Peso do Kit Montado	28 kg	14 kg	✗ Inferior
Garantia	Mínimo de 1 ano	1 ano	☑ Conforme

5. Conclusão:

A proposta da **MP Comércio Varejista LTDA** não atende às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência por apresentar as seguintes inconsistências:

1. **Ausência do Pedestal e Reservatório de 80 Litros:** O item ofertado não inclui o pedestal com reservatório, sendo um requisito fundamental para o atendimento à especificação.
2. **Especificações Técnicas Incompletas:** Dados como alcance frontal, fluxo de ar e abrangência mínima não foram informados, o que impede a avaliação completa do produto.
3. **Dimensões Divergentes:** O climatizador ofertado tem dimensões e peso diferentes das exigidas, sugerindo um produto distinto do especificado.

Recomendação:

- **Desclassificação da proposta** por não atender aos requisitos técnicos obrigatórios.
- Documentar e comunicar formalmente à empresa os motivos da não conformidade.

Chapadão do Sul - MS 02 de dezembro de 2024.

Ademir José Alderete Portella
Diretor de Departamento