



**PREFEITURA DE
PALMAS**

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Licitações

Superintendência de Licitações

ARSO 61 (603 Sul), Alameda 05 HM – Lote 02 – CEP 77016 366 – Palmas – TO
(63) 3212-7243 / 3212-7244 / 3212-7245 E-mail: compraslicitacoes@palmas.to.gov.br

FEITO:	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
REFERÊNCIA:	EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2025 -
OBJETO:	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES
PROCESSO Nº:	00000.0. 015176/2025
SOLICITANTE:	RGT ELETRONICA LTDA

I. INTRODUÇÃO

RGT ELETRONICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.943.957/0001-95, apresentou tempestivamente, via sistema eletrônico, pedido de esclarecimento aos termos do Edital do Pregão Eletrônico em epígrafe.

II. DO QUESTIONAMENTO

I- RESUMO DAS ALEGAÇÕES

No descritivo não é citada o tipo de onda solicitado no modo inversor (quando em operação) nos nobreaks e para esse tipo de equipamento (nobreak) existem senoidal por aproximação (pwm/semi senoidal) ou senoidal pura mais utilizado em microcomputadores com fonte pfc ativa, sendo assim, a fim de dimensionarmos o produto de forma correta, questionamos a forma de onda em modo inversor solicitada no termo de referência trata-se de senoidal pura?

III. DA ANÁLISE

Considerando se tratar de questão afeta à área técnica da contratação, os autos foram encaminhados ao órgão demandante, que se manifestou através do PARECER TÉCNICO (NUP 00000.9.349589/2025) nos seguintes termos:

4. DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS

4.1. Em atenção ao pedido de esclarecimento apresentado, cumpre informar que as



**PREFEITURA DE
PALMAS****Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Licitações
Superintendência de Licitações**ARSO 61 (603 Sul), Alameda 05 HM – Lote 02 – CEP 77016 366 – Palmas – TO
(63) 3212-7243 / 3212-7244 / 3212-7245 E-mail: compraslicitacoes@palmas.to.gov.br

especificações técnicas, item 1.2, já define de maneira expressa a forma de onda requerida para o equipamento em operação com bateria, qual seja: “senoidal por aproximação (retangular PWM)”.

Assim, não há que se falar em exigência de onda senoidal pura (True Sine Wave) neste certame. A escolha pela forma de onda senoidal por aproximação atende plenamente à finalidade prevista para o objeto licitado, considerando-se a aplicação do equipamento no ambiente institucional e a compatibilidade com os dispositivos que compõem a infraestrutura tecnológica existente.

DA DECISÃO

A Administração, após análise detida das alegações apresentadas, não reconhece as alegações, conforme PARECER do órgão demandante anexo.

É a decisão.

Palmas, data do sistema.

<<assinado eletronicamente>>

Alenomar Abreu de Carvalho
Pregoeiro