



MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
SIST DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADAO DO CEU SANEACEU

Av Ema Qd.51 0 - Centro, Chapadão Do Céu, Goiás

10.563.307/0001-54

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

PROCESSO DE Dispensa DE LICITAÇÃO Nº 83327

Data: 17/11/2025 09:40

Data de julgamento:

Licitação / Modalidade: Dispensa

1 - Abertura da sessão

No DEPARTAMENTO DE COMPRAS reuniram-se o(a) Presidente(a) e os membros da comissão de licitação, constituída pelo decreto/portaria n.º com finalidade de receber e julgar documentação de habilitação e proposta comercial dos interessados em participar do processo licitatório de modalidade Dispensa n.º 83327, tipo " – Por Item".

2 - Do Objeto

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO DA SANEACEU.

3 - Da justificativa

A presente Dispensa justifica-se devido à necessidade o objeto supracitado e a importância dos mesmos que darão suporte às atividades do(º) SIST DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADAO DO CEU SANEACEU no desenvolvimento de suas obrigações diárias para o bom andamento dos serviços públicos prezando pela qualidade e eficiência do atendimento às necessidades da população desde município.

4 - Fundamentação Legal

Considerando que o valor da contratação se encontra abaixo do valor previsto nos termos da Lei Nº 14.133/21, resta possibilitada a utilização da Dispensa de licitação, conforme segue:

Dispensa - inciso II do Art. 75 Lei Nº 14.133/21

No caso em pauta, o valor a ser contratado é de R\$ 15.296,00. Dessa feita que se enquadra no Dispensa - inciso II do Art. 75 Lei Nº 14.133/21.

Assim sendo, e, estando atendidas todas as exigências requeridas pelos dispositivos retro mencionados, tem-se justificada a dispensa da licitação em pauta.

5 - Razão da escolha do fornecedor

Por ser a mais vantajosa e compatível com a realidade do mercado, foi feita a escolha da proposta da empresa, conforme consta nos autos do presente processo:

Lote 1,00 Item 1: KIT CAVALETE PP PARA HIDROMETRO ¾ (PADRÃO SANEAGO – P 2)
CLASSE DE PRESSÃO: 100MC (CONFORME NBR 11304)
NA COR PRETA – CONTEUDO:
(1) COTOVELO PP C/ ADAPTADOR PEAD 20MM – 45°
ROSCA FEMEA C/1 REFORÇO METÁLICO
(1) CORPO TUBO ALETADO DE ENTRADA DE 470 MM E, (1)
CORPO TUBO ALETADO DE SAIDA DE 470 MM PP –
ESPECIAL RR ¾:
(2) COTOVELO 90° PP ROSCÁVEL R/R DE “¾” PP COM
REFORÇO METÁLICO “ANILHA METALICA” NAS
EXTREMIDADES EXTERIOR
(1) REGISTRO MODELO “T” PP PARA HIDRÔMETRO RI X
PEAD REGISTRO TIPO INVIOVEL COM ROSCA PORCA
FEMEA ROSCAVEL
(2) CONJUNTO ANEL DE VEDAÇÃO, PORCA/TUBETE,
TUBETE CURTO/CURTO ¾ E PORCA COM BUCHA DE LATÃO
(1) TUBO ESPAÇADOR DO HIDROMETRO PP 190MM
(2) FITA VEDA ROSCA 18MMX25M “MARCA DE
REFERÊNCIA “POLIERG” OU DE QUALIDADE E
DESEMPENHO SIMILAR OU SUPERIOR.

POSIÇÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	CLASSIFICAÇÃO	SIT. JULGAMENTO
1	RENOVA LTDA	28.470.827/0001-88		R\$ 0,00	Não Classificada	Perdedor
2	ALL PUMPS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	61.895.149/0001-70		R\$ 0,00	Não Classificada	Perdedor
3	FRANCISCO EDSON REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	42.952.615/0001-68		R\$ 76,00	Classificada	Ganhador



MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
SIST DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADAO DO CEU SANEACEU

Av Ema Qd.51 0 - Centro, Chapadão Do Céu, Goiás

10.563.307/0001-54

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

Lote 1,00 Item 2: HIDROMETRO VELOCIMETRICO MULTIJATO PARA ÁGUA
FRIA: CLASSE METROLÓGICA B-H: COMPRIMENTO 190MM:
DIAMETRO NOMINAL DE ¾"(DN 20): VAZÃO NOMINAL DE
1,5 M³/H: VAZÃO MÁXIMA DE 3,0 M³/H: VAZÃO DE
TRANSIÇÃO DE 120 L/H: VAZÃO MINIMA DE 30 L/H: INICIO
DE FUNCIONAMENTO DE 7 L/H: RELOJOARIA INCLINADA
45°: CÚPULA DE VIDRO TEMPERADO: TRANSMISSÃO
MAGNÉTICA: BLINDAGEM MAGNETICA: RELOJOARIA TIPO
SECA(IP68): BUJÃO EM LATÃO: FILTRO INTEGRADO NA
ENTRADA DO MEDIDOR: TEMPERATURA MÁXIMA DE
TRABALHO 40°C: PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 10 BAR:
SETA INDICATIVA DE FLUXO GRAVADA EM ALTO RELEVO
NA CARÇA: SEM CONEXÃO; CARÇA FABRICADA EM
LIGA DE LATÃO, COM NO MINIMO 60% DE COBRE:
CARÇA COM PINTURA EPÓXI NA COR AZUL: APROVAÇÃO
DE MODELO JUNTO AO INMETRO: INDICE DE
DESEMPENHO DA MEDIÇÃO(IDM) MINIMO DE 92%:
FABRICAÇÃO E ENSAIOS DE ACORDO COM TODAS AS
NORMAS/PORTARIAS VIGENTES 246:2000, NBR 5456:1985,
NBR 8194:2015, NBR NM 212:1999: CERTIFICAÇÃO ISO
9001: 2012 E ABNT NBR ISSO/IEC 17025

POSICÃO	EMPRESA	CNPJ / CPF	MARCA	PROPOSTA	CLASSIFICAÇÃO	SIT. JULGAMENTO
1	FRANCISCO EDSON REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	42.952.615/0001-68		R\$ 0,00	Não Classificada	Perdedor
2	RENOVA LTDA	28.470.827/0001-88		R\$ 94,00	Classificada	Ganhador
3	ALL PUMPS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	61.895.149/0001-70		R\$ 138,60	Classificada	Perdedor

6 - Do valor contratado e da justificativa do preço

A escolha da proposta, mais vantajosa, ocorreu com base na prévia pesquisa de preços realizada para esta dispensa, conforme segue:

EMPRESA		CNPJ / CPF			
RENOVA LTDA		28.470.827/0001-88			
Item	Nome Produto	Und	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
1.2	HIDROMETRO VELOCIMETRICO MULTIJATO PARA ÁGUA FRIA: CLASSE METROLÓGICA B-H: COMPRIMENTO 190MM: DIAMETRO NOMINAL DE ¾"(DN 20): VAZÃO NOMINAL DE 1,5 M³/H: VAZÃO MÁXIMA DE 3,0 M³/H: VAZÃO DE TRANSIÇÃO DE 120 L/H: VAZÃO MINIMA DE 30 L/H: INICIO DE FUNCIONAMENTO DE 7 L/H: RELOJOARIA INCLINADA 45°: CÚPULA DE VIDRO TEMPERADO: TRANSMISSÃO MAGNÉTICA: BLINDAGEM MAGNETICA: RELOJOARIA TIPO SECA(IP68): BUJÃO EM LATÃO: FILTRO INTEGRADO NA ENTRADA DO MEDIDOR: TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO 40°C: PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 10 BAR: SETA INDICATIVA DE FLUXO GRAVADA EM ALTO RELEVO NA CARÇA: SEM CONEXÃO; CARÇA FABRICADA EM LIGA DE LATÃO, COM NO MINIMO 60% DE COBRE: CARÇA COM PINTURA EPÓXI NA COR AZUL: APROVAÇÃO DE MODELO JUNTO AO INMETRO: INDICE DE DESEMPENHO DA MEDIÇÃO(IDM) MINIMO DE 92%: FABRICAÇÃO E ENSAIOS DE ACORDO COM TODAS AS NORMAS/PORTARIAS VIGENTES 246:2000, NBR 5456:1985, NBR 8194:2015, NBR NM 212:1999: CERTIFICAÇÃO ISO 9001: 2012 E ABNT NBR ISSO/IEC 17025	UN	132,0000	R\$ 94,00	R\$ 12.408,00
EMPRESA		CNPJ / CPF			
FRANCISCO EDSON REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA		42.952.615/0001-68			
Item	Nome Produto	Und	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
1.1	KIT CAVALETE PP PARA HIDROMETRO ¾ (PADRÃO SANEAGO – P 2) CLASSE DE PRESSÃO: 100MC (CONFORME NBR 11304) NA COR PRETA – CONTENDO: (1) COTOVELO PP C/ ADAPTADOR PEAD 20MM – 45° ROSCA FEMEA C/1 REFORÇO METÁLICO (1) CORPO TUBO ALETADO DE ENTRADA DE 470 MM E, (1) CORPO TUBO ALETADO DE SAÍDA DE 470 MM PP – ESPECIAL RR ¾: (2) COTOVELO 90° PP ROSCÁVEL R/R DE "¾" PP COM REFORÇO METÁLICO "ANILHA METALICA" NAS EXTREMIDADES EXTERIOR (1) REGISTRO MODELO "T" PP PARA HIDRÔMETRO RI X PEAD REGISTRO TIPO INVIOVEL COM ROSCA PORCA FEMEA ROSCAVEL (2) CONJUNTO ANEL DE VEDAÇÃO, PORCA/TUBETE, TUBETE CURTO/CURTO ¾ E PORCA COM BUCHADE LATÃO (1) TUBO ESPAÇADOR DO HIDROMETRO PP 190MM (2) FITA VEDAÇÃO 18MMX25M "MARCA DE REFERÊNCIA "POLIERG" OU DE QUALIDADE E DESEMPENHO SIMILAR OU SUPERIOR.	UN	38,0000	R\$ 76,00	R\$ 2.888,00



MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU
SIST DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADAO DO CEU SANEACEU

Av Ema Qd.51 0 - Centro, Chapadão Do Céu, Goiás

10.563.307/0001-54

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA

– O valor global da proposta vencedora é de R\$ R\$ 15.296,00

Após conferência do preço, a Comissão de licitação julgou o valor compatível com os praticados no mercado, assim sendo, sugere pela ratificação desta dispensa de licitação mediante parecer jurídico,

7 – Observações

8 – Encerramento

Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, lavra-se a presente ata que após lida, aprovada assinada pelo Departamento de Compras e Licitação.

Responsável