



Esclarecimentos - Processo 087/2026 - MUNICIPIO DE CHAPADAO DO CEU

Requerimento

Criado em	Texto	Arq. escl.	Endereço
16/09/2026 15:08	Referente as medidas há um equivoco em referencia a NBR 15.925/2022 onde as dimensões informadas "Dimensões aproximadas (padrão de assentos esportivos): Largura mínima: ~44 cm ou superior Comprimento: ~45,0 cm Profundidade total: ~33 cm ou superior Altura acima do piso: ~30 cm Altura total com encosto: ~36 cm ou superior" não estão corretas foram usadas as medidas do modelo referencia do MORUMBI pois conforme a norma "assentos com encosto alto possuem profundidade 400mm x largura 420mm x altura encosto 300mm" dessa forma deve ser retificado as medidas ou aceitar margem adicional nas mínimas de 2 cm para menor, pois usando as medidas informadas como mínimas acarretara em possível favorecimento de determinado fabricante, ANEXO pode ser conferido a NORMA na integra onde na pagina 5 há as medidas mimas exigidas comprovando que não estão de acordo com as mínimas solicitadas no edital, pedimos sua atenção para que não seja necessário realizar a impugnação do edital.	ASSENTOS ABNT NBR 15925.pdf	https://bnccompras.bl ob.core.windows.net/impachmentanswers/b13ccdcb03a49578910910022958f7f.pdf

Resposta

Criado em	Texto	Arq. resp.	Endereço
			Não há arquivo anexado.

JAKELINE SOUZA SILVA
CHAPADÃO DO CÉU-GO - 16/09/2026

Gerado em: 16/09/2026 16:50:11