

Proc. Administrativo 23- 7.675/2026

De: Rosangela J. - SEMED-CPCRE

Para: SEMAD-GEE - Gerencia de Elaboração de Editais - PREGÃO

Data: 18/03/2026 às 14:17:33

Setores envolvidos:

SEMED, AA-GP-CGP, SEMAD-DGPI, SEMAD-SCPL, SEMAD-COTACAO, SEFAZ-SPEO, SEFAZ-GP, SEMED - GME, SEMAD-GEE, SEMED-CPCRE

AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - ESCOLA ABDON - ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR

Prezado,

Considerando a análise técnica e a necessidade de promover ampla competitividade no certame, manifesta-se favoravelmente o fornecimento de aparelhos de ar-condicionado com gás refrigerante R-32, além do R-410A originalmente especificado no edital, desde que mantidas as demais exigências técnicas e de desempenho estabelecidas.

—
Rosângela Maria
Assistente Administrativa

Anexos:

ANALISE_TECNICA___GAS_AR_CONDICIONADO_R_410A_E_R_32.pdf

Análise Técnica Comparativa – Gases R410A vs R32 para ar condicionado

Com base na tabela comparativa apresentada, observa-se que o **R32** apresenta vantagens significativas em relação ao **R410A** em diversos aspectos técnicos e ambientais, embora demande atenção quanto ao manuseio e à compatibilidade com sistemas mais antigos.

1. Eficiência Energética

O gás R32 apresenta melhor desempenho energético, resultando em menor consumo de eletricidade e, consequentemente, em redução de custos operacionais. O R410A, apesar de ainda ser amplamente utilizado, oferece eficiência apenas razoável.

2. Impacto Ambiental (GWP)

O R32 possui Potencial de Aquecimento Global (GWP) cerca de 1/3 do R410A, o que representa menor impacto ambiental e maior aderência às políticas de sustentabilidade e futuras normas ambientais. O R410A tende a ser gradualmente substituído por fluidos mais ecológicos.

3. Segurança (Inflamabilidade)

O R410A é não inflamável, representando menor risco em ambientes sensíveis. Já o R32 é levemente inflamável (classificação A2L), exigindo cuidados adicionais em sua instalação e manutenção, incluindo treinamento técnico especializado e ventilação adequada nos locais de uso.

4. Disponibilidade e Suporte Técnico

Ambos os gases possuem ampla disponibilidade no mercado e suporte técnico consolidado, facilitando manutenção e reposição de equipamentos.

5. Custo Operacional

O R32 tende a gerar economia de energia e reduzir o custo total de operação, sendo mais vantajoso a médio e longo prazo.

6. Compatibilidade com Estruturas Existentes

O R410A mostra-se mais indicado para instalações antigas ou sistemas já em operação, evitando adaptações técnicas. O R32, por utilizar pressão e características diferentes, é mais apropriado para novos sistemas.

7. Conformidade Ambiental Futura

O R32 encontra-se alinhado às exigências futuras de sustentabilidade, enquanto o R410A tende a ser descontinuado gradualmente, em função de seu maior impacto climático.

8. Risco de Vazamento e Manuseio

O R32 requer atenção quanto ao manuseio, devido à leve inflamabilidade. É fundamental o uso de técnicos capacitados e o cumprimento de normas de segurança durante a instalação e manutenção. O R410A é considerado mais seguro em situações de uso geral.

9. Indicação para Escolas Municipais

Para ambientes escolares, o R410A ainda pode ser utilizado de forma transitória, especialmente em sistemas existentes. Contudo, o R32 é recomendado para novas instalações, desde que a execução seja supervisionada tecnicamente e siga protocolos de segurança.

Tabela Comparativa – Gases R410A vs R32

		R410A	R32	
1	Eficiência Energética	Razoável	Aprovado	R32 apresenta melhor desempenho e menor consumo de energia.
2	Impacto Ambiental (GWP)	Reprovado	Aprovado	R32 tem GWP cerca de 1/3 do R410A, reduzindo o impacto climático.
3	Segurança (Inflamabilidade)	Aprovado	Atenção	R410A não é inflamável; R32 é levemente inflamável (A2L).
4	Disponibilidade e Suporte Técnico	Aprovado	Aprovado	Ambos possuem ampla disponibilidade no mercado.
5	Custo Operacional	Médio	Aprovado	R32 tende a gerar economia de energia e menor custo total.
6	Compatibilidade com Estruturas Antigas	Aprovado	Reprovado	R410A é mais indicado para unidades com infraestrutura antiga.
7	Conformidade Ambiental Futura	Reprovado	Aprovado	R410A tende a ser substituído; R32 está alinhado com políticas sustentáveis.
8	Risco de Vazamento / Manuseio	Seguro	Atenção	R32 requer técnicos treinados e ventilação adequada em áreas internas.
9	Indicação Geral para Escolas Municipais	Uso transitório	Recomendado	R32 é mais indicado para novos sistemas com segurança supervisionada.

Conclusão

De forma geral, o R32 apresenta melhor desempenho energético, menor impacto ambiental e custo operacional reduzido, configurando-se como a opção mais moderna e sustentável para sistemas de climatização. O R410A, por sua vez, mantém relevância em instalações antigas, onde a troca completa do sistema não é viável no momento.

Para novas aquisições e instalações em escolas municipais, recomenda-se a adoção do gás R32, observadas as condições adequadas de instalação técnica e segurança. Já o R410A pode ser mantido em uso transitório, até a substituição gradual por sistemas mais eficientes e ambientalmente responsáveis.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1046-1BAC-F385-BD8B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JANETE DA CONCEICAO SILVA (CPF 821.XXX.XXX-49) em 19/03/2026 13:44:52 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 19/03/2026 às 13:44 e assinada digitalmente pela
MUNICIPIO DE SENADOR CANEDO:25107525000151 para garantir sua autenticidade e
inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc,
que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

<https://senadorcanedo.1doc.com.br/verificacao/1046-1BAC-F385-BD8B>