

Uberaba/MG, em 08 de novembro de 2023.


Ofício nº 129/2023

Prezado Licitante,

Após divulgação do processo pregão eletrônico nº 143/2023 cujo objeto é a **contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desobstrução de redes de esgoto através de dispositivo de hidrojateamento e sucção de fossas sépticas, limpeza de caixas de areia e canaletas das Estações de Tratamento e Elevatórias de Esgoto**, a seção de licitação recebeu pedido de esclarecimento do edital formulado por determinada(s) empresa(s), sendo assim entramos em contato com o setor requisitante e obtivemos a seguinte resposta:

Questionamento 1: *Temos uma dúvida a respeito do diâmetro da mangueira de Hidro jateamento. A solicitação da licitação é de que a mangueira está especificada em 5/8 o que corresponde ao furo de 16mm, porém nós trabalhamos com mangueira 3/4, que corresponde ao furo de 19mm. A minha dúvida é se pode ser aceita a mangueira de 3/4?*

Resposta: Sim. Pode ser a mangueira de 3/4".


Regis Gaspar Alves
Pregoeiro
Portaria 109/2023