



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 383/2024/SAAE/UNAÍ

Em 03 de outubro de 2024.

Ao Senhor Evaldo José da Silva – Diretor Geral do Saae.

Assunto: Solicita compra urgente de transformador de energia para a ETA.

Prezada Senhor,

Como já é sabido, a ETA enfrenta problemas de falta de energia a mais de 36h, durante a investigação da Cemig, constatou-se que o transformador do Saae sofreu uma sobrecarga de uso, apresentando vazamento de óleo e em seguida ele entrou e curto circuito, vindo a queimar.

Como o gerador de energia está sustentando o funcionamento da ETA durante todo esse tempo, pois trata-se de algo fundamental para a população, ele também pode gerar uma sobrecarga, além do seu alto consumo de óleo diesel (que até o momento já passa de 3.000 litros).

Portanto, venho solicitar que seja autorizado, em caráter emergencial, a compra de um novo transformador de 13.8KV – 380V por 300KVA, um disjuntor de 3x450A e mão de obra especializada, a fim de ser instalado o mais rápido possível.

Respeitosamente,

Valdirnei Pereira Ribeiro
Chefe da Divisão de Oficinas e Elevatórias

Ciente: 03 / 10 / 24