

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção / Instalação - Nobreak

Descrição Detalhada: Nobreak com estrutura modular, isto é, ser composto de módulos descentralizados compreendidos entre 20 e 30 kVA, totalizando no mínimo 40kVA. Os módulos deverão ter fator de potência nominal mínimo de 0,9 em regime permanente em 100% de carga, totalizando no mínimo 36 kW, e devem permitir o hot swap. Os módulos deverão possuir retificadores e inversores próprios. O by-pass estático poderá ser realizado por uma única chave estática centralizada ou por chaves descentralizadas (uma chave estática por módulo); Marca/Modelo referência: ABB DPA UPScale ST. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 183.748,19

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

2 - Manutenção / Instalação - Nobreak

Descrição Detalhada: Módulo de potência de 30 kVA para Nobreak HDS Modular 30 kVA; Marca: HDS; Modelo: NEW HIP; Nº de Série: 2C3030036E0009146759; Data de fabricação: 02/10/2014. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48.135,26

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

3 - Manutenção / Instalação - Nobreak

Descrição Detalhada: Módulo de potência de 20 kVA para Nobreak Marca HDS Modelo: NB HDS TTS S1 60kVA; Nº de Série: 2C3060072E00105742; Data de fabricação: 27/10/2015. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43.622,59

Unidade de Fornecimento: UN **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

4 - Manutenção / Instalação - Nobreak

Descrição Detalhada: Módulo de potência de 40 kVA para Nobreak Marca: HDS; Modelo: NB HDS TTM S2; N° de Série: 2C3120080E0004188412; Data de fabricação: 13/04/2018. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	53.483,63		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

5 - Manutenção / Instalação - Nobreak

Descrição Detalhada: Módulo de potência de 20 kVA para Nobreak UPS Modular 60kVA; Marca: HDS Sistemas de Energia; Modelo: NB HDS TTM S1; N° de Série: 2C3060080E0007157317; Data de fabricação: 17/07/2015. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	45.126,82		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

6 - Manutenção / Instalação - Nobreak

Descrição Detalhada: Módulo de potência de 20 kVA para Nobreak 60 kVA Marca ABB Modelo DPA UPScale N° de série: S3 UP 0008. Data de fabricação: 12/15. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	106.105,00		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

7 - Manutenção / Instalação - Nobreak

Descrição Detalhada: Módulo de potência de 40 kVA para Nobreak PHD modular de 160 kVA; Marca: PHD; Modelo TR MD 3340-160; N° de série: 10017747886978600005; Data de fabricação: 05/09/2023. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO EDITAL E SEUS ANEXOS.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	41.226,00		
Unidade de Fornecimento:	UN	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)